



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 08/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 15720

**Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (No.2) ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ (Δ8418) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»**

(Δ8418)

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111)

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων **Δ8418** με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»** (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Στην σελίδα 75 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο «3.3 Αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV)» αναγράφεται «Σύμφωνα με Υδραυλική Μελέτη που εκπονήθηκε από την υπηρεσία, θα πρέπει να τοποθετηθεί βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι, στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής Άνοιξης. Η βάνα αυτή θα τοποθετηθεί από την ΕΥΔΑΠ και είναι εντός των υποχρεώσεων του Αναδόχου.».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η προμήθεια της βάνας, καθώς δεν υπάρχει στον κατάλογο υλικών. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας δοθούν περαιτέρω τεχνικά στοιχεία.

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Αναφορικά με την αυτόματη βάνα διατήρησης πίεσης ανάντι (PSV), διευκρινίζεται ότι η προμήθεια και εγκατάσταση της θα πραγματοποιηθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. και **δεν** αποτελεί αντικείμενο προμήθειας του Αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 3

- Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων παρεχόμετρων (Flow Meters), α/α 1.4 του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να σας υποβάλλουμε.

- Στην σελίδα 6 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο 1.4 του πίνακα υλικών, καθώς και στη σελίδα 130 στο 1.4 του πίνακα της οικονομικής προσφοράς αναφέρεται προμήθεια και εγκατάσταση Flow Meter.

Παρακαλούμε όπως μας δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Flow Meter.



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Απάντηση ΕΥΔΑΠ:

Αναφορικά με τα παροχόμετρα (Flow Meters), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην εγκατάσταση και θα συνοδεύονται από τα σχετικά σχέδια και λοιπά διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης.

• ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, **Δ8418** με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τις 11/09/2026, ώρα 12:00 στις **02/10/2026 και ώρα 12:00**. Συνεπώς η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 14/09/2026, ώρα 12:00, στις **05/10/2026 και ώρα 12:00**.

Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ