

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Πρέβεζα 20 -5-2014

Αριθ.Πρωτ.: ΔΣ/610

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφορίες: Α. Αναστασίου
Τηλ: 2682361315

Φαξ: 2682 024837

Ταχ. Διεύθυνση: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»
4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 άρθρο 13, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
5. Το Ν.3867/3-8-2010(ΦΕΚ 128)περί Προμηθειών Νοσοκομείων.
6. Το ΦΕΚ.1291/11-8-2010 τεύχος Β' περί αναπροσαρμογής ποσών σύναψης συμβάσεων.
Το γεγονός ότι, κατά την επίσκεψη της αναδόχου εταιρείας «Σίντλερ-Σταματόπουλος Α.Ε.» (Σύμβαση 29/14) διαπιστώθηκε ανάγκη επισκευής της ηλεκτρονικής πλακέτας λογισμικού θύρας θαλάμου του ανελκυστήρα των εξωτερικών ιατρείων.
7. Την αδυναμία επισκευής της πλακέτας και την ανάγκη αντικατάστασής της.
8. Την υπ' αριθμ.3911/20-5-2014 προσφορά της εταιρείας σύμφωνα με την οποία το ποσό (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 7%) για την προμήθεια της πλακέτας ανέρχεται στο ποσό των 650,00€ πλέον ΦΠΑ.
9. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες προμήθειες προκύπτουν σπανίως ούτε και μπορούν να προβλεφθούν χρονικά και ως εκ τούτου να ενταχθούν σε ΠΠΥΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την άμεση έγκριση προμήθειας του απαιτούμενου ανταλλακτικού για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου από την εταιρεία «Σίντλερ-Σταματόπουλος Α.Ε.».

Η δαπάνη για τις ανωτέρω προμήθειες υλικών ανέρχεται στο ποσό των 650,00€ (Κ.Α.Ε 1429) πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γ.Ν Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2014.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ**