



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**



Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11)

Γρηγ.Λαμπράκη 2 - Τ.Κ.54636 – Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Φωτεινή Αυγουστίδου
Τηλ.: 2310.229877, 2310.236951
Fax : 2310-229690 E-mail: aamth@otenet.gr

Θεσσαλονίκη 05-05-2022
Αριθ. Πρωτ. Φ2/1518

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. Φ7/378/18-02-2022 θετική εισήγηση του Αναπληρωτή προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας κου Χάιδου Μιχάλη.
2. Το υπ' αριθ. 6ης/01-03-2022, θέμα 7ο, απόσπασμα πράξης της Ε.Δ.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. Φ5/552/03-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
4. Το υπ' αριθ. 7ης/15-03-2022, θέμα 2ο, απόσπασμα πράξης της Ε.Δ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Φ5/593/09-03-2022 οικονομική προσφορά του ΣΙΩΝΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ.
6. Την σύμφωνη γνώμη της Αναπληρώτριας προϊσταμένης Διοικητικού – Οικονομικού Ασπασίας Παπακωνσταντίνου.
7. Την ανάγκη της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών των Ε.Α.Κ.Θ.
8. Την ΥΠΠΟΑ 15/02/2022, Α.Π.61967 έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αναθέτει την προμήθεια υλικών και αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στο Κλειστό Γυμναστήριο Αμπελοκήπων των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, στον ΣΙΩΝΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται συχνά ηλεκτρολογικές βλάβες στο Κ.Γ. Αμπελοκήπων. Μετά από επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας στο γήπεδο των Αμπελοκήπων παρατηρήθηκε σημαντική φθορά τόσο στον ηλεκτρολογικό πίνακα όσο και στο καπάκι φρεατίου, εξωτερικά του γυμναστηρίου (όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες). Οι εν λόγω ζημιές κρίνονται μη επισκευάσιμες. Ως εκ τούτου και λόγω της επικινδυνότητας που προκύπτει, προτείνεται να αντικατασταθεί ο παλιός ηλεκτρολογικός πίνακας, να τοποθετηθεί μεγαλύτερο καλώδιο για την επάρκεια του φορτίου και να υπογειοποιηθεί μέρος αυτού. Η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει άμεσα.

Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν είναι οι εξής:

- Αποξήλωση του παλαιού πίνακα και τοποθέτηση νέου.
- Αφαίρεση σιδερωσλήνα αντιστήριξης των παροχών.
- Εκσκαφή του μπετόν σε βάθος 15εκ. και μήκος 12 μ. για την υπογειοποίηση των παροχών.
- Εγκατάσταση των νέων παροχών μέσα στο κτίριο.
- Απαραίτητες δοκιμές για την παράδοση πλήρους και ορθής λειτουργίας.

Τα υλικά που απαιτούνται για τις παραπάνω εργασίες είναι τα εξής:

- 1 γενικός διακόπτης ράγας 4Χ100Α, 1 γενικός 3Χ63α, 1 γενικός 3Χ63Α, 6 λυχνίες, 6 αυτόματες 50Α.
- Κανάλια 100Χ60 και σωλήνες πλαστικές Φ100 (για την υπογειοποίηση των παροχών του πίνακα) και μούφες ρητίνης για προέκταση των καλωδίων 5Χ6.
- Παροχικό καλώδιο 5Χ25 ΝΥΥ (90μ).
- Μεταλλικό καπάκι φρεατίου (ειδική προσαρμογή) με τα τεχνικά.

Το συνολικό κόστος της παραπάνω προμήθεια μετά των εργασιών, υπολογίζεται στο ποσό των 3.496,80 ευρώ (2.820,00ευρώ + 676,80ευρώ Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1439 του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022, με είδος προμήθειας C.P.V.: 31681410-0.

Η δέσμευση ισχύει ως προς την ανώτατη δαπάνη της σύμβασης και την τιμή της προσφοράς, πάντα υπό τον προαναφερόμενο περιορισμό μη υπέρβασης του συνόλου της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (ν. 4412/2016) επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α, 3% για κράτηση τέλους χαρτοσήμου επί του ποσού των κρατήσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α.,
- 0,06% κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π.(ν.4412/2016), επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α, 3% για κράτηση τέλους χαρτοσήμου επί του ποσού των κρατήσεων της Α.Ε.Π.Π. και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α..
- 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί της καθαρής αξίας για την προμήθεια υλικών.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ε.Δ. για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Για την Επιτροπή Διοίκησης
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

