



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Παλαμά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. : 30131
Πληροφορίες : Μ. Κουρκούνη
Τηλέφωνο : 2641360482
Email : mkourkouni@agrinio.gr

ΑΔΑ: ΨΚΩ7Ω65-01Ω

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγρίνιο 21/12/2021
Αρ. Πρωτ.: 87544

Θέμα: : «Εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης της γεννήτριας και των πινάκων των αντλιοστασίων του ΔΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ, με απευθείας ανάθεση».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την ανάγκη του Δήμου για τις εν λόγω εργασίες (CPV: 31127000-2)
5. Την 84946/9-12-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ981Ω65-ΟΕ2), με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση για την εν λόγω προμήθεια στον Κ.Α. 20-7335.074 των Εξόδων του προϋπολογισμού 2021 (ΑΑΥ Β-718/9-12-2021)
6. Την με αρ. πρωτ. 86200/15-12-2021 πρόσκληση του Δήμου Αγρινίου (ΑΔΑΜ: 21PROC009746787)
7. Την με αρ. πρωτ. 86941/17-12-2021 προσφορά του ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
8. Την 588/9-9-2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου (ΑΔΑ:6ΓΖ7Ω65-3ΟΑ) και την αριθ. 612/10-9-2021 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου (ΑΔΑ: 6ΒΓΤΩ65-ΞΔΧ)
9. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/10 και δε συντρέχει λόγος κωλύματος και ασυμβίβαστου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης φθορών και συντήρησης της γεννήτριας και των πινάκων των αντλιοστασίων του ΔΑΚ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» του Δήμου Αγρινίου με απευθείας ανάθεση.
2. Την ανάθεση των εν λόγω εργασιών στον ΛΑΜΠΡΟ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ (ΓΛΗΝΟΥ&ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΦΜ: 120192792 –ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΛ. 2641026286), σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς, αντί του συνολικού ποσού των 1.550,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ									
1	Εργασίες & Υλικά Αντικατάστασης Μίζας 24V Γεννήτριας	ΑΤΗΕ Α.0250	ΗΛΜ 21	1	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00	
2	Εργασίες & Υλικά Αντικατάστασης Δυναμό 24V Γεννήτριας ΔΑΚ	ΑΤΗΕ Α.0251	ΗΛΜ 21	2	ΤΕΜ	1,00	360,00	360,00	
3	Εργασίες & Υλικά Αποκατάστασης Αντάπτορα Μίζας Γεννήτριας ΔΑΚ	ΑΤΗΕ Α.0252	ΗΛΜ 21	3	ΤΕΜ	1,00	160,00	160,00	
4	Εργασίες & Υλικά Τοποθέτησης Μπαταρίας 100Ah της Γεννήτριας ΔΑΚ	ΑΤΗΕ Α.0253	ΗΛΜ 21	4	ΤΕΜ	2,00	115,00	230,00	

	Σύνολο : 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1.250,00	1.250,00
	Αθροισμα		1.250,00
	ΦΠΑ	24,00%	300,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.550,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. **20-7335.074** του οικονομικού έτους 2021.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ