



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

‘ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ’

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 161626052026

CPV:45310000-3

Στην Κέρκυρα σήμερα στις 22 Ιουνίου 2026, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα επί της Εθνικής οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι με ΑΦΜ 999360466, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή».

και αφετέρου

η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ηλεκτρολόγος-μηχανικός που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, με διεύθυνση Γαληνού 11, Τ.Κ. 63100, με Α.Φ.Μ:106463395 υπάγεται στη ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, τηλ:2371021782,6945891308 και e-mail: ppaleoho@otenet.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Παλαιοχωρίνο Παναγιώτη νόμιμο εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

Σχετ.1) Το υπ'αριθμ.πρωτ.18717/18-09-2025 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας

Σχετ.2) Την υπ αριθμ.01^η/θ.11^ο/20-01-2026 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΨΚΩΜ4690Β3-7ΞΠ)περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης.

Σχετ.3) Την υπ αριθμ.9^η/θ.4^ο/24-03-2026 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (6ΜΩΗ4690Β3-ΚΛ6) περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης για τον «Έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Κέρκυρας επι της πλατείας Ψυχιάτρου Χ.Τσιριγώτη (πρώην Ψυχιατρείο-πρώτη φάση)»προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.480,00€ συμπ.φπα24%

Σχετ.4) Την υπ' αριθμ.πρωτ.9229/13-05-2026 πρόσκληση (ΑΔΑ Ρ8ΠΓ4690Β3-ΩΚΜ, ΑΔΑΜ26PROC019007586) μέσω isupplies με αρ.διαγ.1511/13-05-2026.

Σχετ.5) Την με αρ.1511/5972-18/05/2026 προσφορά της επιχείρησης ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ που υποβλήθηκε στα πλαίσια του υπ αριθμ.1511/13-05-2026 διαγωνισμού μέσω isupplies.

Σχετ.6) Την υπ αριθμ.16^η/θ.16^ο/26-05-2026 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ 9ΟΞΑ4690Β3-80Ξ,ΑΔΑΜ 26ΑWRD019112813) για την έγκριση της δαπάνης από την επιχείρηση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έναντι του ποσού των 26.660,00€ συμπ.φπα24% (21.500,00€ πλέον φπα).

Σχετ.7) Την α.π.:2065/29-05-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/255, αρ. Δέσμευσης 220/0 και ΑΔΑ: ΨΤΘΟ4690Β3-ΦΘ3,ΑΔΕ:24209890001001.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, την ανάθεση για την υπηρεσία «Έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Κέρκυρας επι της πλατείας Ψυχιάτρου Χ.Τσιριγώτη (πρώην Ψυχιατρείο-πρώτη φάση)», σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την υπ' αριθμ.16^η/θ.16^ο/26-05-2026 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ τρεις (3) μήνες απ την ημερομηνία υπογραφής της. Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύμβασης επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Παραλαβή της προμήθειας υπηρεσιών/υλικών**

Για τις ανάγκες της παραλαβής υπηρεσιών/υλικών έχει συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) , ενώ υπεύθυνος της παρακολούθησης από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι ο εκτελών χρέη το τμήμα Τεχνικού της Υποδ/σης Τεχνικού.

Η ΕΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της παραλαβής υπηρεσιών/υλικών και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση της παραλαβής υπηρεσιών/υλικών και επιπλέον μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους κατά την εξέλιξη της υπηρεσίας.

Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών/προμήθειας υλικών

Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠ και τον υπεύθυνο υπηρεσίας και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει συναντήσεις με τον Υπεύθυνο της υπηρεσίας που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠ και η Αναθέτουσα Αρχή.

Βασική δραστηριότητα της ΕΠ και της αναθέτουσας αρχής κατά την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών είναι η παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας.

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης της παροχής υπηρεσιών, εάν η ΕΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και την με αριθ.16^η/θ.16^ο/26-05-2026 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (26.660,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (5.160,00€ ΦΠΑ), ήτοι είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (21.500,00€) πλέον ΦΠΑ για το διάστημα που διαρκεί η σύμβαση.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Στην αμοιβή του Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
9. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη σύμβαση που αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.
10. Συγκεκριμένα για τον «Έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τα κτίρια του Ψυχιατρικού Τομέα του Γ.Ν.Κέρκυρας επι της πλατείας Ψυχιάτρου Χ.Τσιριγώτη (πρώην Ψυχιατρείο-πρώτη φάση)» οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο είναι:

Τα κτίρια που ευρίσκονται εντός του οικοπέδου του παλιού Ψυχιατρείου τροφοδοτούνται από Υποσταθμό Μέσης Τάσης, ο οποίος βρίσκεται εντός του οικοπέδου.

Ο αριθμός παροχής της εγκατάστασης είναι **9 89104020-01 5** με Συμπεφωνημένη Ισχύ Παροχής **650 kVA**. Σύμφωνα με την σύμβαση (όταν συνάφθηκε), η Εγκατεστημένη Ισχύς Παροχής ήταν 697 kVA. **(μέση τάση)**

Από τον ίδιο Υ/Σ τροφοδοτούνται επίσης και τα κτίρια που έχουν ενοικιαστεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα οποία δεν εξετάζονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Λόγω των αυξημένων αναγκών ηλεκτρικής ισχύος των κτιρίων σήμερα, η Εγκατεστημένη Ισχύς Παροχής έχει αυξηθεί στο **1,3 MW**.

Τα υπό εξέταση κτίρια είναι τα εξής :

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΕΜΒΑΔΟΝ T.M	ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ Ι- ΣΧΥ (KW)
1	ΘΥΡΩΡΕΙΟ +ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΣΠΕ	60	19,83
2	KT20 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΣΠΕ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ	360	71,78
3	KT8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ -ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ	233,27+40	2,50
4	KT9 CATERING ΚΟΙΣΠΕ	94,40	59,43
5	KT11 ΕΚΚΛΗΣΙΑ	77,70	8,17
6	KT5 ΓΑΛΗΝΟΣ (ΟΚΑΝΑ 1 ^{ΟΥ} ΟΡΟΦΟΥ)	350	49,19
7	KT1 ΣΚΑΡΠΑ	791,54	100,21
8	KT5 ΔΙΑΠΛΟΥΣ	171,16	24,02
9	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ		20,00
10	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ -ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗ- ΛΗΣ		1.300,00

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ηλεκτρική εγκατάσταση που συνδέεται στη ΜΤ θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας στον οποίο ο ιδιοκτήτης/ χρήστης της εγκατάστασης έχει αναθέσει τη συντήρηση αυτής (Π.Δ. 108/2013) και έχει δηλώσει στον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ΕΗΕ των κτιρίων του Νοσοκομείου, ανήκουν στην κατηγορία Γ 29.

Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσης της θα υποβληθούν με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν.3982/2011(Α'143).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, την κείμενη Νομοθεσία περί ασφάλειας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος (ΦΑΣΗ 1Η) ηλεκτρικής εγκατάστασης ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Για την χαμηλή τάση που περιλαμβάνει τα παραπάνω αναφερόμενα κτίρια

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι ο έκτακτος έλεγχος και η έκδοση και κατάθεση Υ.Δ.Ε. Θα πραγματοποιηθεί Έκτακτος Έλεγχος όλων των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων με βάση τον ΚΕΗΕ, τον ΕΛΟΤ HD 384 ή τον ΕΛΟΤ 60364 ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο εργασιών είναι:

1.1.1 Οπτικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει:

- Η εξακρίβωση ότι το υλικό της εγκατάστασης είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού και παρέχει την ασφάλεια που προβλέπουν τα σχετικά Πρότυπα (αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από την επισήμανση του υλικού ή από σχετικά πιστοποιητικά).
- Το υλικό της εγκατάστασης έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το Πρότυπο/Κανονισμό που ήταν σε ισχύ την περίοδο κατασκευής της εγκατάστασης καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού.
- Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια.
- Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.
- Μέτρα προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.

- Μέτρα προστασίας για την παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς. Έλεγχος ύπαρξης πυροφραγμάτων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
- Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων αγωγών. Έλεγχος ορθής επιλογής διατομών αγωγών, για το μέγιστο αναμενόμενο και επιτρεπόμενο ρεύμα, την ελάχιστη διατομή του αγωγού και την επιτρεπόμενη πτώσης τάσης.
- Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων διατάξεων προστασίας και επιτήρησης και ρύθμιση αυτών.
- Ύπαρξη και επιλογή των κατάλληλων διατάξεων απομόνωσης και διακοπής και σωστή τοποθέτηση αυτών.
- Εξακρίβωση επιλογής των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις στο χώρο.
- Εξακρίβωση επιλογής των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις στο χώρο.
- Δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας και φάσεων.
- Δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων, περιλαμβανομένων των διακοπών, των ασφαλειών κλπ.
- Διαπίστωση ύπαρξης σχεδίων εγκατάστασης, διαγραμμάτων, προειδοποιητικών πινακίδων ή οποιονδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών.
- Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών και εάν αυτές είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρηση, για την εκτέλεση χειρισμών ή για την αναγνώριση.
- Ότι δεν έχει μεταβληθεί η χρήση του χώρου ή δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που επικρατούν σ' αυτόν, ή αν συμβαίνει αυτό, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη νέα χρήση ή τις νέες συνθήκες.

1.1.2 Μετρήσεις που θα περιλαμβάνουν:

- Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης
- Εξακρίβωση της συνέχειας του αγωγού προστασίας, σε όλα τα σημεία (πρίζες, φωτιστικά, συσκευές κ.λπ.).
- Εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος.
- Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας (γείωσης) και των αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων (κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης).
- Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των αγωγών μεταξύ φάσεων και ουδέτερου και φάσεων και γείωσης.
- Δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων όταν πρόκειται για κυκλώματα προστασίας με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή με πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV) και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό.
- Εξακρίβωση – έλεγχος της προστασίας με αυτόματη διακοπή της τάσης, ήτοι έλεγχος αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή, με αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας, αναλόγως ΚΑΙ με το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων (συνήθως στην Κέρκυρα TN-C, TN-S).
- Μέτρηση αντίστασης γείωσης.
- Έλεγχος της φοράς περιστροφής φάσεων – πολικότητας όπου λειτουργούν 3φασικοί κινητήρες .
- Έλεγχος – δοκιμές καλής και ασφαλούς λειτουργίας (διατάξεις, συνδυασμοί διατάξεων – συστήματα διακοπής και απομόνωσης, κινητήριιοι μηχανισμοί, συστήματα χειρισμού, συστήματα – μηχανισμοί αλληλομανδάλωσης κ.λπ.).

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και μετρήσεων (ΦΑΣΗ ΙΗ) που περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.1 και 1.1.2, θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση που θα συνοδεύεται από σκαριφήματα των εγκαταστάσεων, στα οποία θα έχουν αποτυπωθεί οι θέσεις όλων των σημείων των εγκαταστάσεων (πίνακες, φωτιστικά, πρίζες διακόπτες κ.λπ.).

Στην Τεχνική Έκθεση θα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους και θα υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στα σκαριφήματα, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους στην εγκατάσταση και η αποκατάστασή τους.

Επίσης στα παραδοτέα θα είναι και η εκτίμηση κόστους των εργασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα εντοπιστούν

2. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ (υποσταθμός) και τα κτίρια που αναφέρονται παραπάνω στον χώρο του παλαιού Ψυχιατρείου

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

2.1. Οπτικό έλεγχο που θα περιλαμβάνει:

- Η εξακρίβωση ότι το υλικό της εγκατάστασης είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού και παρέχει την ασφάλεια που προβλέπουν τα σχετικά Πρότυπα (αυτό μπορεί να εξακριβωθεί από την επισήμανση του υλικού ή από σχετικά πιστοποιητικά).
- Το υλικό της εγκατάστασης έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το Πρότυπο/Κανονισμό που ήταν σε ισχύ την περίοδο κατασκευής της εγκατάστασης καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού.
- Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια.
- Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.
- Μέτρα προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.
- Μέτρα προστασίας για την παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς. Έλεγχος ύπαρξης πυροφραγμάτων για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
- Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων αγωγών. Έλεγχος ορθής επιλογής διατομών αγωγών, για το μέγιστο αναμενόμενο και επιτρεπόμενο ρεύμα, την ελάχιστη διατομή του αγωγού και την επιτρεπόμενη πτώσης τάσης.
- Εξακρίβωση επιλογής κατάλληλων διατάξεων προστασίας και επιτήρησης και ρύθμιση αυτών.
- Ύπαρξη και επιλογή των κατάλληλων διατάξεων απομόνωσης και διακοπής και σωστή τοποθέτηση αυτών.
- Εξακρίβωση επιλογής των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις στο χώρο.
- Εξακρίβωση επιλογής των κατάλληλων υλικών και των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ανάλογα με τις εξωτερικές επιδράσεις στο χώρο.
- Δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας και φάσεων.
- Δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων, περιλαμβανομένων των διακοπών, των ασφαλειών κλπ.
- Διαπίστωση ύπαρξης σχεδίων εγκατάστασης, διαγραμμάτων, προειδοποιητικών πινακίδων ή οποιονδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών.
- Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών και εάν αυτές είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρηση, για την εκτέλεση χειρισμών ή για την αναγνώριση.
- Ότι δεν έχει μεταβληθεί η χρήση του χώρου ή δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες που επικρατούν σ' αυτόν, ή αν συμβαίνει αυτό, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη νέα χρήση ή τις νέες συνθήκες.

2.2 Μετρήσεις που θα περιλαμβάνουν:

- Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης
- Εξακρίβωση της συνέχειας του αγωγού προστασίας, σε όλα τα σημεία (πρίζες, φωτιστικά, συσκευές κ.λπ.).
- Εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος.
- Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας (γείωσης) και των αγωγών ισοδυναμικών συνδέσεων (κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης).
- Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των αγωγών μεταξύ φάσεων και ουδέτερου και φάσεων και γείωσης.
- Δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων όταν πρόκειται για κυκλώματα προστασίας με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή με πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV) και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό.
- Εξακρίβωση – έλεγχος της προστασίας με αυτόματη διακοπή της τάσης, ήτοι έλεγχος αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή, με αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας, αναλόγως ΚΑΙ με το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων (συνήθως στην Κέρκυρα TN-C, TN-S).
- Μέτρηση αντίστασης γείωσης.
- Έλεγχος της φοράς περιστροφής φάσεων – πολικότητας όπου λειτουργούν 3φασικοί κινητήρες.
- Έλεγχος – δοκιμές καλής και ασφαλούς λειτουργίας (διατάξεις, συνδυασμοί διατάξεων – συστήματα διακοπής και απομόνωσης, κινητήριοι μηχανισμοί, συστήματα χειρισμού, συστήματα – μηχανισμοί αλληλομανδάλωσης κ.λπ.).

Οι εργασίες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων μέσης τάσης χωρίζονται σε εργασίες ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την μέτρηση και καταγραφή κρίσιμων ηλεκτρικών παραμέτρων, θερμοκρασιών, λειτουργίας συστημάτων κ.α., ώστε να πιστοποιηθεί η ασφαλής λειτουργία του Μ/Σ και σε εργασίες ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του υποσταθμού.

Η συχνότητα των ελέγχων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εξαρτάται από τα αποτελέσματα του τελευταίου ελέγχου και ορίζεται από τον αρμόδιο μηχανικό.

Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, λαμβάνοντας υπ' όψιν παραμέτρους όπως η κρισιμότητα των φορτίων οι συνθήκες περιβάλλοντος, της εγκατάστασης κ.λπ..

Εργασίες ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Υποσταθμού θα πρέπει να διενεργούνται κατ' ελάχιστο μια φορά ανά έτος.

Ο Υ/Σ Μέσης Τάσης που τροφοδοτεί τα κτίρια του παλιού Ψυχιατρείου είναι παλιός και δεν έχει συντηρηθεί για μεγάλο διάστημα. Προκειμένου να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί η ασφάλειά της λειτουργίας του, θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις διαφόρων μεγεθών του και στην συνέχεια Γενική Συντήρηση.

2.3 Έλεγχος – Πιστοποίηση

Προκειμένου να πιστοποιηθεί ο Υ/Σ (υποσταθμός) θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης πίνακα.
- Μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής πεδίων (40kV, 60sec).
- Μέτρηση αντίστασης διέλευσης αυτόματου διακόπτη.
- **ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ**
- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης μανδύα καλωδίου.
- Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής μόνωσης καλωδίου (24kV, 0.1Hz, 15min).
- **ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ**
- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίου.
- (αφορά στα καλώδια από τον Μ/Σ μέχρι το Γενικό Πεδίο Χαμηλής Τάσης).
- **ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ**
- Μέτρηση αντίστασης μόνωσης του μετασχηματιστή ως ακολούθως:
- HV – (LV+tank)
- LV – (HV+tank)
- HV – LV
- Καταγραφή δείκτη DAR.
- Μέτρηση εφ(δ) και χωρητικότητας ως ακολούθως:
- GST – ground
- GSTg
- UST
- Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων του Μ/Σ στην πλευρά της υψηλής τάσης, αναγωγή στην θερμοκρασία μέτρησης του κατασκευαστή.
- Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων του Μ/Σ στην πλευρά της χαμηλής τάσης, αναγωγή στην θερμοκρασία μέτρησης του κατασκευαστή.
- Μέτρηση ρεύματος μαγνήτισης (excitation current) για τον έλεγχο του σιδηρού πυρήνα του Μ/Σ σε κάθε φάση της υψηλής τάσης.
- Έλεγχος σχέσεων Μ/Σ ισχύος, καταγραφή σφάλματος σχέσης – επαλήθευση vector group.
- Μέτρηση αντίστασης γείωσης Υ/Σ.
- Έλεγχος συνέχειας γείωσης.

2.4 Προληπτική συντήρηση υποσταθμού Μ/Τ.

- Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών.
- Έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Σ.
- Έλεγχος - Αντικατάσταση Υγροσκοπικών Κρυστάλλων.
- Έλεγχος - Πλήρωση Στάθμης Ελαίου Μετασχηματιστή.
- Έλεγχος Συστήματος Προστασίας Μετασχηματιστή.
- Έλεγχος – καθαρισμός – εκτίμηση ανάγκης αντικατάστασης ακροκιβωτίων καλωδίων εντός και εκτός χώρου Μ/Σ.
- Έλεγχος μπαρών και σύσφιξη ακροδεκτών.
- Έλεγχος με μέτρηση megger - γειώσεων και μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης.
- Έλεγχος με μέτρηση megger - γειώσεων και μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών μέσης τάσης.
- Μέτρηση τάσης εξόδου Μ/Σ (χαμηλή τάση).
- Μέτρηση έντασης εξόδου Μ/Σ (χαμηλή τάση).

- Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων.
- Έλεγχος αυτοματισμού πεδίων.
- Έλεγχος τοπικής αντιστάθμισης μετασχηματιστή.
- Έλεγχος θερμοκρασίας λειτουργίας Μ/Σ.
- Καθαρισμός και έλεγχος μονωτήρων και ακίδων.
- Εξαέρωση Μ/Σ από σώμα και μονωτήρες.
- Έλεγχος με μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής ελαίου (διάσπαση).
- Μέτρηση μόνωσης και ωμικής αντίστασης τυλιγμάτων.
- Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού.
- Καθαρισμός Μ/Σ.
- Καθαρισμός χώρου.
- Ανακύκλωση – αφύγρανση και φιλτράρισμα ελαίου Μ/Σ.
- Έλεγχος αντικεραυνικών.
- Έλεγχος γειωτών.
- Έλεγχος ισοδυναμικών συνδέσεων.

2.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπών.
- Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ.
- Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί.
- Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων.
- Έλεγχος πυκνωτών διόρθωσης cosφ(αν υπάρχουν).
- Έλεγχος και μέτρηση των γειώσεων του πίνακα.
- Έλεγχος στήριξης του πίνακα
- Καθαρισμός του χώρου.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και μετρήσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 2.1. και 2.2, θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση που θα συνοδεύεται από σκαριφήματα των εγκαταστάσεων, στα οποία θα έχουν αποτυπωθεί οι θέσεις όλων των σημείων των εγκαταστάσεων (πίνακες, φωτιστικά, πρίζες διακόπτες κ.λπ.).

Στην Τεχνική Έκθεση θα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους και θα υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στα σκαριφήματα, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους στην εγκατάσταση και η αποκατάστασή τους.

Επίσης θα γίνει και η εκτίμηση κόστους των εργασιών που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα εντοπιστούν .

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων περιγράφονται στις παραγράφους 2.3 , 2.4 και 2.5 θα παραδοθούν αναφορές (reports) από όλες τις μετρήσεις και θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση στην οποία θα εντοπίζονται τα προβληματικά σημεία και θα προτείνονται επεμβάσεις για την αποκατάστασή τους καθώς και κοστολόγηση αυτών .

3. ΠΑΡΑΛΟΤΕΑ

Στην παρούσα φάση ο σκοπός των ελέγχων θα είναι ο προσδιορισμός των προβλημάτων, αστοχιών και σημείων επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων, ώστε στην συνέχεια να είναι δυνατή η θεραπεία τους και η επαναφορά των εγκαταστάσεων σε αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας για τους χρήστες των.

Μετά το πέρας των παραπάνω (φάση 1η) θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από το Νοσοκομείο (**φάση 2**) και στην (**φάση 3**) έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατάθεση τεχνικής έκθεσης από τον ανάδοχο για την χορήγηση της ΥΔΕ όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (χαμηλή τάση)και ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που συνδέεται στη ΜΤ (μέση τάση) που θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας στον οποίο ο ιδιοκτήτης/ χρήστης της εγκατάστασης έχει αναθέσει τη συντήρηση αυτής (Π.Δ.108/2013) και έχει δηλώσει στον ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων ο ανάδοχος θα προχωρήσει εκ νέου (χωρίς καμία επιπλέον δαπάνη) στον έκτακτο έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και θα γίνει εκ νέου ο έλεγχος-καταγραφή και πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μετά το πέρας των παραπάνω (φάση 1η) θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από το Νοσοκομείο (**φάση 2**) και στην (**φάση 3**) έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατάθεση τεχνικής έκθεσης από τον ανάδοχο για την χορήγηση της ΥΔΕ όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (χαμηλή τάση)και ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που συνδέεται στη ΜΤ (μέση τάση) που θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς από Μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας στον οποίο ο ιδιοκτήτης/ χρήστης της εγκατάστασης έχει αναθέσει τη συντήρηση αυτής (Π.Δ.108/2013) και έχει δηλώσει στον ΔΕΔΔΗΕ

Τέλος θα γίνει κατάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της Υ.Δ.Ε. των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της Χ.Τ. των κτιρίων, με βάση την Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/τ.Β'/2021) «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Παραδοτέα :

Στην παρούσα φάση ο σκοπός των ελέγχων είναι ο προσδιορισμός των προβλημάτων, αστοχιών και σημείων επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων, ώστε στην συνέχεια να είναι δυνατή η θεραπεία τους και η επαναφορά των εγκαταστάσεων σε αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας για τους χρήστες των.

Στην τελική φάση θα παραδοθούν:

1. Τρία (3) αντίτυπα (κατάλληλα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. αρχεία pdf) του/των:

- Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

- Πρωτόκολλα Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364, κατά HD 384 και κατά ΚΕΝΕ,

- Έντυπο καταγραφής στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης και εφόσον απαιτείται,

- Μελέτη της παρ. 7, Αρθ. 1 της ΚΥΑ Φ Α'50/12081/642/2006, (ΦΕΚ 1222/τ.Β/2006), όπως ισχύει σήμερα,

-Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ,

-Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης,

-Σχέδια μονογραμμικά όλων των ηλεκτρικών πινάκων και της εγκατάστασης όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του

ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, διατάξεις διαφορικού ρεύματος κ.τ.λ.),

-Σχέδια εγκατάστασης κατά CENELEC, της θέσης των ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων, διακοπών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.

-Κατόψεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης (Σκαριφήματα).

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο ,απαγορευμένης της μεταβίβασης ή εκχωρήσεως του συνόλου της ή μέρους αυτής ή των εξ αυτής πηγάζουσών υποχρεώσεων του ,σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής .Κατ'εξάιρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει ,χωρίς έγκριση,τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος ,με βάση τους όρους της Σύμβασης ,σε Τράπεζα της επιλογής του ή σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.Σταεκχωρημένα τιμολόγια θα αναγράφεται εμφανώς προς ποιον έχουν εκχωρηθεί .Αν εξοφληθεί Χρηματικό Ένταλμα στον Ανάδοχο για εκχωρημένα τιμολόγια,αυτός υποχρεούται να αποδόσει τα εισπραχθέντα σε αυτόν ,τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης ,στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα εν λόγω τιμολόγια.

ΑΡΘΡΟ 7 :ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφη πληροφορία που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει

αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Προμηθευτή καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιηθεί αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
 - Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το $\frac{1}{4}$ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
 - Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω $\frac{1}{2}$, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους της προμήθειας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α.
3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
4. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της υπηρεσίας η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό έως και 10% επί της αξίας της σύμβασης.
5. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Ανάδοχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Ανάδοχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά η παραλαβή υπηρεσίας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, η με αριθ. 16^η/θ.16^ο/26-05-2026 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της δαπάνης από την εταιρεία ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και η κατατεθείσα προσφορά του Ανάδοχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης, συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
- γ) Η προσφορά του Προμηθευτή

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχοναυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της

παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Ανάδοχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κος Παλαιοχωρίνος Παναγιώτης.

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλήςπίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό 1202606170043 στις 18/06/2026 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ποσού χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080,00€), ισχύος μέχρι την επιστροφή της.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα έλαβε ο προμηθευτής και δύο η αναθέτουσα αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Υπογραφή/Σφραγίδα

η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ηλεκτρολόγος-μηχανικός που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, με διεύθυνση Γαληνού 11, Πολύγυρος, Τ.Κ. 23710, με Α.Φ.Μ:106463395 υπάγεται στη ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, τηλ:2371021782,6945891308 και e-mail: ppaleoho@otenet.gr

