



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμός Σύμβασης :90 ΑΔΑ Σύμβασης :.....

μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών & της εταιρείας **Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΙΛΟΣ Ο.Ε.** για την «Προμήθεια διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

ΑΔΑΜ

Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 118 ΑΔΑ αυτού: ΨΓΥΕ46906Λ-ΦΥΤ

Στην Πάτρα σήμερα στις 9 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και στο επί της οδού Καλαβρύτων 37 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Τ.Κ.26335, με ΑΦΜ.999378003, οι συμβαλλόμενοι, αφενός το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Ηλία Θεοδωρόπουλο νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ' αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020 (ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ' άρθρο 7, παρ. 4, περ. στεδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως Αναθέτουσα Αρχή και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **«Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΙΛΟΣ Ο.Ε.»**, με **ΑΦΜ 998362230** και αρμόδια Δ.Ο.Υ : ΠΑΤΡΩΝ , που εδρεύει ΠΑΤΡΑ , επί της οδού Γ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 102, τηλ.2610325109 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κα. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ** κάτοικο ΠΑΤΡΩΝ, με Α.Δ.Τ. ΑΝ804837, καλούμενος εφεξής ως ανάδοχος, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτουσα αρχή και σε εκτέλεση της **υπ αριθμό. 80η/9-11-2022 Απόφασης Δ.Σ.** με **ΑΔΑ : 6Ν1Α46906Λ-ΜΛ2** αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, τον ανάδοχος **«Α.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-Κ.ΜΠΑΙΛΟΣ Ο.Ε.»**, και αυτή αναλαμβάνει την **«Προμήθεια διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»** , που της κατακυρώθηκε συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η **«Προμήθεια διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ=14.199,24 €

ΓΕΝΙΚΑ:

Η δαπάνη περιλαμβάνει την αγορά, τη μεταφορά, την κατασκευή και την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και την απομάκρυνση άχρηστων και γενικά ό,τι μερεμετίσματα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας. **Ευθύνη του Αναδόχου είναι και η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν για την ηλεκτρολογική σύνδεση των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων με τις υποδείξεις του Τεχνικού Τμήματος του νοσοκομείου. Η ηλεκτρολογική σύνδεση των υπό προμήθεια κλιματιστικών μονάδων θα γίνει από τον Ανάδοχο.** Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολογική σύνδεση των κλιματιστικών μονάδων περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική περιγραφή. που ακολουθεί(Πίνακας 2).

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και θα έχουν ολοκληρωθεί σε δέκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η απεγκατάσταση και απομάκρυνση των παλιών κλιματιστικών, ώστε να τοποθετηθούν τα νέα, είναι υποχρέωση του Αναδόχου. Τα παλιά κλιματιστικά θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία δελτίο εργασιών, εγχειρίδια των κλιματιστικών και θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου για τη λειτουργία των κλιματιστικών. Επίσης, θα παραδοθεί λίστα με τα S/N των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων στην Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την ασφάλεια του προσωπικού του, των παρευρισκόμενων στους χώρους εργασιών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας κατά του Covid- 19 κατά την περίοδο εργασίας στους χώρους του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά επιτοίχιας τοποθέτησης θα είναι διαιρούμενου τύπου, inverter, ενεργειακής κλάσης A++, σύγχρονης τεχνολογίας. Ο εποχιακός βαθμός απόδοσής τους θα είναι τουλάχιστον 6 στην ψύξη (SEER≥6) και 5 στη θέρμανση (SCOP≥5) για τη θερμή ζώνη (περιοχή Ελλάδα). Ψυκτικό μέσο R32. Να λειτουργούν σε ψύξη-θέρμανση και θα είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια ημικεντρικά κλιματιστικά τύπου ντουλάπας θα είναι διαιρούμενου τύπου, inverter, σύγχρονης τεχνολογίας. Ο εποχιακός βαθμός απόδοσής τους θα είναι τουλάχιστον 6 στην ψύξη (SEER≥6) και 4 στη θέρμανση (SCOP≥4) για τη θερμή ζώνη (περιοχή Ελλάδα). Ψυκτικό μέσο R32 ή R410a. Να λειτουργούν σε ψύξη-θέρμανση και θα είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

1. Οι συσκευές θα είναι καινούργιες, αμεταχείριστες και στιβαρής κατασκευής.

2. Οι εξωτερικοί συμπιεστές θα είναι κατάλληλοι για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία και κατάλληλες για δυσμενείς καιρικές συνθήκες (θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C έως 46°C). Θα τοποθετηθούν επάνω σε βάσεις – στηρίγματα με χρήση αντικραδασμικών συνδέσμων.
3. Όλες οι σωληνώσεις των υπό προμήθεια κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου θα είναι καινούριες και κατάλληλες για το συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο.
4. Σε όλες τις εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθεί ελαιοπαγίδα εφόσον η τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας είναι ψηλότερα της εσωτερικής.
5. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα και για εξωτερικό χώρο, τύπου ΝΥΥ. Θα είναι ενιαία (χωρίς ενώσεις, κολλήσεις και ματίσεις) από την εσωτερική έως την εξωτερική μονάδα. Επιπλέον, όλα τα εμφανή καλώδια θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών καναλιών.
6. Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ενιαίες (χωρίς ενώσεις, κολλήσεις και ματίσεις) από την εσωτερική έως την εξωτερική μονάδα. Επιπλέον, όλες οι εμφανείς σωληνώσεις θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών καναλιών κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
7. Τοποθέτηση νέου μικροαυτόματου με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (ή αντικατάσταση παλαιού όπου απαιτείται) σε ηλεκτρικό πίνακα που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
8. Τοποθέτηση επίτοιχης πρίζας πλησίον της εσωτερικής μονάδας, όπου απαιτείται (για κλιματιστικά μέχρι και 18.000 BTU/h), και καλώδια τύπου ΝΥΜ (όχι εύκαμπτα) με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον Πίνακα 2, από τον ηλεκτρικό πίνακα που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία μέχρι και την εξωτερική μονάδα.
9. Θα ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ την εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ανάλογο μήκος των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου.
10. Θα έχουν δυνατότητα αφύγρανσης.
11. Θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα εκκινεί μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μία ορισμένη θερμοκρασία, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης, κατά την έναρξη ή μετά από κύκλο απόψυξης.
12. Θα διαθέτουν σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.
13. Θα διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου, στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
14. Θα διαθέτουν σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών του ρεύματος, έναντι υπερθέρμανσης. Τα κλιματιστικά θα εκκινούν αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος.
15. Θα διαθέτουν κατάλληλο φίλτρο αέρα.
16. Τα επιτόκια κλιματιστικά θα φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
17. Θα μην εμφανίζουν μείωση της απόδοσής του για αποστάσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, 5m καθ' ύψος και 10m κατά μήκος περίπου.

- 18.** Η εσωτερική μονάδα τους θα είναι κατά το δυνατό αθόρυβη. Πιο συγκεκριμένα, η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία της υψηλής ταχύτητας του ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 54db για τα κλιματιστικά των 12.000BTU/H, τα 58db για τα κλιματιστικά των 18.000BTU/H, τα 61db για τα κλιματιστικά των 24.000BTU/H και τα 69db για τα κλιματιστικά των 60.000BTU/H.
- 19.** Η αποχέτευση των κλιματιστικών να καταλήγει στο έδαφος. Σε περίπτωση που η αποχέτευση βρίσκεται αρκετά μέτρα από το έδαφος, θα οδηγηθεί στο έδαφος στηριγμένη με κατάλληλα στηρίγματα, ανά 80εκ., πλευρικά των παραθύρων του κτιρίου. Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού κάθετου καναλιού εντός του οποίου θα οδεύει η αποχέτευση των κλιματιστικών είναι ευθύνη του Αναδόχου.
- 20.** Ο συμπιεστής θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη και τα υπόλοιπα μέρη των κλιματιστικών να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. Θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
- 21.** Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου να είναι 1°C ή καλύτερη.
- 22.** Τα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν στους χώρους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1), πάντα καθ' υπόδειξη του προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος. Το κλιματιστικό που θα τοποθετηθεί στο Τμ. Κοπώσεως του Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής θα τοποθετηθούν κατάλληλα στηρίγματα ώστε να μην χρειαστεί να τρυπηθεί σε βάθος ο τοίχος ο οποίος περιέχει μόλυβδο.

α/α	Χώρος τοποθέτησης	Είδος Κλιματιστικής Μονάδας	Ισχύς κλιματιστικού	Τεμ.
1	Στο γραφείο Δ/ντή του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου - αντικατάσταση	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	12000 BTU	1
2	Χώρος αναμονής ισόγειο Γ.Γ (ιατρ.Νο12) - αντικατάσταση	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ(ΝΤΟΥΛΑΠΑ)	60000 BTU τριφασική	1
3	Ακοολογικό ιατρείο (ωρλ) στο ισόγειο του ΤΕΙ - αντικατάσταση	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	12000 BTU	1
4	Βιοχημικό Εργαστήριο - καινούριο	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	24000 BTU	1
5	Τμ. Κοπώσεως του Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής - καινούριο	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	18000 BTU	1
6	Γραφείο Β4 του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - αντικατάσταση	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	12000 BTU	1
7	Γραφείο Β6 του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - αντικατάσταση	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	12000 BTU	1
8	Στο χώρο αναμονής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - καινούριο	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ(ΝΤΟΥΛΑΠΑ)	60000 BTU τριφασική	1
9	Στο γραφείο Προϊστ. του Τμ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - αντικατάσταση	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	24000 BTU	1

Πίνακας 1

- 23.** Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των **καινούριων** κλιματιστικών μονάδων φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας2):

α/α	ΧΩΡΟΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ (Τύποι νέων μικροαυτόματων ABB)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ (τύπου ΝΥΜ, όχι εύκαμπτα)
1	Βιοχημικό Εργαστήριο - καινούριο	24000 BTU/h (επιτοίχιο)	Μικροαυτόματος 2ΡΑΒΒSΝ201L-C16, 4,5kA, 230V, L+N	Καλώδιο 0,6/1kV ΝΥΜ (Α05VV-U) 3Χ2,5mm ²
2	Τμ. Κοπώσεως του Εργ. Πυρηνικής Ιατρικής - καινούριο	18.000 BTU/h (επιτοίχιο)	Μικροαυτόματος 2ΡΑΒΒSΝ201L-C16, 4,5kA, 230V, L+N	Καλώδιο 0,6/1kV ΝΥΜ (Α05VV-U) 3Χ2,5mm ²
3	Στο χώρο αναμονής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - καινούριο	60000 BTU/h Τριφασικήντουλάπα	Μικροαυτόματος 3ΡΑΒΒS203-C20, 6kA, 400V	Καλώδιο 0,6/1kV ΝΥΜ (Α05VV-U) 5Χ2,5mm ²

Πίνακας 2

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη, στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (Νοσοκομείο), στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής των εκτελούμενων υπηρεσιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης εκτέλεσης των υπηρεσιών και οι υπηρεσίες δεν έχουν παρασχεθεί ή έχουν παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, Ν.4605/2019 αρθρ. 43.
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως.

ΑΡΘΡΟ 3° Εγγύηση καλής εκτέλεσης (δεν απαιτείται)**ΑΡΘΡΟ 4° : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις**

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5° : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ,

(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ,

(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,

(δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΑΡΘΡΟ 6° : Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

- Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.
- Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
- Πλημμύρα.
- Σεισμός.
- Πόλεμος.
- Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
- Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι

(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών.

ΆΡΘΡΟ 7°: Τιμήμα- Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις.

1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της ««Προμήθειας διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων σε διάφορους χώρους αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»» και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, **ανέρχεται στο ποσό των: 14.199,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.

3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€).

5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο.

5.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, στο Ν.4605/2019 αρθρ. 43, και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).

6. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55, Ν.2238/94) φόρος εισοδήματος.

7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις

ΆΡΘΡΟ 8° : Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΆΡΘΡΟ 9° : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια Πατρών.

ΆΡΘΡΟ 10° : Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιαστικές.

ΆΡΘΡΟ 11° : Λοιποί Όροι

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεσης προμήθειας , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού υπεγράφησαν και από τους δύο συμβαλλόμενους το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ