



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Εξοχή 3-11-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1831 /2023

Ο Διοικητής του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ που διορίστηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 43274/25-07-2022 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, (ΦΕΚ διορισμού 659/27.07.2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123770/31-12-2012 (ΦΕΚ 3485/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας Ανάθεσης» του Ν.4412/2016.
5. Την με αριθ. πρωτ. ΤΥ04/1780/3-11-2023 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία:
 - α) ενημερώνει ότι παρουσιάστηκε διάτρηση της βάσης θερμοδοχείου όπου συγκεντρώνονται τα συμπυκνώματα ατμού από τους τέσσερις ατμοέβητες που είναι εγκατεστημένοι στο κεντρικό λεβητοστάσιο του κτιρίου 13 του νοσοκομείου και οι οποίοι τροφοδοτούν με ατμό τους θερμικούς υποσταθμούς των κτιρίων 4, 5^α, 5β και 13 για την παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης – ζεστού νερού χρήσης και για τη λειτουργία των χυτρών ατμού των μαγειρείων στο πέτρινο συγκρότημα του Νοσοκομείου.
 - β) δηλώνει ότι η επισκευή της βλάβης στο σημείο της διάτρησης δεν είναι εφικτή και απαιτείται η άμεση αντικατάσταση του θερμοδοχείου με καινούργιο, πριν την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και την πτώση της θερμοκρασίας.
 - γ) γνωστοποιεί ότι για την άμεση υλοποίηση των εργασιών αντικατάστασης του θερμοδοχείου, διενεργήθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συλλογή προσφορών στην οποία συμμετείχαν: 1) η τεχνική εταιρεία Σάββας Σαββίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 2) η εταιρεία PRO-BOILERS Μον. ΙΚΕ καθώς και 3) η εταιρεία Μπακέλας Α.Ε. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία PRO-BOILERS Μον. ΙΚΕ με προσφερόμενη τιμή δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
 - δ) αιτείται την χορήγηση έγκρισης για την υλοποίηση του αιτήματος.
6. Την αναγκαιότητα άμεσης αντικατάστασης του αναφερόμενου θερμοδοχείου επιστροφής συμπυκνωμάτων ατμού λόγω της διαρροής νερού που παρουσιάζει και του κινδύνου εκτεταμένης διάτρησης με αποτέλεσμα την διακοπή θέρμανσης των κτιρίων 4, 5^α, 5β και 13 όπως και διακοπή λειτουργίας των χυτρών ατμού των μαγειρείων.

Αποφασίζει:

- Την έγκριση αντικατάστασης ενός θερμοδοχείου επιστροφής συμπυκνωμάτων ατμού που είναι εγκατεστημένο στο κεντρικό λεβητοστάσιο του «πέτρινου συγκροτήματος» του Νοσοκομείου λόγω διάτρησης του και διαρροής υδάτων και μη δυνατότητας επισκευής.
- Την αποδοχή της διαδικασίας συλλογής προσφορών αντίστοιχου αντικειμένου που πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

- Την κατακύρωση της προμήθειας ενός νέου θερμοδοχείου επιστροφής συμπυκνωμάτων και της εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του, στη μειοδότηρια εταιρεία PROBOILERS I.K.E.. «έδρα Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού 8 Τ.Κ. 54625 τηλ. 2316002001 email info@proboilers.gr Α.Φ.Μ. 801347007 Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης)», με προσφερόμενη μειοδοτική τιμή, δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
- Την επικύρωση της παρούσας απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ