



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚ

Ταχ. Δ/ση: ΚΤΕΟ Καλαμάκι Ζάκυνθος

Πληρ: Μαρία Πλέσσα

Τηλ. 26950 45668

Email: mplessa@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενιαία άδεια λειτουργίας λόγω τροποποιήσεων σε πρατήριο υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως , με ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών, στο όνομα Λομποτέσης Νικόλαος του Παναγιώτη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανω Γερακαρίου του Δήμου Ζακύνθου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α'/07-06-2010) << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3979/11(ΦΕΚ138Α/16-6-11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του κεφ. Α της από 31-12-12 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256^Α/31-12-12) η οποία κυρώθηκε με το Ν4147/13 (ΦΕΚ 98^Α/26-4-2013), και ισχύει.
- 2) Το Π.Δ. 147/23-12-2010(ΦΕΚ 240/Α'/27-12-2010) << Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων >>.
- 3) Την αρ. οικ. 89421/34442 Απόφαση << Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων>>.
- 4) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016)''Δικαίωμα υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη''.
- 5) Την κείμενη νομοθεσία περί πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, όπως ισχύει σήμερα, και ιδίως τις διατάξεις των Ν.Δ. 511/70,ΠΔ455/1976(ΦΕΚ 169^Α/76), ΠΔ 249/78(ΦΕΚ 54^Α/78), ΠΔ379/80(ΦΕΚ 105^Α/80), ΠΔ1224/81(ΦΕΚ 303^Α/81), ΠΔ440/83(ΦΕΚ164Α/83), ΠΔ 471/84(ΦΕΚ 168Α/84), ΠΔ595/84(ΦΕΚ218Α/84), ΠΔ191/85(ΦΕΚ 75^Α/85), ΠΔ316/86,ΠΔ143/89,ΠΔ326/91,ΠΔ 327/92,ΚΥΑ 15541/92,Ν.2465/97,ΠΔ 269/98,ΠΔ282/99,Ν2801/2000, ΚΥΑ 24841/1144/2001,Ν3054/2002,Ν3335/05,ΚΥΑ Δ2Α/05,ΠΔ116/06,Ν3710/08,Ν3784/09,ΥΑ20155/09,Ν3897/2010,Ν3844/2010,ΥΑ43884/2010,ΚΥΑ1617/2010,Ν3908/11,ΚΥΑ5 2424/11,ΚΥΑ1009/12,Ν4070/2012,ΥΑ18154/2012,ΥΑΦ2-2022/12,ΥΑ21523/12,ΚΥΑ46884/12,ΚΥΑ46885/12,Ν4155/13,Ν4199/13,ΚΥΑ46537/13,ΚΥΑ40534/13, όπως αυτά ισχύουν , καθώς και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους των παραπάνω διατάξεων.
- 6) Την υπ' αριθμ.: 77342/29-6-2026 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΘΕΟ7ΛΕ-ΟΤΘ).
- 7) Την σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας.
- 8) Τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχεδιαγράμματα που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
- 9) Τις υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος .
- 10) Το αρ. 1835886/16-3-2026 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας το οποίο ισχύει έως 16/3/2031.
- 11) Την Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ.
- 12) Τα ε-παραβόλα
- 13) Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε ενιαία άδεια λειτουργίας σε πρατήριο υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσεως , με ολοκληρωμένο σύστημα εισροών εκροών , στο όνομα Λομποτέσης Νικόλαος του Παναγιώτη που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανω Γερακαρίου του Δήμου Ζακύνθου, με τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

A/A	Αρ. Μητρώου	Προϊόν	Χωρητικότητα
1	10976100-T-36-00802	Unleaded Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων (U ₉₅) ΔΞ01	15.952,00 lt
2	10976100-T-36-00803	Unleaded Βενζίνη Αμόλυβδη 98 οκτανίων (U ₉₈) ΔΞ02	16.048,00 lt
3	10976100-T-36-00804	Diesel Θέρμανσης (Dθ) ΔΞ03	15.957,00 lt
4	10976100-T-36-00805	Diesel Κίνησης (Dκ) ΔΞ04	15.908,00 lt
5	10976100-T-36-00806	Diesel PLUS (D _{PLUS}) ΔΞ05	7.924,20 lt
6	10976100-T-36-00807	Unleaded Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων (U ₉₅) ΔΞ06	8.013,10 lt

- Υπέργειες δεξαμενές δεν υπάρχουν.

3. ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Οι αντλίες στο πρατήριο είναι οι εξής:

Δύο (2) τετραπλές αντλίες καυσίμων και θα διαθέτουν τα ακόλουθα «πιστόλια» με καύσιμα:
2 * U₉₅ & 2 * U₉₈ η μία εκ των δύο και η δεύτερη 2 * D_{PLUS} & 2 * D_K, και Μία (1) διπλή αντλία με πετρέλαιο θέρμανσης (D_θ) & πετρέλαιο κίνησης (D_K), όπως φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα.

A/A	Τύπος Αντλίας	Πλήθος Πιστολιών	Διάταξη Πιστολιών / Καυσίμων
1	Τετραπλή αντλία	4	2 × U ₉₅ και 2 × U ₉₈
2	Τετραπλή αντλία	4	2 × D _{PLUS} και 2 × D _K
3	Διπλή αντλία	2	1 × D _θ και 1 × D _K

Σύστημα ανάκτησης ατμών και βαλβίδων ασφαλείας σε όλες τις περιοχές καυσίμων.

Ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την Κ.Υ.Α Φ2-2022/14-11-2012 (ΦΕΚ 3017 Β), την ΚΥΑ οικ. 40534/4859/22-8-2013 (ΦΕΚ 2041 Β), και την Κ.Υ.Α. Φ2-515/2014 (ΦΕΚ 548 Β).

Η άδεια που χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί ότι έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε , αναιρείται , προσωρινά ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής , χωρίς οι προηγούμενα αναφερόμενοι να μπορούν να προβάλλουν καμία αξίωση.

Κατά τη λειτουργία του πρατηρίου ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας επιβάλλει την τήρηση, με δική του ευθύνη, των όρων λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που θα γίνει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων των εγκατ/σεων του πρατηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτό στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να εγκριθούν οι τροποποιήσεις και να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Π.Ι.Ν., εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 228 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7-6-2010)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Δήμο Ζακύνθου- Δ/ση Πολεοδομίας
2. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μαμούρη 14, 10439 Αθήνα.
3. Ενδιαφερόμενος
4. Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ζακύνθου
5. Αστυνομική Δ/ση Ζακύνθου
6. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου
7. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Λόντου 8 κ Σόλωνος 116 10681 Αθήνα
8. Π.Ι.Ν.
9. Αρχείο Δ/σης.

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΣΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ