



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληρ.: Α.Νίνου
 Τηλ.:2661360-724
 e-mail :a.ninou@gnkerkyras.gr

Κέρκυρα,04/10/2024
Α.Π.: 22301

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 ΦΕΚ Α'81/04-04-2005 Έθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 50,του Ν.4782/9.3.2021.
- 3.Το άρθρο 27 του Ν.3867/2010 που αναφέρει σχετικά με την αρμοδιότητα που έχουν οι Διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 να αποφασίζουν υπό όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω διατάξεως.
- 4.Την υπ'αριθμ.Γ4β/Γ.Π.4435/31-01-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 85/02-02-2023 Τ.ΥΟΔΔ)περί του διορισμού της κας Εγγλεζοπούλου Αδαμαντίας ως προσωρινής Διοικήτριας του Γ.Ν.Κέρκυρας, αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ.
- 5.Το υπ. αριθμ.πρωτ. 21296/23-09-2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Αντικατάσταση εκκινήτων ψυκτικού συγκροτήματος .
Cρν: 50530000-9,υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων
- 6.Την με με ημ/νια 13/09/2024 οικονομική προσφορά της εταιρείας "ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" Ν.ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ –Β.ΒΑΛΣΑΜΗΣ Ο.Ε.
- 7.Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την αντικατάσταση των Soft startres(ομαλών εκκινήτων)των αντλιών condesser ψυκτών Schneider σειρά ATS 480 για την ορθή λειτουργία τους,από την εταιρεία "ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" Ν.ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ –Β.ΒΑΛΣΑΜΗΣ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 1.835,20€ συμπ.ΦΠΑ24% ,(περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των υλικών), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

