



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 3/19-3-2020
Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση αποτελεσμάτων συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση αυτοματισμών επιτήρησης συστημάτων μεταγωγής φορτίων ανάγκης του Γ.Ν. Ρόδου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ.πρωτ. 1215/3-3-2020 εισήγηση της Υποδιευθύντριας Διοικητικού-Οικονομικού κ.Παναγιωτακοπούλου Παναγιώτας, η οποία έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Το υπ'αριθμ.πρωτ.22243/18-10-2019 αίτημα της Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Ν. Ρόδου.
2. Το υπ'αριθμ.πρωτ.22767/24-10-2019 αίτημα της Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Ν. Ρόδου.
3. Το υπ'αριθμ.πρωτ.27849/27-12-2019 αίτημα της Τεχνικής Υποστήριξης του Γ.Ν. Ρόδου.
4. Το υπ'αριθμ.πρωτ.1215/20-01-2020 ενημερωτικό σημείωμα του Υποδ/ντή ΤΥ του Γ.Ν. Ρόδου.
5. Την έγκριση των ανωτέρω αιτημάτων από τον Διοικητή.
6. Το αριθμ.286/13-02-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006283390).
7. Την αριθμ.489/13-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ-9743 & ΚΑΕ-0889 (ΑΔΑ: ΩΩΝΨ46907Κ-ΝΚΙ και ΑΔΑΜ: 20REQ006283418).
8. Την αριθμ.πρωτ.1215/13-02-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση αυτοματισμών επιτήρησης συστημάτων μεταγωγής φορτίων ανάγκης του Γ.Ν. Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΚ1Ε46907Κ-30Β και ΑΔΑΜ: 20PROC006283441).
9. Την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία:
 - ΕΒΙΑΡ Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.4853/25-02-2020.
10. Το αριθμ.πρωτ:5070/27-02-2020 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο:

«...Στη γραμματεία του Νοσοκομείου κατέθεσαν προσφορά η παρακάτω εταιρεία:

- ΕΒΙΑΡ Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.4853/25-02-20 (διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 24-02-20).

Μετά από έλεγχο των προσφορών, αποφασίσαμε και προτείνουμε τα εξής:

1. Κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, ελέγχθηκε ο φάκελος των ανωτέρω εταιρειών και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και προκρίνονται στο στάδιο των οικονομικών προσφορών.



2. Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, ελέγχθηκε ο φάκελος των ανωτέρω εταιρειών και διαπιστώθηκε ότι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
				ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ		ΕΒΙΑΡ Α.Ε.	
1	Σύστημα αυτόματης μεταγωγής 2 πηγών - Σύνδεση με 2 αυτόματους διακόπτες, ενδεικτικός τύπος ABB τύπος ATS021 ή ισοδύναμο	3	τεμχ	1.300,00	3.900,00	750,00	2.250,00
2	Εργασίες αποξήλωσης των δύο (2) παλαιών αυτοματισμών και εγκατάσταση δύο (2) νέων ATS, παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά και τα έξοδα εργασιών.	1	τεμχ	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00
					7.900,00€		5.950,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο συσκευών ελέγχου (ATS) των συστημάτων αυτόματης μεταγωγής του Γ.Ν. Ρόδου, προς αντικατάσταση των υπαρχόντων.

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η λειτουργία των δύο αυτόματων μεταγωγών εξασφαλίζεται με αυτοματισμό μέσω συνδυαζόμενων επιμέρους εξαρτημάτων τα οποία αφενός μεν είναι παλαιάς τεχνολογίας, αφετέρου δεν έχουν τη δυνατότητα σωστής και άμεσης απόκρισης στα προκύπτοντα σφάλματα του δικτύου. Οι νέες συσκευές θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακές, προγραμματιζόμενες με δυνατότητα ρύθμισης των χρόνων εκκίνησης των Η/Ζ και εναλλαγής των αντίστοιχων Αυτόματων Διακοπών και στην πρόσοψη θα απεικονίζεται η κατάσταση των διακοπών μεταγωγής και από ποιά πηγή ηλεκτροδοτούνται τα φορτία ανάγκης.

Οι συσκευές θα ελέγχουν τις παραμέτρους του δικτύου (υπέρταση – υπόταση – υπεσυχνότητα – υποσυχνότητα) και σε περίπτωση απόκλισης πέραν των προκαθορισμένων ορίων θα θέτουν εκτός (OFF) το διακόπτη του δικτύου, θα θέτουν σε λειτουργία τα Η/Ζ και με την ανίχνευση της παρουσίας τάσης από την πλευρά των Η/Ζ θα πραγματοποιείται η μεταγωγή των φορτίων ανάγκης στο ΗΖ.

Οι χρόνοι για την θέση ON- OFF των αντίστοιχων Διακοπών θα μπορούν να ρυθμιστούν κατά βούληση σύμφωνα με την απόκριση του μηχανικού μέρους των Αυτομάτων Διακοπών.

Με την επαναφορά της τάσης , του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, η κάθε συσκευή θα επαναφέρει τα φορτία ανάγκης στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και συγχρόνως θα θέτει τα Η/Ζ σε κατάσταση ψύξης τα οποία θα τίθεται εκτός με την παρέλευση του χρόνου ψύξης.

Το σύστημα μεταγωγής (διακόπτες μεταγωγής, μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση, controller ΗΖ) θα συνεργάζεται πλήρως και άσφρα με τον νέο αυτοματισμό και τις νέες συσκευές, χωρίς να παρουσιάζεται οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία (ολοκληρωμένο και λειτουργικό) δηλαδή θα πραγματοποιηθεί η αποξήλωση των υφιστάμενων αυτοματισμών και η εγκατάσταση των νέων συσκευών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων (καλωδιώσεις, μπάρες, στηρίξεις κλπ) που απαιτούνται για την λειτουργία του νέου συστήματος.

Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθεί επίδειξη και εκπαίδευση στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης, τα φορτία ανάγκης θα υποστηρίζονται από το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ ενώ θα γίνουν δοκιμές πλήρους λειτουργίας του συστήματος όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες με γενική διακοπή ρεύματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο προσφέρων για το είδος με Α/Α2 (εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης), μαζί με τον φάκελο προσφοράς του, **επιποινή αποκλεισμού**, θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι :

- Βεβαίωση από την Τ.Υ. του Γ.Ν. Ρόδου ότι επισκέφτηκε το χώρο των εργασιών και έλαβε γνώση για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου
- ISO 9001, 14001, 18001 με αντικείμενο έλεγχο, συντήρηση, επισκευή υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης
- Πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρομοίων έργων την τελευταία τριετία

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την «αντικατάσταση αυτοματισμών επιτήρησης συστημάτων μεταγωγής φορτίων ανάγκης» στην εταιρεία ΕΒΙΑΡ Α.Ε. με προσφερόμενο συνολικό τίμημα 5.950,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 7.378,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%....»

11. Το γεγονός ότι η ετήσια δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια δεν ξεπερνά τα όρια του συνοπτικού διαγωνισμού.



12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4412/2016.

Εισηγούμεθα

1. Την έγκριση του αριθμ.5070/27-02-2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο προτείνεται η ανάθεση της αντικατάσταση αυτοματισμών επιτήρησης συστημάτων μεταγωγής φορτίων ανάγκης του Γ.Ν. Ρόδου, στην εταιρεία ΕΒΙΑΡ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 5.950,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 7.378,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
				ΕΒΙΑΡ Α.Ε..		
1	Σύστημα αυτόματης μεταγωγής 2 πηγών - Σύνδεση με 2 αυτόματους διακόπτες, ενδεικτικός τύπος ABB τύπος ATS021 ή ισοδύναμο	3	τεμχ	750,00	2.250,00	2.790,00
2	Εργασίες αποξήλωσης των δύο (2) παλαιών αυτοματισμών και εγκατάσταση δύο (2) νέων ATS, παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά και τα έξοδα εργασιών.	1	τεμχ	3.700,00	3.700,00	4.588,00
					5.950,00€	7.378,00€

2. Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΕΒΙΑΡ Α.Ε..
3. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Την επικύρωση της απόφασής σας σήμερα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση του αριθμ.5070/27-02-2020 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο προτείνεται η ανάθεση της αντικατάσταση αυτοματισμών επιτήρησης συστημάτων μεταγωγής φορτίων ανάγκης του Γ.Ν. Ρόδου, στην εταιρεία ΕΒΙΑΡ Α.Ε. με συνολικό τίμημα 5.950,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 7.378,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ.		Τ. Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
				ΕΒΙΑΡ Α.Ε..		
1	Σύστημα αυτόματης μεταγωγής 2 πηγών - Σύνδεση με 2 αυτόματους διακόπτες, ενδεικτικός τύπος ABB τύπος ATS021 ή ισοδύναμο	3	τεμχ	750,00	2.250,00	2.790,00
2	Εργασίες αποξήλωσης των δύο (2) παλαιών αυτοματισμών και εγκατάσταση δύο (2) νέων ATS, παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά και τα έξοδα εργασιών.	1	τεμχ	3.700,00	3.700,00	4.588,00
					5.950,00€	7.378,00€



2. Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ΕΒΙΑΡ Α.Ε..
3. Την αποστολή της απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.27 της παρ.5 του άρθρου 3 του Ν.3329/2005.
4. Κατόπιν της πιο πάνω έγκρισης νομιμότητας από τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, την ανάρτησή της στη Διαύγεια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/12-7-2010) καθώς και την επικύρωση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΡΟΔΟΣ 19-3-2020

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΠΕΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

