



ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ: ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΔΗΜ.

ΤΗΛ: 213-2058458

FAX: 213-2058614

loukidou@sismanoglio.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ...Π 3240.....

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ...07/08/2015.....

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ #528,90€# ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ 0889 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Η Διοικητής του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη της:

Α. τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

Β. τις διατάξεις του Ν.3329/2005, άρθρο 7 Πα.8¹⁷

Γ. τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

Δ. το Π.Δ.118 /2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

Ε. το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και το Π.Δ.496/74 περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ

ΣΤ. Το υπ'αριθμ.14313/31-5-2013 έγγραφο της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2012

Ζ. το υπ'αριθμ.οικ.21606/23.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η. Την υπ.αριθμ.1027-7/9-5-2012 Απόφαση Διοικητή περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή

Θ. Το υπ'αριθμ 731/29-7-2015 αίτημα των Η/Μ Εγκαταστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση δαπάνης #528,90€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0889) για επείγουσες εργασίες επισκευής του ψυκτικού συγκροτήματος CARRIER του κτιρίου Ν4 (οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού κυκλώματος και πλήρωση με ψυκτικό υγρό που διέφυγε με τη διαρροή).

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών ανατέθηκε, λόγω του κατεπείγοντος, στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ-ΑΘ. ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Η υπηρεσία δεν αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Η ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ: 0889

ΔΑΠΑΝΗ : #528,90€# ΣΥΜΠ ΦΠΑ

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (με τα συνημμένα)

2.ΤΜΗΜΑ ΤΥ (με τα πρωτότυπα των συνημμένων)