

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 227

(Αριθμός πρακτικού 11)

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καραντινό Γεώργιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή, Καπετανάκη Μηνά, Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγεράκη Ιωάννη, Λυγερό Ηλία και Μακαρώνα Γρηγόρη, τακτικών μελών και Garancini Gian Andrea Paolo, αναπληρωματικού μέλους.

Απόντων των κ.κ Αγαπάκη Δημήτρη Αντιπροέδρου και Φακουρέλη Νικολάου, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις **1/4/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ.**

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ.**37607/27.3.2015** πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κουνάλη Κατερίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 26ο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης, όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού ».

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.37145/26.3.2015 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής:

“ Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους **2015** υπάρχουν οι παρακάτω πιστώσεις :

α) **ΚΑ 20-6673.005**, με τίτλο « **προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων**» με ποσό **50.000 €**

β) **ΚΑ 20-6662.003** με τίτλο «**προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού** » με ποσό **20.000 €**.

Η Υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη πού περιλαμβάνει Ενδεικτικό Προϋπολογισμό συνολικού ποσού **69.999,74 €**, Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Προϋπολογισμό Προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων, και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Η μελέτη περιλαμβάνει λαμπτήρες διαφόρων τύπων οι οποίοι είναι απαραίτητη για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στα δίκτυα Δημοτικού φωτισμού καθώς και ηλεκτρολογικά υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση προβλημάτων στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού σε οδούς, πάρκα και πλατείες του Δήμου μας.

Με την υπ' αριθμ. 147/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε α) η διενέργεια της προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού ποσού 69.999,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% β) η προμήθεια να βαρύνει τους ΚΑ 20-6673.005, με τίτλο << προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων >> με ποσό 49.999,74 € και ΚΑ 20-6662.003 με τίτλο << προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού >> με ποσό 20.000,00 € και γ) να διενεργηθεί η προμήθεια με την διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4281/2014.

έχοντας υπόψη:

Το γεγονός ότι η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4281/2014)

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να πάρει απόφαση για:

1) να εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ως εξής:

α) ποσό **49.999,74** € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του **Κ.Α. 20 - 6673.005** με τίτλο « προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων»

β) ποσό **20.000,00** € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του **ΚΑ 20-6662.003** με τίτλο «προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού».

2) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού της «προμήθειας λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού».

Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχέδιο των όρων που βρήκαν ότι έχουν καλώς και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

- 1.Το με αριθ.πρωτ.37145/26.3.2015 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης του Δήμου Ηρακλείου.
- 2.Την αριθ.147/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- 3.Τη μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία.
- 4.Τις ΠΑΥ με αριθ.Α-501 και Α-502/2015 για την διάθεση των σχετικών πιστώσεων .
- 5.Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του αρ.72 του Ν.3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ως εξής:

α) ποσό **49.999,74** € σε βάρος του **Κ.Α. 20-6673.005** με τίτλο «προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων»

β) ποσό **20.000,00**€ σε βάρος του **ΚΑ 20-6662.003** με τίτλο «προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού».

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού της «προμήθειας λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού», ως εξής :

“ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού CPV 31531000-7, CPV 31681000-3 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015.

Όλοι οι παρακάτω λαμπτήρες - ηλεκτρολογικά υλικά θα πρέπει να έχουν το σήμα CE.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο: 1 Λαμπτήρας φθορισμού 23W E27

Λαμπτήρας φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 23 watt, με ρεύμα λαμπτήρα μικρότερο ή ίσο με 160 mA,

κλάση εξοικονόμησης ενέργειας A, με φωτεινή απόδοση λαμπτήρα τουλάχιστον 60 Lm/W, με κάλυκα E27, τάση λειτουργίας 220- 240 volt, θερμοκρασία χρώματος 2.700 K , φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.450 lumen, μήκος λαμπτήρα 160 mm (max), διάμετρος λαμπτήρα 52 mm (max), χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 14.000 ώρες.

Άρθρο: 2 Μετασχηματιστής Νατρίου 150W

Μετασχηματιστής ισχύος 150W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 145mm X 120mm X 75mm.

Άρθρο: 3 Μετασχηματιστής Νατρίου 250W

Μετασχηματιστής ισχύος 250W για φωτιστικά ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Διαστάσεων 180mm X 155mm X 110mm.

Άρθρο: 4 Μετασχηματιστής Υδραργύρου 125W

Μετασχηματιστής ισχύος 125W για φωτιστικά ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης. Διαστάσεων 112mm X 86mm X 48mm.

Άρθρο: 5 Ντουϊ E27 τύπου ΔΕΗ

Ντουϊ πορσελάνης E27 τύπου ΔΕΗ διαιρούμενο, με ανοικτές οπές σύσφιξης των αγωγών.

Άρθρο: 6 Εκκινητής για φωτιστικά νατρίου από 70W έως 400W

Εκκινητής για φωτιστικά νατρίου από 70W έως 400W.

Άρθρο: 7 Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 100 W E27 αχλαδωτή

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων αχλαδωτού τύπου, με κάλυκα E27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 100 watt. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 K, φωτεινή ροή τουλάχιστον 10.000 lumen, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.

Άρθρο: 8 Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150 W E27 αχλαδωτή

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων αχλαδωτού τύπου, με κάλυκα E27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 150 watt. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.000 K, φωτεινή ροή τουλάχιστον 15.000 lumen, χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.

Άρθρο: 9 Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων 70 W E27 σωληνωτή

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα E27 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 70 watt, η λυχνία αποδίδει λευκό φως υψηλής ποιότητας και έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος 2.800 K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 7.500 lumen.

Άρθρο: 10 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων 70W, RX7S

Λαμπτήρας ευθύγραμμος μεταλλικών αλογονιδίων δύο άκρων, ισχύος 70 watt, με κάλυκα RX7s για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 70watt, μήκος 117 mm. με θερμοκρασία χρώματος περίπου 3.300 K, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.500 lumen και χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 12.000 ώρες.

Άρθρο: 11 Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 σωληνωτή

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα E40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, ισχύος 250 watt. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος 4.500 K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 20.500 lumen.

Άρθρο: 12 Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων E40 150W σωληνωτή

Λαμπτήρας κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων σωληνωτού τύπου, με κάλυκα E40 για τοποθέτηση σε κατάλληλο φωτιστικό σώμα με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt ισχύος 150 watt, έχει δυνατότητα λειτουργίας με όργανα έναυσης Νατρίου. Η λυχνία έχει θερμοκρασία χρώματος 2.800 K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 16.000 lumen.

Άρθρο: 13 Λαμπτήρας traffic 75 Watt, E27

Λαμπτήρας **traffic** 75 Watt, E27, με φωτεινή ροή τουλάχιστον 540 lm, με μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα 14.000 ώρες, με ονομαστική τάση 235 V, με διάμετρο 62.0 mm, με συνολικό μήκος 91.0 mm, με μήκος κέντρου φωτός (LCL) 69.0 mm (απόσταση από το τύλιγμα ως την κορυφή της βάσης) και Θέση λειτουργίας s105.

Άρθρο: 14 Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης 70W E27 αχλαδωτή με starter

Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 70Watt, με κάλυκα E27, τοποθετείται σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, φωτεινή ροή τουλάχιστον 5.500 Lumen, σχήματος αχλαδωτού.

Άρθρο: 15 Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W E27 αχλαδωτή

Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης ισχύος 125Watt, με κάλυκα E27, τοποθετείται σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.200 Lumen, σχήματος αχλαδωτού.

Άρθρο: 16 Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W E40 αχλαδωτή

Λαμπτήρας ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης ισχύος 250Watt, με κάλυκα E40, τοποθετείται σε φωτιστικό με τάση τροφοδοσίας φωτιστικού 230 volt, φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.500 Lumen, σχήματος αχλαδωτού.

Άρθρο: 17 Λαμπτήρας αλογόνου 80W 2 άκρων (78mm)

Λαμπτήρας γραμμικός αλογόνου ισχύος 80Watt, μήκους 78mm, θερμοκρασία χρώματος 2900 K, τάση λειτουργίας 230V.

Άρθρο: 18 Λαμπτήρας αλογόνου 120W 2 άκρων (118mm mm)

Λαμπτήρας γραμμικός αλογόνου ισχύος 120Watt, μήκους 118mm, θερμοκρασία χρώματος 2900 K, τάση λειτουργίας 230V.

Άρθρο: 19 Λαμπτήρας (σποτ) αλογόνου 50W GU10 κλειστή

Λαμπτήρας (σποτ) αλογόνου 50W GU10 κλειστή, με χρόνο ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 2.000 ώρες, με ύψος 51mm, με πλάτος 50mm, με γωνία ακτίνας 40 μοίρες και τάση λειτουργίας 230V.

Άρθρο: 20 Λαμπτήρας φθορίου 30W 90mm

Λαμπτήρας φθορίου 30W 90mm, με φωτεινή ροή 2400 Lm, με θερμοκρασία χρώματος 3000 K”.

“Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει **πρόχειρο** διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ’ Αποφ.11389/93) και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαγωνισμός αφορά την

προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού.

ΑΡΘΡΟ 1°

Δαπάνη:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι **69.999,74 ΕΥΡΩ** με το ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2°

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από την Δ/ση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2813-409185 fax. 2810 229-207, στη διεύθυνση, Ανδρόγεω 2 Τ.Κ.71202 Ηράκλειο Κρήτης, ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2813- 409854 κ Αρχαύλη Εμμανουήλ η στο fax του Δήμου 2813-409894 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης μέσω του διαδικτύου (<http://www.heraklion.gr/>) να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3°

Ημερομηνία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού – Δικαιολογητικών:

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στιςημέρακαι ώρα 10:00 στη διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, ενώπιον της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού **«Προμήθειας λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού»**, μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή τηνημέρα και ώρα. 10:00 πμ. στον ίδιο χώρο. Για τις προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από το πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 4°

Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών:

Η αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.

ΑΡΘΡΟ 5°

Γλώσσα:

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 6°

Δεκτοί στο διαγωνισμό – Προέλευση:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητούμενων, που αφορούν την **Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού** αλλοδαπής προελεύσεως γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7°

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη με το Φ.Π.Α. και είναι **1138,21 €**. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους , που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

3 . Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής :

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
- Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
- Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από έγγραφες εντολές της υπηρεσίας.
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για αλλοδαπούς τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 8°

Τρόπος κατάθεσης προσφορών:

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή ,την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού .

3.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά απεσταλμένες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή κατατίθενται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

6.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια δηλ. Προς το Δήμο Ηρακλείου Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την **Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού.**

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

7. Όλες οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

ΑΡΘΡΟ 9°

Προσφορές:

Στον **κυρίως φάκελο** τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά **,η εγγύηση συμμετοχής,** Τα τεχνικά, "**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**" καθώς και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

Τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ' αυτόν.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 10°

Χρόνος ισχύος των προσφορών:

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2. του ΕΚΠΟΤΑ .

ΑΡΘΡΟ 11°

Αντιπροσφορές:

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 12°

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης:

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ1^α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού Επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην **Οικονομική Επιτροπή** που αποφαινεται τελικά.

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της **Οικονομική επιτροπής** καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον **οικείο γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις** διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους παραπάνω λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 13°

Προσφερόμενη τιμή:

1. Με την προσφορά η τιμή των προς **προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού** δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 14°

Αποσφράγιση των προσφορών:

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει, κάνει δεκτές τις προσφορές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 7ο της διακήρυξης και απορρίπτει τις υπόλοιπες.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.

Άρθρο 15ο**Αξιολόγηση προσφορών:**

Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι κριτήριο η χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.

- Η τιμή.
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
- Η ποιότητα των υλικών ,με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς ,αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές ,σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη Διακήρυξη ουσιώδεις όρους .

Άρθρο 16°

Δασμοί:

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 17ο

Δημοσίευση:

Η περίληψη της Διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και σύμφωνα με τον Ν. 2741/99 άρθρο 8 παράγ. 6.Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή (αναλόγως του ποσού που του αναλογεί για τα υπό αυτού προμηθευόμενα υλικά).

Άρθρο 18ο

Κατακύρωση:

Η προμήθεια ολοκληρώνεται με την κατακύρωση του αποτελέσματος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”.

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 3/4/2015
Η Γραμματέας