

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 1990/2020**

Η Διοικήτρια του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ που διορίσθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 28450/12-04-2019 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ διορισμού 247/07.05.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. και Α.Δ.Α.: ΨΘΧΤ465ΦΥΟ-010)

Αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικήτη», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.β) Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την αριθμ.πρωτ.ΤΥ03/195/25-2-2020 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία γνωστοποίησε την αναγκαιότητα επισκευής από την εταιρεία CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. βλάβης ενός συμπιεστή τύπου DORIN του ψυκτικού συγκροτήματος στο κτίριο 21 (ΣΤΟΡΓΗ) έναντι συνολικής δαπάνης έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (6.450,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
5. Την αριθμ. 628/13-4-2020 απόφαση της με την οποία ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. της επισκευής βλάβης του συμπιεστή
6. Τους όρους και συμφωνίες της από 22-4-2020 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε.
7. Την από 16-6-2020 επιστολής επιστολή της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με την οποία γνωστοποίησε ότι δεν είναι εφικτή επισκευή της βλάβης που παρουσιάστηκε στον συμπιεστή του ψυκτικού συγκροτήματος βάσει των όρων της συναφθείσας σύμβασης, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών ιδίου τύπου από τον κατασκευαστικό οίκο.
8. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΥ03/553/22-6-2020 επιστολή του κ Ταμπουρή Ιάκωβου Προϊσταμένου Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων με την οποία έγκρινε ασύμφορη την εναλλακτική πρόταση της εταιρείας για την επισκευή της βλάβης και αιτήθηκε την προμήθεια νέας ψυκτικής μονάδας προς αντικατάσταση της υφιστάμενης.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 17437/24-9-2020 επιστολή του Νοσοκομείου προς την εταιρεία CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με την οποία αιτήθηκε την αζήμια ακύρωση της από 22-4-2020 συναφθείσας σύμβασης και των όποιων δεσμεύσεων απορρέουν από αυτή και για δύο συμβαλλόμενα μέρη.
10. Την από 8/10/2020 επιστολή της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με την οποία αιτήθηκε αποζημίωση ποσού 1.800,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. για την δαπάνη που κατέβαλε για την περιέλιξη του συμπιεστή τύπου DORIN καθώς και του ποσού των 480,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. για την μεταφορά του εξοπλισμού.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 22440/25-11-2020 επιστολή του Νοσοκομείου προς την εταιρεία CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με την οποία έγινε αποδεκτή η αποζημίωση της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. μόνο για τα έξοδα μεταφοράς του συμπιεστή στην έδρα της καθώς αποτελούσε απαιτούμενη προϋπόθεση για την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών επισκευής.
12. Την από 25-11-2020 επιστολή της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με την οποία έκανε αποδεκτή την πρόταση του Νοσοκομείου.

Αποφασίζει:

- Την ματαίωση υλοποίησης των όρων και συμφωνιών της από 22-4-2020 συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου και της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με αντικείμενο την επισκευή ενός συμπιεστή τύπου DORIN του ψυκτικού συγκροτήματος στο κτίριο 21 (ΣΤΟΡΓΗ) έναντι δαπάνης επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

- Την αποζημίωση της εταιρείας CLIMASHOP Ι.Κ.Ε. με το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. για την δαπάνη που κατέβαλε η εταιρεία για την μεταφορά του συμπίεστή του ψυκτικού συγκροτήματος στην έδρα της, καθώς αποτελούσε απαιτούμενη προϋπόθεση για την αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού για την εκτέλεση εργασιών επισκευής υφιστάμενης βλάβης.



Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ