



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ.) – Ν.Π.Δ.Δ.**

Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Μεσογείων 284,15562 Χολαργός

Πληροφορίες : Δημ. Φτούλης

Τηλέφωνο : 213 2040472

e-mail: ftoulisd@eof.gr

Χολαργός 05-07-2017

Αρ. Πρωτ. 60615

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση προμήθειας και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (Αναλωσίμων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού) για την Δ/σης Οργάνωσης & Πληρ/κης του ΕΟΦ (CPV 31681410-0) στην εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΤΕ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α. Του Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
 - β. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα .
 - γ. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)».
 - δ. Του αρθρ. 57 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου & άλλες διατάξεις »
 - ε. Το αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών »
2. Την αριθ. 40690/02-05-2017 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί έγκριση σκοπιμότητας για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Προμήθεια Αναλωσίμων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού) της Δ/σης Οργάνωσης & Πληρ/κης
3. Την αριθ. 45940/17-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΤΑΨ469Η25-Ξ7Δ) απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017 του Οργανισμού. (ΚΑΕ 1899 αριθ. 22 καταχώρηση στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών της Υπηρεσίας μας)
4. Την αριθ. 50456 /31-05-017 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (Προμήθεια Αναλωσίμων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.
5. Το με αρ. 36/2017 πρακτικό κατακύρωσης προμήθειας της ετήσια επιτροπή απευθείας αναθέσεων & διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση έτους 2017, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1.Την κατακύρωση, στην εταιρεία **ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΕΤΕ (ΑΦΜ: 084018345)** με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, την προμήθειας και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (Αναλωσίμων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού) για την Δ/σης Οργάνωσης & Πληρ/κης του ΕΟΦ, όπως αναφέρεται στην συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους μας και την προσφορά του προμηθευτή
- 2.Η δαπάνη των ειδών της προμήθειας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ **(7.450,00)€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & λοιπόν κρατήσεων, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και το πρακτικό της Επιτροπής .
- 3.Την υπογραφή σχετικής σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

α/α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Δ/ση Οικ/κού /Τμήμα Προμηθειών (3)
- 2.Δ/ση Δ/κου (Τμήμα Δ/κης Μέριμνας)

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προεκτάσεις τροφοδοσίας διάφορων μηκών

- Πολύπριζα ασφαλείας
- Πολύμπριζα προστασίας φορτίου

Εργασίες που σχετίζονται με τα παραπάνω:

- Εγκατάσταση των πολύπριζων ασφαλείας και των επεκτάσεων τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΟΠ.

Ανάλυση Απαιτούμενων Εργασιών και Προμηθειών

	Περιγραφή Εργασίας/ Προμήθειας	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
3.1.	Προμήθεια επεκτάσεων τροφοδοσίας	
3.1.2.	Καλώδιο τριπολικό 3x 1,5mm	NAI
3.1.3.	Καλώδιο προέκτασης Schuko	NAI
3.1.4.	Χρώμα μαύρο	NAI
3.1.5.	Αριθμός καλωδίων μήκους 1m	10
3.1.6.	Αριθμός καλωδίων μήκους 2m	30
3.1.7.	Αριθμός καλωδίων μήκους 3m	30
3.1.8.	Αριθμός καλωδίων μήκους 4m	10
3.1.9.	Αριθμός καλωδίων μήκους 5m	10
3.1.10.	Αριθμός καλωδίων μήκους 10m	10
3.1.11.	Αριθμός καλωδίων μήκους 12m	5
3.2.	Πολύπριζα ασφαλείας	
3.2.1.	Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο	NAI
3.2.2.	Με φωτεινό διακόπτη λειτουργίας	NAI
3.2.3.	Εύκολη πρόσβαση μέσω βιδωτού καλύμματος για την σύνδεση/ αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας	NAI
3.2.4.	Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα Schuko, μήκος 5m	NAI
3.2.4.	Πρίζες εξόδου Schuko ασφαλείας	NAI
3.2.5.	Αριθμός πριζών εξόδου	4
3.2.6.	Σχεδιασμός για ασφαλή χρήση	NAI
3.2.7.	Χρώμα μαύρο	NAI
3.2.8.	Αριθμός πολύπριζων ασφαλείας	100
3.3.	Πολύμπριζα προστασίας φορτίου	
3.3.1.	Έξοδοι Schuko ασφαλείας	6
3.3.2.	Διαμοιρασμός εξόδων σε διαφορετικές πλευρές της συσκευής	NAI
3.3.3.	Ονομαστική τάση εισόδου	230V / 50Hz
3.3.4.	Μέγιστο ρεύμα εισόδου	10A
3.3.5.	Μέγιστη ενέργεια κρουστικής τάσης	> 1800 Joules
3.3.6.	Μέγιστο κρουστικό ρεύμα Normal Mode	> 20 KA
3.3.7.	Απορρόφηση θορύβου γραμμής EMI/ RFI	< 40 dB ή καλύτερο
3.3.8.	Διακόπτης λειτουργίας	NAI
3.3.9.	Φωτεινή ένδειξη προβλήματος γείωσης	NAI
3.3.10.	Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας κυκλώματος προστασίας	NAI
3.3.11.	Φωτεινή ένδειξη υπερφόρτωσης κυκλώματος	NAI
3.3.12.	Διακόπτης κυκλώματος για αυτόματη προστασία φορτίου (circuit breaker)	NAI

3.3.13.	Διακοπή τροφοδοσίας φορτίου σε περίπτωση καταστροφής του κυκλώματος προστασίας (fail safe)	NAI
3.3.14.	Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα Schuko, μήκος 2m	NAI
3.3.15.	Σήμανση CE	NAI
3.3.16.	Σήμανση RoHS	NAI
3.3.17.	Εγγύηση	>= 5 χρόνια
3.3.18.	Αριθμός πολύπριζων προστασίας	150
3.4.	Εργασίες εγκατάστασης	
3.4.1.	Εγκατάσταση 100 πολύπριζων προστασίας φορτίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΟΠ.	NAI
3.4.2.	Εγκατάσταση 100 επεκτάσεων τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΟΠ.	NAI