

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιάς, 29-05-2019
Αριθ. Πρωτ.: 3122.1-Τ37/39652/2019

Τμήμα : β' - ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Κώδικας : 185 10, Πειραιάς

Τηλέφωνο : 213-1374141

FAX: : 213-1371037

e-mail : dilikyp.b@yna.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Νισύρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ****Έχοντας υπόψη:****1. Τις διατάξεις:**

- α. του άρθρου 18 του Ν.2932/2001 (Α' 145), «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής-Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»,
- β. του Ν.4150/2013 (Α' 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»,
- γ. του άρθρου 50 του ν. 4487/2017 (Α' 116) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,
- δ. του Π.Δ. 81/14 (125 Α'): «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.»,
- ε. του Π.Δ. 13/2018 (Α' 26), «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»,
- στ. του Π.Δ. 70/2015 (άρθρο 2), «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
- ζ. του Π.Δ. 88/2018 (Α' 160), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
- η. την αριθμ Υ64/13-09-2018 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό.

2. Το αρ. πρωτ. 64192/07-05-2019 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΜΑΚ Α.Ε. με αριθμό 64192/07-05-2019
3. Το αρ. πρ. 3122.1-T37/35808/2019/16-05-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Λ/Χ Κω/Λ/Σ Νισύρου.
4. Το αρ. πρ. 3122.1-T37/35801/2019/16-05-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς ΥΝΑΝΠ/ΔΙΠΘΑΠ.
5. Το αρ. πρ. 3122.01-T37/1009/2019/20-05-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο Λ/Χ Κω με συνημμένη την αρ.πρ. 3122/111/2019/19-05-2019 αναφορά Λ/Σ Νισύρου.
6. Το αρ. πρωτ. 64417ΜΑ/ασ/20-05-2019 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΜΑΚ Α.Ε. με συμπληρωματικά στοιχεία.
7. Το αρ. πρ. 3122.1/36832/2019/21-05-2019 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΔΙΠΘΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης του Δήμου Νισύρου σύμφωνα με την από 7-5-2019 τεχνική έκθεση με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

α) Θέση: Νίσυρος (εντός γηπέδου)

β) Κάτοχος: Δήμος Νισύρου

γ) Είδος Εγκατάστασης: Προσωρινή μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

δ) Τεχνικά χαρακτηριστικά και αξία των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων: Η συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία υπολογίζεται στα 185 KW, ενώ η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 236.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

2. ΟΡΟΙ:

α) Να ληφθούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων (π.χ. προστατευτικά περιφράγματα προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών κτλ).

β) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και οι του Υπουργείου Εργασίας, διατάξεις.

γ) Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ HD 384 για την ηλεκτρική εγκατάσταση της μονάδας.

δ) Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκληθούν δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και της ασφάλειας των περίοικων και των εργαζομένων.

ε) Για την απόλυτη προστασία κάθε μονάδας από εκτός παραμέτρων λειτουργίας της, θα υπάρχει μαγνητοθερμικός διακόπτης προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα και σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από “εν ξηρώ” λειτουργία, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα ελέγχου για να διακόψουν τη λειτουργία της, αν αυτό χρειαστεί.

στ) Για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Συμμόρφωση των υπόχρεων, κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, με τις διατάξεις του Ν. 743/77 (Α' 319), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (Α' 58) και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν

πρόσθετων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, για την προστασία της θάλασσας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, λυπαντελαίων, αποβλήτων/λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών που τυχόν θα παραχθούν κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης.

-Σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2002 "Εθνικό Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες " (Α' 6) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2252/94 (Α' 192), στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, θα πρέπει να διατίθεται ικανό έκταμα φράγματος και επαρκής ποσότητα απορροφητικών υλικών για την προστασία τους σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο στην ευρύτερη περιοχή.

- Συμπερίληψη εν θέματι μονάδας αφαλάτωσης στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Port Contigency Plan – PCP) του οικείου φορέα διοίκησης / εκμετάλλευσης λιμένα, εφόσον υπάρχει τέτοιος φορέας για τη ζώνη του αιγιαλού και παραλίας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση αφαλάτωσης.

-Το υλικό κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού απόρριψης του αλμόλοιπου να μην περιέχει συστατικά βλαπτικά / επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

-Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσιών υδάτων της περιοχής απόρριψης του αλμόλοιπου και γενικά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την πραγματοποίηση σχετικών εργαστηριακών μετρήσεων από τις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, δεδομένου ότι η περιοχή της μονάδας βρίσκεται εντός περιοχής NATURA 2000.

ζ) Τα χημικά, που θα χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται και θα φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα αναγράφεται στις συσκευασίες το είδος και τα χαρακτηριστικά αυτών, με στόχο την ασφαλή διαχείρισή τους. Θα πραγματοποιείται τακτικά απογραφή ώστε αυτά να μην συσσωρεύονται εντός της μονάδας σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες.

3. Η χρονική διάρκεια της προσωρινής λειτουργίας δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31-12-2020.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της δραστηριότητας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προβεί σε όλες τις κατά λόγο ενέργειες για την λειτουργία της δραστηριότητας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Απόφαση.

5. Σε περίπτωση μηχανολογικής ή κτιριακής ή άλλης μεταβολής των στοιχείων της παρούσας άδειας, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απευθυνθεί προηγουμένως στην Υπηρεσία μας.

6. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον φορέα της επιχείρησης από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άλλη άδεια, εφόσον από κείμενες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

7. Οι φορητές μονάδες απομακρύνονται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας.

9. Η παρούσα άδεια ανακαλείται με σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν δεν πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Νεκτάριος Σαντορινιός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
2. ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. 8^η ΠΕΔΙΑΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
2. Λ/Χ ΚΩ
3. Λ/Σ ΝΙΣΥΡΟΥ

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. κ. Υπουργού
2. Γρ. κ. Αν. Υπουργού
3. Γρ. κ. Γ.Γ.
4. Γρ. κ. ΓΓΛΠΝΕ
5. Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ