



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Εξοχή **8 - 8 - 2023**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1375 /2023

Ο Διοικητής του ενοποιημένου Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ που διορίστηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 43274/25-07-2022 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, (ΦΕΚ διορισμού 659/27.07.2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
2. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123770/31-12-2012 (ΦΕΚ 3485/31-12-2012 τεύχος Β') Υπουργική Απόφαση περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας Ανάθεσης» του Ν.4412/2016.
5. Την με αριθ. πρωτ. ΤΥ04/1263/19-7-2023 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία:
 - α) ενημερώνει για την αναγκαιότητα προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων συστημάτων διοχέτευσης διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο νερού χρήσης των κτιρίων 8,9,10,11 του Νοσοκομείου για την προληπτική προστασία του δικτύου νερού από το βακτήριο της legionella.
 - β) προτείνει την άμεση υλοποίηση του αιτήματος για την αντιμετώπιση περιστατικών εμφάνισης του βακτηρίου της legionella στο δίκτυο νερού χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία SMART TECHNICAL SOLUTIONS I.K.E. με προσφερόμενη τιμή δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (15.320,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
6. Την από 17 Ιουλίου 2023 οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρείας SMART TECHNICAL SOLUTIONS I.K.E.
7. Την από 8 Αυγούστου 2023 αναλυτική οικονομική προσφορά της εταιρείας SMART TECHNICAL SOLUTIONS I.K.E.

Αποφασίζει:

- Την έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων συστημάτων αυτόματης διοχέτευσης διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο νερού χρήσης των κτιρίων 8,9,10,11 του Νοσοκομείου από την εταιρεία SMART TECHNICAL SOLUTIONS I.K.E. για την προληπτική προστασία του δικτύου παροχής νερού από το βακτήριο της legionella έναντι συνολικής δαπάνης δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (13.820,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.
- Την ανάθεση στην εταιρεία SMART TECHNICAL SOLUTIONS I.K.E. της ετήσιας συντήρησης των συστημάτων αυτόματης διοχέτευσης διοξειδίου του χλωρίου που θα εγκατασταθούν στο δίκτυο νερού χρήσης των κτιρίων 8,9,10,11 του Νοσοκομείου, έναντι συνολικής δαπάνης χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

SMART TECHNICAL SOLUTION M.IKE
ΑΦΜ 800743866 ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ
Λ.Ηρακλείου 100 Τ.Κ. 11142 Αθήνα
Τηλ.2102282212