

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 08/10/2024

Αριθμ. Πρωτ: 2/54391



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ:22410-35445
ΚΑΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ

Προς:ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΡΑΜΟΥ 32 ΑΦΑΝΤΟΥ 85103
Α.Φ.Μ.:084091470 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542
Ε.ΜΑΙΛ: οικον-1@otenet.gr
ΤΗΛ: 2241052432

2) Πίνακα αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2788/2024
Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)
«Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ»

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997561152
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1007.E86901.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Πόλη	ΡΟΔΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός	85100

Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	GR 421
Τηλέφωνο	22410 -35445 22410-38580
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	periousia@rhodes.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΚΑΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.rhodes.gr

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.
9. Την 231/2017 Πράξη του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όμοιες, [269/2017](#), [311/2017](#), [312/2017](#) και [313/2017](#)) περί νομιμότητας της αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α. (βάσει του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά).
11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού **30-6661.0003.0009** «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ»
12. Την απόφαση Δημάρχου 9/2024 με Α.Δ.Α.:Ψ174Ω1Ρ-ΝΑΗ για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
13. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 24REQ015158461 2024-07-19.
14. Το τεκμηριωμένο αίτημα με αρ. πρωτ. 1959 18/09/2024
15. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 24REQ015549545 2024-10-07
16. Την απόφαση ανάληψης με ΑΔΑ: **ΡΠ6ΠΩ1Ρ-64Υ** ποσού 5.997,68
17. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2024 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.:**30-6661.0003.0009** «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων **Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ**» ποσού 6.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει

- Α.** Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «**Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ**» για το έτος 2024
- Β.** Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, την συγγραφή υποχρεώσεων της υπηρεσίας που περιέχονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ αντίστοιχα** και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
- Γ.** Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών από τον και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι :
- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας **Ανάθεσης του Δημάρχου**, με κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
 - ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016 .
 - ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
 - ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος.
 - ❖ Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.
 - ❖ **Οικονομική προσφορά .**
 - ❖ για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
 - ❖ Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας .
 - ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
 - ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
 - ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και ως 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
 - ❖ Σύμφωνα με την **παρ. 2γ' της Αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς**, οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

- Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή

i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png)

ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.

iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)).

"Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019. Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>

- ❖ Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τη **14/10/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ.**
- ❖ Η προσφορά θα κατατεθεί στο Τμήμα Προμηθειών (Καποδιστρίου 3-5 85100 Ρόδος) μέχρι και τη Δευτέρα **14/10/2024** και ώρα **09:00 π.μ.** ή ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση email: y.kakaki@yahoo.gr μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών
- ❖ Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
- ❖ Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει **«ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** καθώς και **αναλυτικά τη διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος.**
- ❖ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και στην κ. Υπακοή Κακάκη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας έως την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Προμήθεια «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. Λίνδου», έτους 2024**

Συνολικού Π/Υ: 5.997,68 € με ΦΠΑ
31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό, NUTS III EL 421

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτηρίων, κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, οδών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών υποδομών της επικράτειας της **Δημοτικής Ενότητας Λίνδου** ή όπου απαιτηθεί για φθορές εντός δημοτικής δικαιοδοσίας στη Δημοτική Ενότητα, έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2024. Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου Ρόδου στη Δημοτική Ενότητα Λίνδου, όπου και θα παραδοθούν τα υλικά, για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών.

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από το ειδικό συνεργείο.

Ο κάθε συμμετέχον πρέπει να δώσει προσφορά **αποκλειστικά για όλα τα είδη της πρόσκλησης.**

Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 εμπίπτει **στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης** όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α'36), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και **με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης.**

Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε **πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (5.997,68 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%** και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου έτους 2024 και ειδικότερα από τον **ΚΑ 30-6661.0003.0009** εγγεγραμμένης πίστωσης 6.000,00 ευρώ για το έτος 2024.

Για τις ανάγκες της παρούσας απαιτείται διάθεση ποσού 5.997,68 ευρώ. Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δαπάνης γίνεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το ύψος του ΚΑΕ εμπίπτει στα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α'36) και λαμβάνοντας υπόψη και τις πράξεις 45/2018, 231/2017, 269/2017, 311/2017, 312/2017 και 313/2017 του Τμήματος VII Κλιμακίου ΠΕΔ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί νομιμότητας αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. και θα πληρούν ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, EN, IEC, CEN, κ.λπ.).

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έντυπα προδιαγραφών (prospectus) στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου NYΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 τύπου NYM για υπόγειες καλωδιώσεις.

Τα **καλώδια τύπου NYΥ** θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN.

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 4mm². Οι αγωγοί με διατομή από 6mm² και άνω θα είναι πολύκλωνοι.

Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Περιοχή θερμοκρασίας -30° έως +60°C.

Τα **καλώδια τύπου NYA**, H05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.

ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E27 λυχνιολαβή 'ντουί' E27 Από πορσελάνη δημοτικού φωτισμού διαιρούμενο τύπου ΦΟΠ.

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:

- ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
- ο Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
- ο Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
- ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής

- ο Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
- ο Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
- ο Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
- ο Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.
- ο Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ABB (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή.

- ο Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας.
 - ο Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.
- Συγκεκριμένα τα είδη προμήθεια και οι ζητούμενες επιμέρους προδιαγραφές τους είναι:

1. Πρίζες εξωτερικές

Πρίζα σούκο εξωτερική, στεγανή με καπάκι, IP55, τύπου 2Π+Γ, ονομαστικής έντασης 16Α - 250V

2. Πρίζες εσωτερικές χωνευτές

Πρίζα σούκο εσωτερική, χωνευτή, ονομαστικής έντασης 16Α - 250V

3. Διακόπτες Α/Ρ

Διακόπτης Αλέ ρετούρ (Α/Ρ), χωνευτός, προστασίας IP20, ονομαστικής έντασης 10Α - 250V, κομπλέ (με πλαίσιο, κάλυμμα, πλακίδιο)

4. Διακόπτες Κ/Ρ

Διακόπτης Κομμουτατέρ (Κ/Ρ), χωνευτός, προστασίας IP20, ονομαστικής έντασης 10Α - 250V, κομπλέ (με πλαίσιο, κάλυμμα, πλακίδιο)

5. Διακόπτες 2Α/Ρ

Διπλός διακόπτης (2Α/Ρ), χωνευτός, προστασίας IP20, ονομαστικής έντασης 10Α - 250V, κομπλέ (με πλαίσιο, κάλυμμα, πλακίδιο)

6. Πρίζα τηλεφώνου

Μηχανισμός πρίζας τηλεφώνου εσωτερική, χωνευτή, RJ11 6(4)

7. Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας στεγανό IP44

Φωτοκύτταρο Μέρας Νύχτας, στεγανότητας IP44, μέγιστης έντασης 20Α , 220-240V

8. Ντουί πορσελάνης E27

Ντουί Πορσελάνης Λευκό E27, τάση λειτουργίας 220-240V AC, θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως και +45°C

9. Καλώδιο μονόκλωνο 1,5mm² (ΝΥΑ)

Καλώδιο ΝΥΑ 1,5mm² , μονόκλωνο (U), διατομής 1,5mm², χρώματος κατά επιλογή υπηρεσίας, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

10. Καλώδιο μονόκλωνο 2,5mm² (ΝΥΑ)

Καλώδιο ΝΥΑ 2,5mm² , μονόκλωνο (U), διατομής 1,5mm², χρώματος κατά επιλογή υπηρεσίας, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

11. Καλώδιο λευκό 2x1mm² (ΝΥΜ)

Καλώδιο ΝΥΜ 2x1mm² , μονόκλωνο (U), 2 αγωγών διατομής 1mm², λευκό, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

12. Καλώδιο λευκό 2x1,5mm² (ΝΥΜ)

Καλώδιο ΝΥΜ 2x1,5mm² , μονόκλωνο (U), 2 αγωγών διατομής 1,5mm², λευκό, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

13. Καλώδιο λευκό 3x1,5mm² (ΝΥΜ)

Καλώδιο NYM 3x1,5mm² , μονόκλωνο (U), 2 αγωγών διατομής 1,5mm², λευκό, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

14. Καλώδιο λευκό 3x2,5mm² (NYM)

Καλώδιο NYM 3x2,5mm² , μονόκλωνο (U), 3 αγωγών διατομής 2,5mm², λευκό, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

15. Καλώδιο λευκό 5x1,5mm² (NYM)

Καλώδιο NYM 5x1,5mm² , μονόκλωνο (U), 5 αγωγών διατομής 1,5mm², λευκό, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση PVC

16. Καλώδιο μαύρο 3x2,5mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 3x2,5mm² , μονόκλωνο, 3 αγωγών διατομής 2,5mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

17. Καλώδιο μαύρο 3x4mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 3x4mm² , μονόκλωνο, 3 αγωγών διατομής 4mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

18. Καλώδιο μαύρο 3x6mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 3x6mm² , πολύκλωνο, 3 αγωγών διατομής 6mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

19. Καλώδιο μαύρο 3x10mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 3x10mm² , πολύκλωνο, 3 αγωγών διατομής 10mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

20. Καλώδιο μαύρο 5x6mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 5x6mm² , πολύκλωνο, 5 αγωγών διατομής 6mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

21. Καλώδιο μαύρο 4x10mm² (NYY)

Καλώδιο NYY 4x10mm² , πολύκλωνο, 4 αγωγών διατομής 10mm², μαύρο, υλικό κατασκευής χαλκός, μόνωση και μανδύας από PVC

22. Αγωγός χαλκού 16mm²

Αγωγός χαλκού 16mm² πολύκλωνος

23. Κλέμες ράγας 10mm²

Κλέμμα ράγας 10mm², 8 επαφών

24. Κλέμες ράγας 16mm²

Κλέμμα ράγας 16mm², 8 επαφών

25. Κλέμες ράγας 25mm²

Κλέμμα ράγας 25mm², 8 επαφών

26. Κλέμες ράγας 35mm²

Κλέμμα ράγας 35mm², 8 επαφών

27. Κλέμες βιδωτής σύνδεσης 2,5mm²

Κλέμμα 2,5mm² , βιδωτής σύνδεσης, 12 επαφών

28. Κλέμες βιδωτής σύνδεσης 6mm²

Κλέμμα 6mm² , βιδωτής σύνδεσης, 12 επαφών

29. Κλέμες βιδωτής σύνδεσης 10mm²

Κλέμμα 10mm² , βιδωτής σύνδεσης, 12 επαφών

30. Κλέμες βιδωτής σύνδεσης 16mm²

Κλέμμα 16mm² , βιδωτής σύνδεσης, 12 επαφών

31. Στάρτερ φθορίου 4-65W

Στάρτερ φθορίου 4-65W 220-240V

32. Λαμπτήρες φθορίου 60cm

Λαμπτήρας φθορίου T8, τύπος ντουί G13, ισχύος 18W, μήκους 60cm, φυσικό λευκό 4000K έως ψυχρό 6000K

33. Λαμπτήρες φθορίου 120cm

Λαμπτήρας φθορίου T8, τύπος ντουί G13, ισχύος 36W, μήκους 120cm, φυσικό λευκό 4000K έως ψυχρό 6000K

34. Λαμπτήρες φθορίου 150cm

Λαμπτήρας φθορίου T8, τύπος ντουί G13, ισχύος 58W, μήκους 150cm, φυσικό λευκό 4000K έως ψυχρό 6000K

35. Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου

Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου, 19X20,, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας

36. Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου -φαρδιά

Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου, φαρδιά 38X20,, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας

37. Υφασμάτινη ταινία 48mm x 50m

Υφασμάτινη ταινία, με ίνες υφάσματος και επικάλυψη πολυαιθυλενίου, 48mm x 50m, αυτοκόλλητη για βαριά χρήση

38. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -6A

Μονοπολική (1P) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 6A

39. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 10A

Μονοπολική (1P) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 10A

40. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 16A

Μονοπολική (1P) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 16A

41. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -20A

Μονοπολική (1P) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 20A

42. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 25Α

Μονοπολική (1Ρ) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 25Α

43. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 40Α

Μονοπολική (1Ρ) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 40Α

44. Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 63Α

Μονοπολική (1Ρ) αυτόματη ασφάλεια πίνακα (μικροαυτόματος ράγας), IP20, 6kA (EN 60898), 230V, ονομαστικό ρεύμα 63Α

45. Ρελέ ράγας διαρροής, μονοφασική 2x40Α

Διπολικός (2Ρ) μονοφασικός διακόπτης ρεύματος διαρροής ονομαστικούς ρεύματος σφάλματος 30mA, IP20, 230V, ονομαστικού ρεύματος 40Α

46. Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x40Α

Τετραπολικός (4Ρ) τριφασικός διακόπτης ρεύματος διαρροής ονομαστικούς ρεύματος σφάλματος 30mA, IP20, 400V, ονομαστικού ρεύματος 40Α

47. Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x63Α

Τετραπολικός (4Ρ) τριφασικός διακόπτης ρεύματος διαρροής ονομαστικούς ρεύματος σφάλματος 30mA, IP20, 400V, ονομαστικού ρεύματος 63Α

48. Ρελέ ράγας ισχύος μονοφασικό 20Α

Ρελέ ισχύος ράγας, μονοφασικό 20Α, 2 επαφών (2NO), προστασίας IP2X, τάσης 230V AC, ονομαστικό ρεύμα 20Α

49. Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x40Α

Ρελέ ισχύος ράγας, τριφασικό 4x40Α, 4 επαφών (4NO), προστασίας IP2X, τάσης 230V AC, ονομαστικό ρεύμα 40Α

50. Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x63Α

Ρελέ ισχύος ράγας, τριφασικό 4x63Α, 4 επαφών (4NO), προστασίας IP2X, τάσης 230V AC, ονομαστικό ρεύμα 63Α

51. Λυχνίες ράγας 250V

Ενδεικτική λυχνία ράγας, 230V AC, προστασίας IP20, μέγιστη ισχύς 0,9W

52. Γενικός διακόπτης ράγας, μονοπολικός 1x40Α

Γενικός διακόπτης ράγας (ραγοδιακόπτης), μονοπολικός (1Ρ) 1x40Α, προστασίας IP20, ονομαστική τάση 250V AC, 1 επαφής, ονομαστικό ρεύμα 40Α, ικανότητα βραχυκύκλωσης 10kA

53. Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x40Α

Γενικός διακόπτης ράγας (ραγοδιακόπτης), τριπολικός (3Ρ) 3x40Α, προστασίας IP20, ονομαστική τάση 400V AC, 3 επαφών, ονομαστικό ρεύμα 40Α, ικανότητα βραχυκύκλωσης 10kA

54. Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x63Α

Γενικός διακόπτης ράγας (ραγοδιακόπτης), τριπολικός (3P) 3x63A, προστασίας IP20, ονομαστική τάση 400V AC, 3 επαφών, ονομαστικό ρεύμα 63A, ικανότητα βραχυκύκλωσης 10kA

55. Διπολικός διακόπτης ράγας, 2x25A

Διπολικός διακόπτης ράγας (2P-25A), προστασίας IP20, ονομαστική τάση 230V AC, 2 επαφών, ονομαστικό ρεύμα 25

56. Χρονοδιακόπτης ράγας

Χρονοδιακόπτης (αυτόματος) ράγας, ηλεκτρονικός, μίας επαφής (1 NO) μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 16A, μέγιστο φορτίο 1000, ονομαστική τάση 230V AC 50-60Hz

57. Πίνακας εξωτερικός, 1 σειράς

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εξωτερικός επίτοιχος, 1 σειράς, στεγανός IP65, με χερούλι που δέχεται κλειδαριά, 230-400V

58. Πίνακας εξωτερικός, 2 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εξωτερικός επίτοιχος, 2 σειρών, στεγανός IP65, με χερούλι που δέχεται κλειδαριά, 230-400V

59. Πίνακας εξωτερικός, 3 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εξωτερικός επίτοιχος, 3 σειρών, στεγανός IP65, με χερούλι που δέχεται κλειδαριά, 230-400V

60. Πίνακας εξωτερικός, 4 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εξωτερικός επίτοιχος, 4 σειρών, στεγανός IP65, με χερούλι που δέχεται κλειδαριά, 230-400V

61. Πίνακας χωνευτός εσωτερικός, 1 σειράς

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εσωτερικός χωνευτός, 1 σειράς, IP30, 230-400V

62. Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 2 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εσωτερικός χωνευτός, 2 σειρών, IP30, 230-400V

63. Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 3 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εσωτερικός χωνευτός, 3 σειρών, IP30, 230-400V

64. Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 4 σειρών

Πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, εσωτερικός χωνευτός, 4 σειρών, IP30, 230-400V

65. Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας Φ40

Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ40mm, IP65, αντοχή στην κάμψη και στη συμπίεση, όρια τάσης έως 1000V AC -1500V DC, θερμοκρασίες εγκατάστασης από -25°C έως και +60°C

66. Καμπύλη πλαστικού σωλήνα Φ40

Καμπύλη 90° πλαστικού σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου Φ40mm, IP65, αντοχή στην κάμψη και στη συμπίεση, όρια τάσης έως 1000V AC -1500V DC, θερμοκρασίες εγκατάστασης από -25°C έως και +60°C

67. Φρεάτιο Διακλάδωσης Πλαστικό 400x400x400 195mm

Φρεάτιο διακλάδωσης καλωδίων, πλαστικό, διαστάσεων 400x400x400 χιλ, 195mm,στεγανότητα IP40, με καπάκι , από υλικό αυτοσβηνόμενο κατάταξης V0 -ελεύθερο βαρέων μετάλλων

68.Προβολέας LED 50W

Προβολέας εξωτερικού χώρους αδιάβροχος στεγανός IP65, ισχύος 50W 230V, θερμό φώς (2500-4000K), φωτεινότητα τουλάχιστον 4000lumen

69.Προβολέας LED 100W

Προβολέας εξωτερικού χώρους αδιάβροχος στεγανός IP65, ισχύος 100W 230V, θερμό φώς (2500-4000K), φωτεινότητα τουλάχιστον 7500lumen

70.Προβολέας LED 150W

Προβολέας εξωτερικού χώρους αδιάβροχος στεγανός IP65, ισχύος 150W 230V, θερμό φώς (2500-4000K), φωτεινότητα τουλάχιστον 10000lumen

71.Προβολέας LED 250W

Προβολέας εξωτερικού χώρους αδιάβροχος στεγανός IP65, ισχύος 200W 230V, θερμό φώς (2500-4000K), φωτεινότητα τουλάχιστον 16000lumen

72.Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 400W, με βάση στερέωσης

Ηλιακό φωτιστικό δρόμου ισχύος τουλάχιστον 400W φωτεινότητας τουλάχιστον 3.000 lumens, ανθεκτικός IP67, χρώμα ασημί, με πολυκρυσταλλικό ηλιακό συλλέκτη, με μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον 40.000mAh και διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών, αυτόματης λειτουργίας νυκτός, περιοχής ακτινοβολίας περίπου 300τ.μ., χρώματος ασημί ή μαύρο (τοποθέτηση ύψους 3-7 μ.), γωνία φωτός 120ο. Θα συνοδεύεται από τη βάση στήριξης, ώστε να μπορεί να στερεωθεί σε γαλβανιζέ σωλήνα 1 έως 2".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II**Προμήθεια «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. Λίνδου», έτους 2024****Συνολικού Π/Υ: 5.997,68 € με ΦΠΑ**
31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό, NUTS III EL 421**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της.

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει **σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	Πρίζες εξωτερικές	τεμάχια	3	2,12	6,36
2	Πρίζες εσωτερικές χωνευτές	τεμάχια	2	2,06	4,12
3	Διακόπτες A/R	τεμάχια	2	2,60	5,20
4	Διακόπτες K/R	τεμάχια	2	3,19	6,38
5	Διακόπτες 2A/R	τεμάχια	2	3,75	7,50
6	Πρίζα τηλεφώνου	τεμάχια	4	3,43	13,72
7	Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας στεγανό IP44	τεμάχια	1	2,38	2,38
8	Ντουί πορσελάνης E27	τεμάχια	1	0,69	0,69
9	Καλώδιο μονόκλωνο 1,5mm2 (NYA)	τρέχον μέτρο	50	0,20	10,00
10	Καλώδιο μονόκλωνο 2,5mm2 (NYA)	τρέχον μέτρο	50	0,33	16,50
11	Καλώδιο λευκό 2x1mm2 (NYM)	τρέχον μέτρο	10	0,50	5,00
12	Καλώδιο λευκό 2x1,5mm2 (NYM)	τρέχον μέτρο	10	0,57	5,70
13	Καλώδιο λευκό 3x1,5mm2 (NYM)	τρέχον μέτρο	20	0,85	17,00
14	Καλώδιο λευκό 3x2,5mm2 (NYM)	τρέχον μέτρο	50	1,29	64,50
15	Καλώδιο λευκό 5x1,5mm2 (NYM)	τρέχον μέτρο	10	1,38	13,80
16	Καλώδιο μαύρο 3x2,5mm2 (NYY)	τρέχον μέτρο	30	1,40	42,00

17	Καλώδιο μαύρο 3x4mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	30	2,14	64,20
18	Καλώδιο μαύρο 3x6mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	70	2,46	172,20
19	Καλώδιο μαύρο 3x10mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	80	5,45	436,00
20	Καλώδιο μαύρο 5x6mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	50	4,64	232,00
21	Καλώδιο μαύρο 4x10mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	50	4,77	238,50
22	Αγωγός χαλκού 16mm ²	τρέχον μέτρο	30	2,22	66,60
23	Κλέμμα ράγας 10mm ²	τεμάχια	1	1,58	1,58
24	Κλέμμα ράγας 16mm ²	τεμάχια	1	3,43	3,43
25	Κλέμμα ράγας 25mm ²	τεμάχια	2	2,94	5,88
26	Κλέμμα ράγας 35mm ²	τεμάχια	2	6,12	12,24
27	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 2,5mm ²	τεμάχια	1	1,10	1,10
28	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 6mm ²	τεμάχια	1	1,17	1,17
29	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 10mm ²	τεμάχια	2	1,58	3,16
30	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 16mm ²	τεμάχια	2	3,43	6,86
31	Στάρτερ φθορίου 4-65W	τεμάχια	5	0,61	3,05
32	Λαμπτήρες φθορίου 60cm	τεμάχια	5	6,86	34,30
33	Λαμπτήρες φθορίου 120cm	τεμάχια	10	2,14	21,40
34	Λαμπτήρες φθορίου 150cm	τεμάχια	10	1,98	19,80
35	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου	τεμάχια	26	0,65	16,90
36	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου -φαρδιά	τεμάχια	5	1,17	5,85
37	Υφασμάτινη ταινία 48mm x 50m	τεμάχια	2	2,86	5,72
38	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -6A	τεμάχια	1	3,75	3,75
39	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 10A	τεμάχια	5	3,67	18,35
40	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 16A	τεμάχια	10	3,67	36,70
41	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -20A	τεμάχια	10	3,67	36,70
42	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 25A	τεμάχια	10	3,37	33,67
43	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -	τεμάχια	5	3,99	19,95

	40Α				
44	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 63Α	τεμάχια	5	8,03	40,15
45	Ρελέ ράγας διαρροής, μονοφασική 2x40Α	τεμάχια	1	36,58	36,58
46	Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x40Α	τεμάχια	1	48,91	48,91
47	Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x63Α	τεμάχια	1	67,38	67,38
48	Ρελέ ράγας ισχύος μονοφασικό 20Α	τεμάχια	1	18,51	18,51
49	Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x40Α	τεμάχια	2	50,18	100,36
50	Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x63Α	τεμάχια	2	50,18	100,36
51	Λυχνίες ράγας 250V	τεμάχια	5	10,57	52,85
52	Γενικός διακόπτης ράγας, μονοπολικός 1x40Α	τεμάχια	2	4,80	9,60
53	Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x40Α	τεμάχια	2	12,22	24,44
54	Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x63Α	τεμάχια	2	19,32	38,64
55	Διπολικός διακόπτης ράγας, 2x25Α	τεμάχια	2	9,64	19,28
56	Χρονοδιακόπτης ράγας	τεμάχια	2	16,50	33,80
57	Πίνακας εξωτερικός, 1 σειράς	τεμάχια	1	14,40	14,40
58	Πίνακας εξωτερικός, 2 σειρών	τεμάχια	1	41,10	41,10
59	Πίνακες εξωτερικός, 3 σειρών	τεμάχια	1	28,19	28,19
60	Πίνακες εξωτερικός, 4 σειρών	τεμάχια	2	132,00	264,00
61	Πίνακας χωνευτός εσωτερικός, 1 σειράς	τεμάχια	1	17,50	17,50
62	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 2 σειρών	τεμάχια	1	12,50	12,50
63	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 3 σειρών	τεμάχια	2	25,00	50,00
64	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 4 σειρών	τεμάχια	1	64,00	64,00
65	Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας Φ40	τρέχον μέτρο	100	3,70	370,00
66	Καμπύλη πλαστικού σωλήνα Φ40	τεμάχια	8	2,20	17,60
67	Φρεάτιο Διακλάδωσης Πλαστικό 400x400x400 195mm	τεμάχια	5	47,00	235,00
68	Προβολέας LED 50W	τεμάχια	1	9,24	9,24
69	Προβολέας LED 100W	τεμάχια	1	21,74	21,74

70	Προβολέας LED 150W	τεμάχια	2	29,40	58,80
71	Προβολέας LED 250W	τεμάχια	3	220,00	660,00
72	Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 400W, με βάση στερέωσης	τεμάχια	3	220,00	660,00
ΣΥΝΟΛΟ					4.836,84
Φ.Π.Α. (24%)					1.160,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					5.997,68

- Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, παράδοσης και χρήσης, όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνικής Έκθεσης.
- Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το συμβασιολογημένο.

Προμήθεια «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. Λίνδου», έτους 2024

Συνολικού Π/Υ: 5.997,68 € με ΦΠΑ
31681410-0 - Ηλεκτρολογικό υλικό, NUTS III EL 421

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1	Πρίζες εξωτερικές	τεμάχια	3		
2	Πρίζες εσωτερικές χωνευτές	τεμάχια	2		
3	Διακόπτες Α/Ρ	τεμάχια	2		
4	Διακόπτες Κ/Ρ	τεμάχια	2		
5	Διακόπτες 2Α/Ρ	τεμάχια	2		
6	Πρίζα τηλεφώνου	τεμάχια	4		
7	Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας στεγανό IP44	τεμάχια	1		
8	Ντουί πορσελάνης E27	τεμάχια	1		
9	Καλώδιο μονόκλωνο 1,5mm ² (ΝΥΑ)	τρέχον μέτρο	50		
10	Καλώδιο μονόκλωνο 2,5mm ² (ΝΥΑ)	τρέχον μέτρο	50		
11	Καλώδιο λευκό 2x1mm ² (ΝΥΜ)	τρέχον μέτρο	10		
12	Καλώδιο λευκό 2x1,5mm ² (ΝΥΜ)	τρέχον μέτρο	10		
13	Καλώδιο λευκό 3x1,5mm ² (ΝΥΜ)	τρέχον μέτρο	20		
14	Καλώδιο λευκό 3x2,5mm ² (ΝΥΜ)	τρέχον μέτρο	50		
15	Καλώδιο λευκό 5x1,5mm ² (ΝΥΜ)	τρέχον μέτρο	10		
16	Καλώδιο μαύρο 3x2,5mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	30		
17	Καλώδιο μαύρο 3x4mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	30		

18	Καλώδιο μαύρο 3x6mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	70		
19	Καλώδιο μαύρο 3x10mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	80		
20	Καλώδιο μαύρο 5x6mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	50		
21	Καλώδιο μαύρο 4x10mm ² (ΝΥΥ)	τρέχον μέτρο	50		
22	Αγωγός χαλκού 16mm ²	τρέχον μέτρο	30		
23	Κλέμμα ράγας 10mm ²	τεμάχια	1		
24	Κλέμμα ράγας 16mm ²	τεμάχια	1		
25	Κλέμμα ράγας 25mm ²	τεμάχια	2		
26	Κλέμμα ράγας 35mm ²	τεμάχια	2		
27	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 2,5mm ²	τεμάχια	1		
28	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 6mm ²	τεμάχια	1		
29	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 10mm ²	τεμάχια	2		
30	Κλέμμα βιδωτής σύνδεσης 16mm ²	τεμάχια	2		
31	Στάρτερ φθορίου 4-65W	τεμάχια	5		
32	Λαμπτήρες φθορίου 60cm	τεμάχια	5		
33	Λαμπτήρες φθορίου 120cm	τεμάχια	10		
34	Λαμπτήρες φθορίου 150cm	τεμάχια	10		
35	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου	τεμάχια	26		
36	Μονωτική ταινία ηλεκτρολόγου -φαρδιά	τεμάχια	5		
37	Υφασμάτινη ταινία 48mm x 50m	τεμάχια	2		
38	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -6A	τεμάχια	1		
39	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 10A	τεμάχια	5		
40	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 16A	τεμάχια	10		
41	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C -20A	τεμάχια	10		
42	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 25A	τεμάχια	10		
43	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 40A	τεμάχια	5		

44	Μικροαυτόματος - αυτόματη ασφάλεια ράγας, τύπου C - 63Α	τεμάχια	5		
45	Ρελέ ράγας διαρροής, μονοφασική 2x40Α	τεμάχια	1		
46	Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x40Α	τεμάχια	1		
47	Ρελέ ράγας διαρροής, τριφασική 4x63Α	τεμάχια	1		
48	Ρελέ ράγας ισχύος μονοφασικό 20Α	τεμάχια	1		
49	Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x40Α	τεμάχια	2		
50	Ρελέ ράγας ισχύος τριφασικό 4x63Α	τεμάχια	2		
51	Λυχνίες ράγας 250V	τεμάχια	5		
52	Γενικός διακόπτης ράγας, μονοπολικός 1x40Α	τεμάχια	2		
53	Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x40Α	τεμάχια	2		
54	Γενικός διακόπτης ράγας, τριπολικός 3x63Α	τεμάχια	2		
55	Διπολικός διακόπτης ράγας, 2x25Α	τεμάχια	2		
56	Χρονοδιακόπτης ράγας	τεμάχια	2		
57	Πίνακας εξωτερικός, 1 σειράς	τεμάχια	1		
58	Πίνακας εξωτερικός, 2 σειρών	τεμάχια	1		
59	Πίνακες εξωτερικός, 3 σειρών	τεμάχια	1		
60	Πίνακες εξωτερικός, 4 σειρών	τεμάχια	2		
61	Πίνακας χωνευτός εσωτερικός, 1 σειράς	τεμάχια	1		
62	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 2 σειρών	τεμάχια	1		
63	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 3 σειρών	τεμάχια	2		
64	Πίνακας χωνευτός, εσωτερικός 4 σειρών	τεμάχια	1		
65	Ευθύγραμμος πλαστικός σωλήνας Φ40	τρέχον μέτρο	100		
66	Καμπύλη πλαστικού σωλήνα Φ40	τεμάχια	8		
67	Φρεάτιο Διακλάδωσης Πλαστικό 400x400x400 195mm	τεμάχια	5		
68	Προβολέας LED 50W	τεμάχια	1		
69	Προβολέας LED 100W	τεμάχια	1		
70	Προβολέας LED 150W	τεμάχια	2		

71	Προβολέας LED 250W	τεμάχια	3		
72	Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 400W, με βάση στερέωσης	τεμάχια	3		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς και παράδοσης του είδους στο φυσικό χώρο της αποθήκης της Δ. Ενότητας Λίνδου.

Ρόδος / / 2024

Ο προσφέρων

..... (Ονοματεπώνυμο)

..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια για «Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων περιβαλλόντων χώρων Δ.Ε. Λίνδου», έτους 2024 όπως έχει αναλυθεί στην παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι **ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.**

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το συμβατικό τίμημα της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **5.997,68 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016)

1. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,

β) οι όροι της σύμβασης και

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. **Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόμου.**

3. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130.

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και για τις ποσότητες που κάθε φορά θα προκύπτουν από τις ανάγκες παρεμβάσεων των συνεργείων του Δήμου. Η τμηματική παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ρόδου μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο.

Η Υπηρεσία παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου

Για τα είδη και τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Ε. Λίνδου) υπό την εποπτεία του αρμόδιου Κατά τόπον Αντιδημάρχου.

Ο Δήμος έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις επιμέρους ποσότητες κατά είδος έως +/- 10 % ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους , αυξάνοντας τη μία ποσότητα και μειώνονται μία άλλη, καθώς δεν είναι δυνατή η απόλυτη ακρίβεια πρόβλεψης των ποσοτήτων στην εξέλιξη ενός ολόκληρου έτους. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά σε οικονομικό αντικείμενο το συνολικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές της προμήθειας που εκτελεί ο πάροχος θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την **παρ.2γ' της Αριθμ.ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα : Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν. Το Τιμολόγιο θα πρέπει να δρομολογηθεί στον Δήμο Ρόδου με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E86901.0001 (μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)**

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις κείμενες διατάξεις του νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Δ/ση Οικονομικών
3. Δημοτική Ενότητα Λίνδου
4. Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη

