

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 30, ΤΚ 682 00
 Πληρ. : Δ.Μπιμπερλή
 Τηλ. : 2552021205
 Fax: 2552022587

Ορεστιάδα 04/07/2016

Αριθμ. Πρωτ. 8111

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάθεσης του έργου «Για την επισκευή ψυκτικού μηχανήματος της Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95: *“Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.*
2. Το Ν. 2362/95: *“Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”*, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α/17.08.10) *“Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη”.*
3. Το Ν.3861/2010 *“Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.*
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3β του Ν. 2362/95 *«περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»*, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3943/2011.
5. Το Π.Δ. 284/88: *“Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών”.*
6. Το Π.Δ. 185/09 : *“Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών”.*
7. Το Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ 150/Α/07): *“Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”.*
8. Το Π.Δ. 113/2010(ΦΕΚ 194/Α/2010): *“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.*
9. Τον Ν. 2859/2000 *«Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας»* (ΦΕΚ Α΄248), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4389/16 (ΦΕΚ94Α/27.05.2016) σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 01/06/2016.
10. Την με αρ. πρωτ. Δ2Α1091803 ΕΞ2010/7-7-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και της εξουσίας να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ Ορεστιάδας.
11. Την από αριθ.πρωτ.ΔΣΣΟΔΒ1088586 ΕΞ/10.06.2016 απόφαση μεταβολών εκτελούμενου προϋπολογισμού της Δ/σης στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών

12. Τις με αρ. πρωτ. 3827/1/21.06.16, 3827/2/22.06.16 αποφάσεις ανάληψης, και τον α/α 62518, 62519 του Βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
13. Το από 04/07/2016 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση της προσφοράς υλοποίησης του έργου και την ομόφωνη εισήγηση για την ανάθεση του έργου.
14. Την άμεση ανάγκη υλοποίησης του ως άνω έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 117277531- Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και έδρα στην διεύθυνση Κων/πόλεως 111, Ορεστιάδα, την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ψυκτικού μηχανήματος της Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», επί της οδού Ιπποκράτους 30 - Ορεστιάδα, αντί του ποσού 18.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ψυκτικού μηχανήματος της Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Τοποθέτηση συμπιεστών (2) τεμ COPELAND της σειράς STREAM βηματικής λειτουργίας τεχνολογίας CORESENSE με MODULE επικοινωνίας και κωδικό 4MI-30XAWM/D
2. Απεγκατάσταση παλαιών συμπιεστών
3. Καλώδιο UTP CAT5 από τα MODULE των συμπιεστών μέχρι τον κεντρικό SERVER της Δ.Ο.Υ.
4. Εγκατάσταση software επικοινωνίας με τα MODULE των συμπιεστών σε Η/Υ που θα υποδειχθεί
5. Αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή με νέο τεχνολογίας inverter
6. Πλήρωση ψυκτικού μέσου (FREON R 407C).
7. Μόνωση των σωλήνων
8. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες

Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και θα είναι αυτά που συνοδεύουν την προσφορά του αναδόχου.

Η απομάκρυνση του φρέον θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ο καθαρισμός του χώρου εργασίας γύρω από το ψυκτικό μηχάνημα θα βαρύνει τον ανάδοχο χωρίς να δυσχεραίνει την λειτουργία της υπηρεσίας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εγκατάσταση θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παραδώσει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων που αντικαταστάθηκαν για τρία (3) έτη τουλάχιστον. Ο εγκαταστάτης θα δεσμευτεί ότι θα αναλάβει, εάν του ζητηθεί, την συντήρηση του συστήματος ψύξης για μία πενταετία τουλάχιστον με δεσμευτική τιμή, η οποία θα αναφέρεται ρητά και σαφώς στην οικονομική του προσφορά, για την υλοποίηση του περιγραφόμενου παραπάνω έργου. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται η ευθύνη έδρασης του δοχείου για μια πενταετία.

Η συνολική δαπάνη ύψους 18.000 € (14.000 € + 4.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών οικ.έτους 2016 με Φορέα 90-15 και ειδικό Φορέα 231 και ΚΑΕ 1329 και ΚΑΕ 0869.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου «Επισκευή του ψυκτικού μηχανήματος της Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας», με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.), με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή του παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

Ως χρόνος έναρξης των εργασιών για την επισκευή ψυκτικού μηχανήματος της Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών Διατάξεις και η προσφορά του αναδόχου.

Κατόπιν της κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καλείται ο ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

**Ο Προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ Ορεστιάδας**

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΠΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πασσιάς Δημήτριος
2. ΥΔΕ Υπ. Οικονομικών Ν.Έβρου
3. Επιτροπή Παραλαβής