

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14894/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**

**Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης για τον υποσταθμό του κτιρίου
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας»**

Στην Πάτρα σήμερα 26 Απριλίου 2023 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφ' ενός,

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή, κ. Θεοδωρόπουλο Ηλία, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει της υπ' αριθμ.: Γ4β/Γ.Π. οικ. 2423/17-1-2020

(ΦΕΚ 30/17-1-2020 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) απόφασης του Υπουργού Υγείας νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ' άρθρο 7, παρ. 4, περ. στ εδ. 3 και άρθρο 7 παρ. 8 περ. 23 και παρ. 6 περ. 9 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007.

Το Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφ' ετέρου,

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που εδρεύει στην Πλατεία Ελευθερίας 15, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη Αττικής, τηλέφωνο 210-6002612 ΑΦΜ 801458499 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Λεωνίδα Λουλουδη με ΑΔΤ: ΑΡ066229

Η ανωτέρω εταιρεία στο εξής θα αναφέρεται στη σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθμ. 4/2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC012113774).
- 2) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7318/24-2-2023 τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας.
- 3) Η υπ' αριθμ. 34/8-2-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: ΨΥ4Ν46906Λ-92Ψ).
- 4) Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 25/29-3-2023 (θέμα 77ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΜΜΛ46906Λ-ΦΑΨ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012443210): Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης για τον υποσταθμό του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ του Γ. Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας».
- 5) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων περί «Προμηθειών του Δημοσίου» και περί «Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων».

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ.**

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ' αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του αποδέχθηκε τον διορισμό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την παραλαβή και την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία.

Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:

- α) τη Σύμβαση,
- β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής,
- γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση της προμήθειας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Το συνολικό ποσό κατακύρωσης αντιστοιχεί σε 49.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που δεν υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΥΦ.Π.Α.
1.	Κόστος υλικών (προμήθεια πεδίων μέσης τάσης)	34.550,00€	8.292,00€	42.842,00€
2.	Κόστος εργασιών (εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης)	14.650,00€	3.516,00€	18.166,00€
ΣΥΝΟΛΟ		49.200,00€	11.808,00€	61.008,00€

Τα πεδία Μέσης Τάσης της σειράς SM6 – Basic.

Στο αντικείμενο της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων μέσης τάσης του υποσταθμού του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ του Γ. Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

I. Η αποξήλωση των υφιστάμενων πινάκων μέσης τάσης από το υπόγειο του κτιρίου και η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχτεί από το νοσοκομείο

II. Η προμήθεια και εγκατάσταση εννέα (9) ακροκιβωτίων και νέων πινάκων μέσης τάσης.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των εννέα ακροκιβωτίων και του υφιστάμενου πίνακα μέσης τάσης με νέο (ένα πεδίο εισόδου και δύο πεδία προστασίας των δύο μετασχηματιστών). Επιπλέον, εξαιτίας της μεγάλης ισχύος των μετασχηματιστών, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας στα πεδία.

A. Τα εννέα (9) ακροκιβώτια θα πρέπει:

1. Να είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση
2. Να είναι θερμοσυστελόμενα
3. Να είναι κατάλληλα για χρήση καλωδίων διατομής 25 – 95 (mm²)
4. Να διαθέτουν τους κατάλληλους ακροδέκτες

B. Τα πεδία θα πρέπει:

1. Να είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση.
2. Να είναι εναρμονισμένα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές IEC που αφορούν στην κατασκευή και τα υλικά των πινάκων μέσης τάσης. Η κατασκευή τους να είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό ποιότητας ISO9001.
3. Να περιλαμβάνουν διακοπτικό εξοπλισμό (αποζεύκτη φορτίου, αυτόματο διακόπτη ισχύος, ηλεκτρονόμο προστασίας και αποζεύκτη) σταθερού τύπου ή αποσπώμενου τύπου, ο οποίος να βρίσκεται είτε σε περιβάλλον εξαφθοριούχου θείου (SF6) είτε σε κενό, όπως συμβαίνει με τους αυτόματους διακόπτες ισχύος Enoelis.

3.1 Πεδίο εισόδου (1 τεμάχιο)

Διαστάσεις πεδίου άφιξης (περίπου): 1600mmx375mmx1000mm (ύψος x πλάτος x βάθος).

Το πεδίο εισόδου θα πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω κύριο εξοπλισμό:

- Ζυγούς χαλκού 630A
- Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA/sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή, πληρωμένο με εξαφθοριούχο θείο (SF6) και με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας
- Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες
- Τρία (3) αλεξικέραυνα γραμμής 21kV, 10kA
- Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση τριών μονοπολικών καλωδίων (μέγιστης διατομής 240mm²)

3.2 Πεδίο προστασίας μετασχηματιστή (2 τεμάχια)

Διαστάσεις πεδίου προστασίας ΜΣ (περίπου): 1600mmx750mmx1220mm (ύψος x πλάτος x βάθος).

Το κάθε ένα πεδίο προστασίας μετασχηματιστή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον παρακάτω κύριο εξοπλισμό:

- Ζυγούς χαλκού 630A
- Αποζεύκτη 24kV, 630A, 16kA/sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή, μηχανικά μανδαλωμένα μεταξύ τους και με την πόρτα, πληρωμένο με εξαφθοριούχο θείο (SF6), με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CS και κλειδί ασφαλείας στη θέση ON (συνεργάζεται με τον Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος – SF1)
- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος πληρωμένο με εξαφθοριούχο θείο (SF6) τύπου SF1 24kV, 630A, 16kA/sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας RI, βοηθητικές επαφές θέσης και πηνίο εργασίας 230V AC
- Τρεις (3) τοροειδείς αισθητήρες έντασης CGa 200/1A
- Έναν (1) ηλεκτρονόμο δευτερογενούς προστασίας που παρέχει τις ακόλουθες προστασίες 50/51 και 51N για υπερένταση, βραχυκύκλωμα και διαρροή ως προς γη.
- Έναν (1) γειωτή καλωδίων με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας, μηχανικά μανδαλωμένο με τον πιο πάνω γειωτή
- Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες
- Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση των καλωδίων ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πιο πάνω εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης συστήματος απομακρυσμένης εποπτείας, καθώς και αισθητήρων θερμοκρασίας και παρακολούθησης περιβαλλοντολογικών συνθηκών.

4. Να είναι προκατασκευασμένα, μεταλλοενδεδυμένα και να χρησιμοποιούν ως διηλεκτρικό μέσο ζυγών τον αέρα και να περιέχουν το πιο πάνω διακοπτικό εξοπλισμό.

5. Να είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι ήδη εγκατεστημένα στις νεότερες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου (κτίριο ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ και ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ) για λόγους ομοιομορφίας και όμοιου τρόπου χειρισμών λειτουργίας ή το εκσυγχρονισμένο μοντέλο της ίδιας σειράς της ίδιας εταιρίας.

6. Να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια του προσωπικού, στην εγκατάσταση, στη σωστή διαδοχή χειρισμών, καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία. Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα Γενικοί Όροι.

7. Να διαθέτουν κατάλληλη ξεχωριστή μεταλλική βάση πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν, ώστε να γίνει και η σύνδεση των καλωδίων στους διακόπτες.

8. Να διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

8.1.	Ονομαστική τάση λειτουργίας:	20kV
8.2.	Συχνότητα λειτουργίας:	50Hz
8.3.	Ονομαστική ένταση ζυγών:	630A
8.4.	Ονομαστικό ρεύμα διακοπών φορτίου:	630A
8.5.	Ονομαστικό ρεύμα αποζευκτών:	630A
8.6.	Κρουστική αντοχή:	125kV
8.7.	Αντοχή ζυγών σε ένταση βραχυκύκλωσης:	12,5 - -16 – 20 kA /sec
8.8.	Βιομηχανική τάση μικρής διάρκειας:	50kV/min
8.9.	Μέγιστο ρεύμα και διάρκεια βραχυκυκλώματος:	16kA/sec (40kA μέγιστο)
8.10.	Δοκιμή αντοχής εσωτερικού τόξου:	IAC: A-FL
8.11.	Βαθμός προστασίας εξωτερικού περιβλήματος:	IP3X
8.12.	Βαθμός προστασίας μεταξύ διαμερισμάτων:	IP2X
8.13.	Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων:	220Vac

9. Τα πεδία κατηγοριοποιούνται ως LSC2A-PI σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200, που αφορά στην κατασκευή πινάκων μέσης τάσης από 1-52kV και είναι κατάλληλα για εσωτερική χρήση. Να διαθέτουν ξεχωριστά διαμερίσματα ως ακολούθως:

9.1 Διαμέρισμα διακόπτη

Περιέχει τον αποζεύκτη ή τον αποζεύκτη φορτίου και το γειωτή του διακόπτη. Ο αποζεύκτης ή ο αποζεύκτης φορτίου στερεώνεται οριζόντια και η θέση των επαφών είναι ορατή από το μπροστινό τμήμα του πεδίου.

9.2 Διαμέρισμα ζυγών

Περιλαμβάνει τρεις παράλληλα τοποθετημένες, οριζόντια στερεωμένες μπάρες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ηλεκτρολυτικό χαλκό και έχουν μόνωση από PVC. Η πρόσβαση στο διαμέρισμα αυτό είναι δυνατή, μόνο από το επάνω μέρος του πίνακα, μετά την απομάκρυνση της οροφής, που φέρει προειδοποιητική ένδειξη.

9.3 Διαμέρισμα αυτόματου διακόπτη ισχύος και συνδέσεων καλωδίων ισχύος ή / και ασφαλειών

Τα πεδία να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δέχονται για σύνδεση καλώδια ξηρού τύπου αλλά και εμποτισμένου χαρτιού. Η σύνδεση γίνεται από το κάτω και μπροστινό μέρος της κυψέλης. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο όταν ο γειωτής είναι εντός και μετά την αφαίρεση της πόρτας της κυψέλης.

9.4 Διαμέρισμα μηχανισμού λειτουργίας

Το διαμέρισμα αυτό περιέχει τον μηχανισμό λειτουργίας για το χειρισμό του διακόπτη. Ο διακόπτης μπορεί να είναι είτε αποζεύκτης είτε αποζεύκτης φορτίου. Στην πρόσοψη υπάρχει μιμικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει πιστά τις τρεις (3) θέσεις του διακόπτη, Ανοιχτός - Κλειστός - Γειωμένος

9.5 Διαμέρισμα χαμηλής τάσης

Είναι στο πάνω μέρος της κυψέλης και περιλαμβάνει το βοηθητικό εξοπλισμό.

10. Να διαθέτουν σε γενικές γραμμές τα παρακάτω:

10.1. Διακόπτες / Αποζεύκτες

Ο κάθε ένας από αυτούς τους διακόπτες να έχει τρεις (3) θέσεις λειτουργίας: κλειστός – ανοικτός – γειωμένος. Να συνδυάζει λειτουργίες απόζευξης και διακοπής, ενώ ο γειωτής να έχει ικανότητα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση κυψέλης ασφαλειο-διακόπτη φορτίου, η τήξη της ασφάλειας να προκαλεί το άνοιγμα του διακόπτη.

Να χρησιμοποιείται εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση ως μονωτικό και διακοπτικό μέσο των διακοπών, ώστε να μην απαιτείται επιπλέον πλήρωση με SF6 καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των διακοπών (IEC πρότυπα).

10.2. Διακόπτες ισχύος SF6

Να χρησιμοποιηθούν αυτόματοι διακόπτες τύπου SF1, οι οποίοι χρησιμοποιούν εξαφθοριούχο θείο (SF6) σε χαμηλή πίεση ως μονωτικό και διακοπτικό μέσο και δεν απαιτείται επιπλέον πλήρωση με SF6 καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Να είναι κλειστού τύπου κι να τηρούν τα πρότυπα IEC.

Να είναι σταθερού ή αποσπώμενου τύπου.

Να είναι εξοπλισμένοι με κινητήρα για την τάνυση του ελατηρίου, πηνία ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και βοηθητικές επαφές για ένδειξη θέσης.

10.3. Διακόπτες ισχύος κενού

Να είναι αυτόματοι διακόπτες τύπου Enois, οι οποίοι χρησιμοποιούν το κενό ως μονωτικό και διακοπτικό μέσο.

Να είναι κλειστού τύπου και να τηρούν τα πρότυπα IEC.

Να είναι σταθερού ή αποσπώμενου τύπου.

Να είναι εξοπλισμένοι με κινητήρα για την τάνυση του ελατηρίου, πηνία ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και βοηθητικές επαφές για ένδειξη θέσης.

10.4. Μετασχηματιστές έντασης

Οι μετασχηματιστές έντασης χρησιμοποιούνται για προστασία και μέτρηση. Να είναι συμβατικού τύπου.

10.5. Μετασχηματιστές τάσης

Να είναι συμβατικού τύπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τρεις (3) μονοπολικοί ή δύο (2) διπολικοί σε σύνδεση V.

10.6. Καλώδια χαμηλής τάσης

Στην καλωδίωση των κυκλωμάτων χαμηλής τάσης να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια χαλκού γενικής χρήσης H07V-K, να χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα αυτόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ να είναι μονωμένα έως τάση 1000V και ενδεδυμένα με υλικό PVC. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων να έχει ως εξής:

Κυκλώματα ρεύματος: 2,5mm²

Κυκλώματα τάσης και αυτοματισμού: 1,5mm²

Κάθε καλώδιο να είναι σημειωμένο (μαρκαρισμένο) τόσο στην αρχή όσο και στην απόληξή του με προκατασκευασμένο δακτύλιο που να φέρει τον αριθμό του καλωδίου.

11. Να διαθέτουν αντιδιαβρωτική προστασία

Με στόχο την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού σε οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, θα πρέπει:

- 11.1. Οι ορατές εξωτερικές επιφάνειες του πεδίου στο εμπρόσθιο μέρος των κυψελών να είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχος επικάλυψης 3μm). Στη συνέχεια, οι επιφάνειες αυτές να έχουν καθαριστεί με διάλυμα φωσφορικού αλάτος και μετά να ακολουθήσει η βαφή τους, από πολυμερισμένο εποξικό πολυεστερικό μίγμα (μέσο πάχος 50μm τουλάχιστον).
- 11.2. Οι υπόλοιπες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από ζεστή γαλβανισμένη λαμαρίνα με μέσο πάχος επικάλυψης 20μm, η οποία να έχει υποστεί διεργασία χρωμίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Όλα τα υλικά να είναι καινούργια και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα διεθνή πρότυπα και κατασκευασμένα από γνωστούς οίκους που ασχολούνται με κατασκευή τέτοιων υλικών.

Η παράδοση των πεδίων θα γίνει στο χώρο του υποσταθμού, στο υπόγειο του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και θα τηρηθούν πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού ως προς το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με το τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου.

Στο κόστος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών μαζί με τα υλικά που απαιτούνται, ακόμα και αν αυτά/αυτές δεν κατονομάζονται ρητά.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

Ο Ανάδοχος αφού λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις θα προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις με την τεχνική υπηρεσία για τον τρόπο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την επίβλεψη και τη σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και καλή λειτουργία και την εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών αναφορικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και τις εργασίες που θα παρέχει.

Ο Ανάδοχος να εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για το σύνολο των προσφερόμενων υλικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και την παράδοση των πεδίων στο υπόγειο του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Η μέριμνα, η ευθύνη και το κόστος για την περιβαλλοντική διαχείριση τυχόν αποβλήτων είναι του Αναδόχου.

Με το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος να υποβάλει σε έντυπη μορφή εις διπλούν και σε ψηφιακή μορφή στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου:

- τα λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματα των πινάκων και της εγκατάστασης
- τα πιστοποιητικά υλικών, δοκιμών και μετρήσεων,
- πλήρη κατάλογος ανταλλακτικών (spare parts list) που να περιλαμβάνει την εικόνα ή την περιγραφή και τον κωδικό αριθμό κάθε εξαρτήματος και το δελτίο εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η έναρξη εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης και η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει εντός της ίδιας ημέρας.

Οι εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων πινάκων και τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία της νέας εγκατάστασης θα γίνει επίσης, εντός της ίδιας ημέρας και μάλιστα Σάββατο, ενώ ο χρόνος ηλεκτροδότησης του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες.

Με το πέρας των πέντε (5) ωρών, θα τεθεί η εγκατάσταση υπό λειτουργία (θα δοθεί ρεύμα μέσω ΔΕΗ).

Οι ακριβείς ώρες των εργασιών του Αναδόχου κατά τις οποίες το κτίριο θα ηλεκτροδοτείται από γεννήτρια να καθοριστούν με βάση τη λειτουργία του νοσοκομείου, ώστε να αποφευχθούν οι ώρες αιχμής του.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού 1.968,00€ που ισούται με το 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Η παρούσα εκδόθηκε στις (ημερομηνία) 19/04/2023 με τον αριθμό 850ILG2327168 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον Ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός μηνός.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή.

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για την τυχόν καθυστέρηση της πληρωμής του Αναδόχου όταν πρόκειται για λόγους δικής του υπαιτιότητας όπως μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, λανθασμένη έκδοση τους, συμβατικές παραβάσεις κλπ.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ακόμη εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ακόμη δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν' αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι' αυτόν από την παρούσα.

Ο Ανάδοχος, ενδέχεται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως:

- Δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε κανενός είδους επεξεργασία (ενδεικτικά τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, διαγραφή κλπ.) με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό.
- Δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα παρά μόνο αν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο.
- Η οιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ακόμα και απλών) από τον Ανάδοχο που αφορούν το εν λόγω έργο, γίνεται στα πλαίσια της ρητής συμμόρφωσης του Αναδόχου στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Για τον χρόνο παράδοσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους που αναφέρονται στο 1ο Παράρτημα της διακήρυξης.

Η εκτέλεση του αντικείμενου της σύμβασης θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά την διάρκεια τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφ' όσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να γίνει η παράδοση, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται κατόπιν της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος παρουσία του Αναδόχου.

Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα πρωτόκολλα που υποχρεωτικά κοινοποιούνται και στον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους της διακήρυξης. Το κάθε πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πληρωμής του Αναδόχου.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο.

Η απόρριψη της παραλαβής αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογεί και να τεκμηριώνει τους λόγους.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο Ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος.

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

- α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
- β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) εφ' όσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση που μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορίζεται στην ανωτέρω όχληση.

Η τασσόμενη προθεσμία θα είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής η οποία υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν τα άρθρα 203, 205, 218 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το αντικείμενο της προμήθειας, γίνει η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση.

β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.

Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν' ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ' όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ' 115).

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

-Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 16: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η σύμβαση.
- β) Η νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου.
- γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου.

Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά.

Αντίκλητος του Αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται με την παρούσα ο κ.

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με κλειστό ταχυδρομικό φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Εφ' όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016.

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ.

Άπαντες οι όροι της διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» |

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»