

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/2047
Σ.658
Δεκέλεια, 27 Μαΐ 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Πεδίων Μέσης Τάσης Υποσταθμού «Θ» για Ανάγκες Σχολής Ικάρων Υπ' Αριθμ. 64/2025)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016769869
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016788163
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC016820069
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/2754/Σ.814/18-5-25/ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 21/5/25 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
- β. EngTeam E.E.-Π & Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Ε.
- γ. ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
- β. EngTeam E.E.-Π & Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Ε.
- γ. ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
- β. EngTeam E.E.-Π & Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Ε.
- γ. ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

α/α	Προμηθευτής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συνολική τιμή (με ΦΠΑ(€))
1	ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ	Προμήθεια Πεδίων Μέσης Τάσης Υποσταθμού «Θ» για Ανάγκες Σχολής Ικάρων	36.704,00
2	ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ		39.184,00
3	EngTeam E.E.-Π & Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Ε.		39.680,00

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ», με ΑΦΜ 056047638, διεύθυνση: Αγ. Παρασκευής 8, Αχαρναί, e-mail: gparaioannou603@gmail.com, την προμήθεια υλικών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	31170000-8	Πεδίο εισόδου Μέσης Τάσης, τύπου IM, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού και εξοπλισμού, ως Τεχν. Προδιαγραφή	TEM.	1	5.900,00	5.900,00
2		Πεδίο προστασίας Μέσης Τάσης, τύπου DM1-S, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού και εξοπλισμού, ως Τεχν. Προδιαγραφή	TEM.	3	7.900,00	23.700,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						29.600,00
ΦΠΑ 24%						7.104,00
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ						36.704,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά να παραδοθούν στην Σχολή Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) έως 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στην Σχολή Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου, που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου
Επιτελάρχης

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

gpapaioannou603@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

EngTeam Ε.Ε.-Π & Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ Ε.Ε.
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΑ ΜΟΝ ΙΚΕ
123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

info@engteam.gr
spoulikarakos@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
27 Μαΐ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.2047/Σ.658

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ «Θ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια 1 πεδίου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), για τις ανάγκες του υποσταθμού «Θ», προς αντικατάσταση του παλαιού, το οποίο έχει κριθεί επισφαλές και άκρως επικίνδυνο. Το νέο πεδίο Μ.Τ. θα περιλαμβάνει τον κύριο εξοπλισμό που ακολουθεί:

1. Πεδίο εισόδου τύπου IM το οποίο περιλαμβάνει:

- Ζυγούς χαλκού 630Α.
- Αποζεύκτη φορτίου 24kV, 630Α, 50/125kV, 16kA/1sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή, πληρωμένο με SF6 και χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας.
- 3 χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
- 3 αλεξικέραυνα γραμμής 21KV/10KA – Κατ' επιλογήν
- Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση τριών μονοπολικών καλωδίων (max. 240mm²).
- Θερμαντική αντίσταση για την αποφυγή των συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό του πεδίου.

2. Πεδίο προστασίας τύπου DM1-S, (3 τεμάχια) το οποίο περιλαμβάνει:

- Ζυγούς χαλκού 630Α.
- Αποζεύκτη 24kV, 630Α, 16 kA/1sec σε κοινό κέλυφος με γειωτή μηχανικά μανδαλωμένα μεταξύ τους και με την πόρτα, πληρωμένο με SF6, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CS, κλειδί ασφαλείας στη θέση ON (συνεργάζεται με τον ΑΔΙ-SF1).
- Αυτόματο διακόπτη ισχύος (Α.Δ.Ι.) πληρωμένο με SF6 τύπου SF1 24kV, 630Α, 16 kA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας RI, βοηθητικές επαφές θέσης και πηνίο εργασίας 230V AC.
- 3 τοροειδείς αισθητήρες έντασης CGa 200/1Α.
- Έναν ηλεκτρονόμο (H/N) δευτερογενούς προστασίας VIP45 που παρέχει τις ακόλουθες προστασίες 50/51 και 51N.
- Γειωτή καλωδίων με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας, μηχανικά αλληλομανδαλωμένο με τον ως άνωθεν γειωτή.
- 3 χωρητικούς καταμεριστές τάσης με τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
- Κατάλληλες υποδοχές για τη σύνδεση τριών μονοπολικών καλωδίων (max. 240mm²).
- Θερμαντική αντίσταση για την αποφυγή των συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό του πεδίου.

Τα νέα πεδία και ο εξοπλισμός τους θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

- Γενικές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης IEC 60 694
- Πίνακες μέσης τάσης με μεταλλικό περίβλημα(1 το 52kV) IEC 62271-200
- Διακόπτες μέσης τάσης AC IEC 62271-103
- Αποζεύκτες και γειωτές μέσης τάσης AC IEC 62271-102
- Αυτόματοι διακόπτες ισχύος μέσης τάσης AC IEC 62271-100
- Ηλεκτρονόμοι ισχύος μέσης τάσης AC IEC 60 470
- Συνδυασμένοι διακόπτες με ασφάλειες Μ.Τ. IEC 62271-105
- Μετασχηματιστές έντασης IEC 60 044-1
- Μετασχηματιστές τάσης IEC 60 044-2
- Αισθητήρες ρεύματος IEC 60 044-8
- Ασφάλειες υψηλής τάσης IEC 60 282-1
- Ηλεκτρονόμοι προστασίας IEC 60 255
- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
για μετρήσεις και όργανα ελέγχου IEC 60 801
- Δείκτης προστασίας περιβλημάτων (IP) IEC 60 529

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά στη Σχολή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζεται από τους όρους του Συμφωνητικού που θα συνυπογράψει με την Οικονομική Διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών