



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 05/2024 τακτικής
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμ. Απόφασης: 26/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού
φωτισμού για τις ανάγκες του Εσπερινού ΕΠΑΛ

Στη Σάμο σήμερα Μεγάλη Τρίτη την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:102/26-04-2024 έγγραφη πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, αρ.89 του Ν 4555/2018 σε συνδυασμό μετά άρθρα 234 και 240 του Ν.3463/06.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (09) μέλη όπως κάτωθι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
4. ΒΑΚΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
5. ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
7. ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ

«
«
«
«
«

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
2. ΦΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
5. ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- 6 ΧΑΤΖΗΛΑΓΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ
«
«
«
«
«

«

Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Για την τήρηση των πρακτικών συμμετέχει και ο υπάλληλος του Δήμου Μανωλίδης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Μαυρέλου Ιουλία ταμίας σχολικού συλλόγου για τον απουσιάζοντα κ Φώλα Ε.

Εισηγούμενος ο πρόεδρος επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην σχολική μονάδα Εσπερινό ΕΠΑΛ η οποία λειτουργεί κατά τις νυκτερινές ώρες κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η αναβάθμιση του Εξωτερικού Φωτισμού (Α μέρος) καθώς και του αντίστοιχου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Β μέρος).

Η αναγκαιότητα έγκειται στην ασφαλή κίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας κατά την προσέλευση τους, κατά τους χειμερινούς μήνες αλλά και την αποχώρηση τους κατά τους χειμερινούς αλλά και τους εαρινούς μήνες.

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τον τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμών πραγματοποιήσαμε μία συνολική αυτοψία των διαδρόμων, των κλιμακοστασίων καθώς και των πινάκων ηλεκτροδότησης. Διαπιστώθηκε ότι τα ήδη υπάρχοντα φωτιστικά σώματα που έχουν εγκατασταθεί είναι εντελώς ακατάλληλα καθότι είναι φωτιστικά εσωτερικού χωρίς τον αντίστοιχο βαθμό προστασίας. Παρόλα ταύτα λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αντικατάστασης των φωτιστικών που θα είναι αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί κατά την παρούσα φάση προτείνουμε στην συντήρηση των ήδη υπαρχόντων φωτιστικών.

Η συντήρηση απαιτεί των καθαρισμών των γυάλινων καλυμμάτων αλλά και την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Παράλληλα τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας έχουν τεθεί όλα εκτός λειτουργίας.

Επίσης ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σε επίπεδο ηλεκτρικού πίνακα είναι χρήσιμο και εκεί να γίνει μία συντήρηση. Παρακάτω παραθέτουμε την πρόταση μας.

Τεχνική Έκθεση

Α Μέρος: Εξωτερικός Φωτισμός.

Από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε (συνολικά όλοι οι όροφοι και τα κλιμακοστάσια) διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαία η αγορά του κάτωθι εξοπλισμού:

1. Νέοι λαμπτήρες για την αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων λαμπτήρων. Οι προδιαγραφές των λαμπτήρων έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Λαμπτήρας LED για Ντουί E27 στα 10Watt 4000K – Φυσικό Λευκό. Συνολικά για την αλλαγή όλων των λαμπτήρων απαιτούνται εκατό (100) τεμάχια. Παρόλα ταύτα μπορούμε να διερευνήσουμε και την δυνατότητα αλλαγής μερικών λαμπτήρων. Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή τουλάχιστον τριάντα (30) λαμπτήρων.

2. Φωτιστικά Ασφαλείας και Διαφυγής. Πρόκειται για φωτιστικά με μονάδα συσσωρευτή για να λειτουργούν σε επικείμενη διακοπή ρεύματος (κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο την παρούσα χρονική περίοδο όλα τα φωτιστικά ασφαλείας είναι εκτός λειτουργίας). Οι προδιαγραφές των φωτιστικών ασφαλείας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

LED φωτιστικό ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου συνεχούς / μη – συνεχούς λειτουργίας με αυτονομία τουλάχιστον μίας (1) ώρας. Επίτοιχη τοποθέτηση με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP44 (για εξωτερικό χώρο). Τα φωτιστικά ασφαλείας είναι συνολικά τριάντα (30) τεμάχια. Παρόλα ταύτα μπορούμε να διερευνήσουμε και την δυνατότητα αλλαγής μερικών φωτιστικών κυρίως αυτά που είναι στα κλιμακοστάσια. Αυτή η αλλαγή απαιτεί συνολικά δώδεκα (12) φωτιστικά ασφαλείας.

3. Προβολείς για την τοποθέτηση τους στην είσοδο του σχολείου. Οι προδιαγραφές των φωτιστικών εισόδου (προβολείς) έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Προβολέας LED με ισχύ στα 100W, Φυσικό Λευκό 8500 lumen (ή αντίστοιχη φωτεινή ροή) με βαθμό προστασίας IP65 (λόγω πλήρους έκθεσης στις καιρικές συνθήκες). Αυτή η αλλαγή απαιτεί συνολικά έξι (6) φωτιστικά τύπου προβολέα.

4. Φωτιστικά για την τοποθέτηση τους στην οροφή της εισόδου του σχολείου. Οι προδιαγραφές των φωτιστικών έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Φωτιστικό τύπου πλαφονιέρας εξωτερικού χώρου με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP44. Αυτή η αλλαγή απαιτεί συνολικά τρία (3) φωτιστικά επίτοιχα.

Β Μέρος: Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός και Εργαλεία

Παρακάτω παρατίθενται ο Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός για την ανανέωση της διασύνδεση των φωτιστικών αλλά και εργαλεία για την ανίχνευση των ήδη υπαρχόντων καλωδιώσεων και για να ανιχνευτούν πιθανές βλάβες που αφορούν την εγκατάσταση και να διορθωθούν.

Εβδομαδιαίος ψηφιακός χρονοδιακόπτης 2 Εξόδων (2 Τεμάχια).

Ρελέ διαφυγής 30mA Τύπου Α – Τριφασικό (2 Τεμάχια).

Αυτόματη Ασφάλεια 1P 10A (10 Τεμάχια).

Σωλήνας Σπιράλ Βαρέως τύπου Φ20 (1 Τεμάχιο – κουλούρα 50m).

Ανιχνευτής Τάσης 90 – 600VAC (1 Τεμάχιο).

Αμπεροτσιμπίδα Πολύμετρο (1 Τεμάχιο).

Δεματικά Απλής Κεφαλής 360x4,8 Λευκά (1 πακέτο των 100 τεμαχίων).

Κλέμες 2,5mm² Λευκή (1 πακέτο των 10 τεμαχίων).

Καλώδιο NYΥ (J1Vv-U) 5x1,5mm² (20 μέτρα)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη του, τις διατάξεις της Υπουργικής απόφαση **8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318/25-02-2011 τεύχος Β')** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** , **Ν 4782/2021 – ΦΕΚ36Α /2021**"Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", το **Π.Α. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016 τεύχος Α')** Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, τις διατάξεις του **Ν.4555/2018 (Α'133)** "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Προγ. ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), το αιτιολογημένο αίτημα της διευθύντριας του σχολείου, καθώς και αυτές του **Ν.3852/2010** σε συνδυασμό με τα άρθρα **234 και 240 του Ν.3463/2006**, τις τεχνικές προδιαγραφές.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Βάση της οικονομικότερης προσφοράς με τις απαραίτητες προδιαγραφές που προσκομίσθηκαν

1. Εγκρίνει την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κόστους χιλίων εξακοσίων πενήντα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1.650,91€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, από την ΓΟΥΔΕΛΗ Α.Ε. Σάμος για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.650,91€ σε βάρος της σχολικής επιτροπής για την εξόφληση των δαπανών της ανωτέρω προμήθειας και θα καλυφτεί από τις επιχορηγήσεις του Ν.Π. για τις λειτουργικές δαπάνες.
3. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Ν.Π. να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας, καθώς και την πληρωμή της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2024**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ