

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**

**ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3003
Αρ.απ. 195**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/7/2024

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Δημάρχου)
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
3. Τον Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
4. Το ΠΔ 80/2016 (ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες)
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.
7. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών
8. Τον Κ.Α 25/6662.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 όπου είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις για την εν λόγω δαπάνη
9. Την από 2/7/2024 τεχνική περιγραφή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας που συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
10. Το υπ.αρ. 2902/2-7-2024 πρωτογενές αίτημα με 24REQ015042971
11. Την υπ' αριθ. 2916/2-07-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 61ΚΕΩ1Λ-ΧΞ9) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α 225 24REQ015044976 2024-07-02
12. Την αρ. πρωτ: 2920/2/7/2024 πρόσκληση για την κατάθεση προσφοράς 24PROC015045391 2024-07-02
13. Την από 4/7/2024 προσφορά της ECOSYSTEM ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ που έλαβε αρ. πρ. 2989/5-7-2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνει τις από 2/7/2024 τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια **διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου**, που συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ανέρχεται στο ποσό των **1.448,10 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)** όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Β. Αναθέτουμε στον προμηθευτή ECOSYSTEM ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ με ΑΦΜ 801843680 με έδρα τον Νέο Ζυγό Ξάνθης ΤΚ 67150 την παρακάτω προμήθεια έναντι συνολικού **ποσού 1.448,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)** όπως αναλυτικά περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα με τα παρεχόμενα είδη

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υποχλωριώδες Νάτριο NaOCl)	κιλά	900	1,05	945,00
2	Πλαστικά δοχεία 25 lt	τεμ	30	12,00	360,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.305,00
				ΦΠΑ 6%	56,70
				ΦΠΑ 24%	86,40
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.448,10

Η προμήθεια θα διεξήχθη με τις διατάξεις του αρ. 118/ ν4412/16
Ανήκει στο CPV 24312220-2
και η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 25/6662.05

Η παρούσα καλύπτει τις ανάγκες προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου προκειμένου να γίνεται χλωρίωση στο πόσιμο νερό σε δεκατρία σημεία στα οποία είναι εγκατεστημένα συστήματα χλωρίωσης μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων

Γ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τίτλος: «Προμήθεια διαλύματος
Υποχλωριώδους Νατρίου NaOCl,
για τη χλωρίωση πόσιμου νερού
οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»

Φορέας: Δήμος Σαμοθράκης
Προϋπολογισμός: 1.448,10€
ΚΑ 25.6662.05
CPV: 24312220-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaOCl)

Ο Δήμος Σαμοθράκης προκειμένου να γίνεται χλωρίωση στο πόσιμο νερό σε δεκατρία σημεία στα οποία είναι εγκατεστημένα συστήματα χλωρίωσης, πρέπει να προμηθευτεί διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου NaOCl συγκέντρωσης $12 \pm 1\%$ w/w. Η απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος, που απαιτείται, για το εξάμηνο είναι:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl)	κιλά	900	1,05	945,00
2	Πλαστικά δοχεία 25 lt	τεμ	30	12,00	360,00
				ΣΥΝΟΛΟ	1.305,00
				ΦΠΑ 6%	56,70
				ΦΠΑ 24%	86,40
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	1.448,10

Το εν λόγω διάλυμα θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Φύλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών – TDS
2. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας – MSDS
3. Άδεια κυκλοφορίας Απολυμαντικού - ΕΟΦ
4. ISO 9001/2015 εργοστασίου παραγωγής
5. Το υλικό (χημικό υλικό υποχλωριώδες νάτριο) παραδίδεται σε δοχεία 25λιτρων (30 κιλά ανα δοχείο)
6. Η επέμβαση στους χλωριοτήρες θα πραγματοποιηθεί βάσει των προδιαγραφών της παρούσας και σύμφωνα με τις οδηγίες ως προς τις τοποθεσίες των χλωριοτήρων, του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Σαμοθράκη 02.07.2024