

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΠΡΟΣ:** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ.:210-4581321

Φ. 604.4 / 02/ 0060

Σ.43

Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2016

ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης σε Καυστήρες-Λέβητες-Καπναγωγούς Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της ΣΝΔ για Ένα (1) Έτος σε Μηνιαία Βάση**ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 1/16****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Διαγωνιστική Διαδικασία με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Ανάδειξη Εργολάβου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2016 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 13:30
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΝΔ – ΔΤΥ- ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή σχετικό (Ιε)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ	Εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή σχετικό (Ιε)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή σχετικό (Ιε)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΝΔ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,144%) και (0,1036%) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προστασίας Συμβάσεων (Λεπτομερής ανάλυση κράτησης 6,144% ως σε παράγραφο (10.γ.(2)))
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94 και ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% (για νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και 20% (για φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α '1-2-95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/1/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

β. Το ΠΔ 60/07 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

γ. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

δ. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α'95).

ε. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων » (ΦΕΚ 1291/Β'11-8-2010)

στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251/Α '70) » .

ζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194ΚΑΙ 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρα.1 και 2 του άρθρου 22^Α του ν.2362/1995 (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3871/2010.

η. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)

θ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

ι. Την Απόφαση Φ.800/133/134893/19-11-2007 (ΦΕΚ Β2300//3-12-07) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ.800/88/131798/25-7-2008 (ΦΕΚ Β1753//2-9-2008) περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας ΥΦΕΘΑ.

ια. Την Υπουργική Απόφαση 3116.3/08/1993 (Φ.Ε.Κ. 563/Β/28-7-1993)

ιβ. Τον Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

ιγ. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/2008)

ιδ. Τον Ν.1418/1984(ΦΕΚ 23/Α/1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν.2229/1994 (ΦΕΚ Α' 138), και το Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ιε. Την Τεχνική Προδιαγραφή Συντήρησης Καυστήρων-Λεβήτων ΣΝΔ (Παράρτημα «Α»)

ιστ. ΝΑΑ 211818Ζ ΔΕΚ 15/ ΣΝΔ (Σήμα αίτησης έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας)

ιζ. ΝΑΑ 291109Ζ ΔΕΚ 15/ΓΕΝ (Σήμα έγκρισης σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας)

ιη. Τη Διαταγή Δ/ΣΝΔ υπ' αρ. 879 /15 περί συγκρότησης επιτροπών διμήνου.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

1. Διαγωνιστική Διαδικασία με Ενσφράγιστες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου αναδειχθεί μειοδότης Ι.Φ. για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης είκοσι δύο (22) καυστήρων Φ.Α. και ενός (1) καυστήρα πετρελαίου μετά των λεβήτων και καπναγωγών αυτών εγκατεστημένων σε κτίρια της ΣΝΔ.

2. Το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους εργολάβους καθορίζεται ως εξής:

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΝΔ – ΔΤΥ – ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)	ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29- 01-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30	-	ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-02- 16

3. Η παρούσα εργολαβία συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Εργολάβου:

α. Εκτέλεση των εργασιών που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον εργοδότη (ΣΝΔ), σύμφωνα με τους όρους, της Διακήρυξης, της Κατακύρωσης, της Σύμβασης και της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ΙΕ)).

β. Διάθεση όλων των μέσων, υπηρεσιών, ευκολιών και υλικών καθώς και πιστοποιητικών και αντιγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργολαβίας συμφώνως της παρούσης και της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ΙΕ)).

γ. Επιδιόρθωση ή αποζημίωση τυχόν ανωμαλιών / ζημιών, εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου.

δ. Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης (σε εργασία, ανταλλακτικά για την επισκευή ή/και πλήρη αντικατάσταση με νέο εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα εφόσον το βεβλαμμένο εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα δεν δύναται επισκευασθεί) στα πλαίσια Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας όπως αυτή καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ΙΕ)).

4. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τη Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ΙΕ)).

5. Η ανάθεση εργολαβίας θέματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΝΔ, μετά την έγκριση της αντίστοιχης πίστωσης με ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης που θα καθορισθεί με νεώτερο.

6. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε μήνα και πάντα σύμφωνα με την αποδέσμευση του αντίστοιχου ποσού που προκύπτει από τον λειτουργικό προϋπολογισμό του ΠΝ. Η έκδοση και εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιείται επίσης μηνιαίως για τη

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

συντήρηση/εργασίες που έχουν εκτελεσθεί/ολοκληρωθεί μετά από τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων και την ειδοποίηση του μειοδότη εργολάβου από την ΣΝΔ.

7. Η Τεχνική Προδιαγραφή είναι διαθέσιμη στο αρμόδιο Τμήμα ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ. 210-4581321/6948875462, ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού www.hellenicnavy.gr.

8. Το χρονοδιάγραμμα/προγραμματισμός εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ΙΕ)).

9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- ε. Η ημερομηνία παράδοσης του σφραγισμένου φακέλου.

10. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφονται αντιστοίχως τα εξής :

- α. «Πιστοποιητικά / Δικαιολογητικά / Δηλώσεις»
Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

(1) **Βεβαίωση** από το αρμόδιο Τμήμα ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ. 210-4581321 και 210-4581320 ότι έλαβε χώρα επίσκεψη για υποτύπωση των υπό ανάθεση εργασιών (έντυπο υπογεγραμμένο) και έχει κατανοήσει το αντικείμενο του υπό μειοδοσία έργου.

(2) **Υπεύθυνη δήλωση** του ν. 1599/1986, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποίο συμμετέχουν.

(β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

1/ Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

2/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

3/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (4) του εδ. α' της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

4/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Π.Δ. 118/2007).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

(3) **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς.

(4) Εν ισχύ (ανανεωμένο) **πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. Από τα προηγούμενα πρέπει να προκύπτει ότι το αντικείμενο απασχόλησης της εταιρίας είναι το αυτό με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

(5) Εν ισχύ **πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας** κατά ISO 9000.

(6) **Αποδεικτικά στοιχεία** (ενυπόγραφες βεβαιώσεις, συμβάσεις και πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών, κτλ) ότι έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και επισκευής καυστήρων-λεβήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου σε λεβητοστάσια συνολικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 400KW δημοσίων κτηρίων (προσκομίζοντας και την ανάλογη βεβαίωση από τον ή τους φορείς με τους οποίους σύναψε την Σύμβαση) η οποία να αναφέρει ρητά ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω εργολαβίας ο εργολάβος:

(α) Δεν κηρύχτηκε έκπτωτος.

(β) Δεν πραγματοποιήθηκε διακοπή της συνεργασίας προ της λήξης της Σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του εργολάβου/συντηρητή όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία ή/και τη Σύμβαση.

(7) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

(α) Μέχρι και την υποβολή της προσφοράς, οι εταίροι (εναλλακτικά οι διαχειριστές, πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι για περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ή ΑΕ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. (1) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς επίσης και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.

(β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την διάρκεια της εργολαβίας είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και ότι θα καταβληθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

(γ) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της εργολαβίας βεβαίωση από τον εργολάβο που θα αφορά προσωπικό που τυχόν θα εργαστεί στη ΣΝΔ, με τα εξής στοιχεία:

1/ Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.

2/ Α.Μ.Κ.Α.

3/ Αριθμός Ταυτότητας

4/ Εφόσον είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα να το

δηλώσουν.

(δ) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της εργολαβίας κατάσταση προσωπικού που τυχόν εργαστεί εντός ΣΝΔ, θεωρημένη από την αντίστοιχη Επιθεώρηση Εργασίας.

(ε) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της εργολαβίας πίνακας με τα οχήματα καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των οδηγών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια αυτής. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλλει για κάθε όχημα αντίγραφο ΚΤΕΟ, ασφαλιστηρίου και πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας.

(στ) Ο εργολάβος θα δύναται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά εγγράφου ενημερώσεως από την ΣΝΔ άμεσα (με προειδοποίηση μίας (1) εργάσιμης ημέρας και οπωσδήποτε όχι σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης ανάθεσης της εργολαβίας) και θα δύναται να προχωρήσει άμεσα σε έναρξη των εργασιών της εργολαβίας .

(ζ) Ο εργολάβος έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ιε)) καθώς και της παρούσης Διακήρυξης. Επίσης αποδέχεται την δυνατότητα ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από πλευράς ΠΝ σε οποιοδήποτε στάδιο της για λόγους που θα αφορούν την Υπηρεσία.

(8) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

(α) Ο εργολάβος ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ στο προσωπικό / υλικά του ιδίου, της ΣΝΔ/ΠΝ ή οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται ή παρευρίσκεται στην ΣΝΔ (επισκέπτης, σπουδαστής κτλ) κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. Οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων , και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα(προσωπικό ΠΝ, επισκέπτες κλπ) εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές, ενώ θα πληροφορεί το προσωπικό του για όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας παρέχοντας τους τον ανάλογο εξοπλισμό.

(β) Ο εργολάβος πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και τυχόν άλλα μέτρα που κρίνει ότι επαυξάνουν την ασφάλεια του προσωπικού και των υλικών (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κοκ).

(γ) Ο εργολάβος αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη μετά την περάτωση έκαστης εργασίας να καθαρίσει το χώρο του σημείου εργασίας από κατάλοιπα παντός είδους που παραμένουν ως αποτέλεσμα της δικής του εργασίας και θα μεταφέρει με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα εκτός ΣΝΔ. Επιπρόσθετα σε περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων αποβλήτων ότι αυτά θα διαχειρισθούν με μέριμνα του εργολάβου και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου αποφευχθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και περιβάλλον.

(9) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών ότι δε θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει περιέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(10) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά τη διάρκεια της εργολαβίας συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.

(11) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, ότι αποδέχεται το δικαίωμα της Υπηρεσίας να αυξομειώνει την ανάθεση κατά ποσότητα έργου που υπολογίζεται ως ποσοστό 30% επί του ποσού μειοδοσίας της εργολαβίας θέματος, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμφώνως άρθρου 21 ΠΔ 118/07.

(12) **Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας** στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του εργολάβου που θα εργασθούν στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ. Σημειώνεται ότι προσωπικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση δεν δύναται να εργασθεί εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ. Επίσης εφόσον ο Εργολάβος χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ή τρίτους για την κάλυψη των συμβατικών του υποχρεώσεων αντίγραφο της σχετικής συλλογικής σύμβασης εργασίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

στον Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβει ο εργολάβος προσωπικό στα αντίγραφα των ανωτέρω συμβάσεων η ΣΝΔ δεν φέρει καμία υποχρέωση να αποδεχθεί στο μέλλον να εργασθεί εντός των εγκαταστάσεων της έτερο προσωπικό ακόμα και αν παραδοθεί νέο αντίγραφο συλλογικής σύμβασης.

β. «Τεχνική Προσφορά»

Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται:

(1) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) Δύναται να εξασφαλίσει με επάρκεια τα υλικά/ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης/επισκευών στους συγκεκριμένους καυστήρες/λέβητες/καπναγωγούς της ΣΝΔ τα οποία θα είναι υψηλής ποιότητας, αντοχής, Ευρωπαϊκής προέλευσης και θα διαθέτουν την ανάλογη πιστοποίηση.

(β) Κατέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και προσωπικό (σε πλήθος και τεχνογνωσία συμπεριλαμβανόμενων και των υπεργολάβων) ώστε να πραγματοποιεί την συντήρηση των συγκεκριμένων καυστήρων/λεβήτων της ΣΝΔ συμφώνως των προδιαγραφών/απαιτήσεων που καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ΙΕ)) και της Ελληνικής Νομοθεσίας ως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο (10.β.δ).

(γ) Ουδεμία αλλαγή στο εργατικό δυναμικό της και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό δύναται να δικαιολογήσει καθυστέρηση ή κακή ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης/επισκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω συμβεί αναλαμβάνεται αποκλειστικά η ευθύνη από την εταιρεία η οποία αποδέχεται τις ανάλογες κυρώσεις

(δ) Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ΙΕ)) καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των λεβητοστασίων και καυστήρων πετρελαίου/φυσικού αερίου αναφέροντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

1/ Το ΦΕΚ 2654/Β'/9-11-2011, "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτηρίων και νερού".

2/ Το ΦΕΚ 963/Β'/15-7-2003 " Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar"

3/ Το ΦΕΚ 369/Β'/24-05-93, " Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού".

4/ Το ΦΕΚ 236/Β'/ 26-3-97, "Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar".

5/ Το ΦΕΚ 197/Α'/17-10-2012, " Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα"

6/ Το ΦΕΚ 199/Α'/17-10-2012, " Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις".

(2) **Ασφάλιση** (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης που θα παρέχει κάλυψη έναντι ατυχήματος (ατομικές βλάβες ή και ομαδικό ατύχημα - αστική ευθύνη) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στο οποίο θα δηλώνονται σαφώς τα στοιχεία των εργαζομένων που θα εκτελούν τις εργασίες στις εγκαταστάσεις της

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΣΝΔ. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στον Δημόσιο τομέα τότε να προσκομιστεί:

(α) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό που θα εργασθεί εντός της ΣΝΔ καθώς και στοιχεία/πιστοποιητικά ατομικής ασφάλισης του

(β) **Ασφαλιστήριο συμβόλαιο** που θα παρέχει κάλυψη κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι ατυχήματος σε προσωπικό το οποίο ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ή βλάβες σε εξοπλισμό/εγκαταστάσεις/αστική ευθύνη το αργότερο πέντε (5) Ε.Η. μετά την υπογραφή της Σύμβασης . (σε περίπτωση που δεν θα προσκομισθεί θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου).

(3) **Πίνακα εργασιών/ελέγχων συντήρησης** για κάθε έναν (1) εκ των είκοσι τριών (23) καυστήρων-λεβήτων-καπναγωγών (Φ.Α. και πετρελαίου) βάσει εγχειριδίων κατασκευαστών και της κείμενης Νομοθεσίας . Αντίγραφα των εγχειριδίων οφείλει να παραδώσει πριν την εκτέλεση της πρώτης εργασίας συντήρησης ή επισκευής.

(4) Στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης/επισκευής το οποίο θα φέρει και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Τονίζεται ότι η εταιρεία θα πρέπει να εμπεριέχει στο εργατικό δυναμικό της τουλάχιστον **δύο (2)** πιστοποιημένους τεχνικούς συντήρησης.

Τα δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφων 10.α. και 10.β. υποβάλλονται στους αντίστοιχους φακέλους και θεωρούνται έγκυρα (επί ποινή απορρίψεως) εφόσον είναι είτε **πρωτότυπα**, είτε **επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων**, είτε **καθαρά και ευανάγνωστα αντίγραφα** των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.

γ. «Οικονομική Προσφορά»

Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται:

(1) **Η οικονομική προσφορά** στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος του έργου συντήρησης ως στον Πίνακα που ακολουθεί:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (ευρώ)
1	Μηνιαίο κόστος χωρίς ΦΠΑ	
2	ΦΠΑ 23% μηνιαίου κόστους	
3	Μηνιαίο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%	
4	Συνολικό ετήσιο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (κριτήριο μειοδοσίας)	

(2) **Ανάλυση κρατήσεων** με τις οποίες βαρύνεται ο εργολάβος ως ακολούθως:

(α)	Υπέρ MTN:	4%
(β)	Υπέρ ΕΛΟΑΝ:	2%
(γ)	Υπέρ ΟΓΑ (χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων 2,4%):	0,144%
(δ)	Υπέρ ΕΑΑΔΥΣΗ:	0,10%
(ε)	Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΥΣΗ:	0,0003%
(στ)	ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου:	0,0006%

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Οι υποψήφιοι εργολάβοι πρέπει να εξειδικεύουν στην οικονομική τους προσφορά τις ανωτέρω κρατήσεις επί ποινή αποκλεισμού. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας στο συνολικό ετήσιο κόστος.

(3) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι :

(α) Κάθε εργασία που θα εκτελείται (συντήρησης ή επισκευής) θα συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (σε εργασία και ανταλλακτικά) διάρκειας δύο (2) ετών αρχόμενης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας.

(β) Ο εργολάβος θα είναι σε θέση, σε περίπτωση που θα του ζητηθεί εγγράφως από την ΣΝΔ, να παρέχει άμεσα ανταλλακτικά (στην καλύτερη δυνατή τιμή) για την αποκατάσταση της όποιας πιθανής βλάβης των καυστήρων-λεβήτων το κόστος των οποίων δεν είναι αντικείμενο της παρούσης και θα επιβαρύνει τη ΣΝΔ.

(4) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα Διακήρυξη και την Τεχνική Προδιαγραφή ((σχετικό (ΙΕ)).

11. Ο εργολάβος πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση του προς τους όρους της παρούσης Διακήρυξης καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την εργολαβία, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότη (ΣΝΔ).

12. Δεδομένου ότι η συντήρηση εκτελείται εντός Ναυτικής περιοχής, ο εργολάβος και το προσωπικό του, θα υπόκειντο στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ναυτικής Υπηρεσίας.

13. Υπόδειξη στον εργολάβο επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας ΣΝΔ και από το προσωπικό της ΔΤΥ που θα επιβλέπει τις εργασίες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα επιτρέπει στον εργολάβο να διαφοροποιεί μονομερώς τον προγραμματισμό/χρονοδιάγραμμα της συντήρησης χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΣΝΔ.

14. Διακίνηση αντικειμένου: Εφόσον και σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, απαιτηθεί η διακίνηση αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα, αυτή πραγματοποιείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου, της ΣΝΔ υποχρεούμενης να εκδώσει άδεια εξαγωγής και άδεια διελεύσεως των πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς του εργολάβου. Ειδικότερα:

α. Για την εισαγωγή των Αντικειμένων

Για την εισαγωγή των αντικειμένων (υλικών, εργαλείων μηχανημάτων) ο εργολάβος οφείλει να παραδίδει σε τρία (3) αντίγραφα, στο φυλάκιο εισόδου, δελτίο αποστολής ή άλλο έγκυρο συνοδευτικό έντυπο της εταιρείας, στο οποίο θα αναγράφονται:

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων.
- (2) Προορισμός (ΣΝΔ) που θα χρησιμοποιηθούν.
- (3) Αριθμός αναθέσεως της σχετικής εργασίας (FAX ή έγγραφο).
- (4) Αριθμός αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

Μετά τον σχετικό έλεγχο, θα θεωρούνται και τα τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίου το ένα (1), θα κρατείται στο φυλάκιο εισόδου, το δεύτερο (2) θα παραδίδεται στο Τμήμα αναθέσεως της εργασίας και το τρίτο (3) θα παραμένει στον εργολάβο.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****β. Εξαγωγή Αντικειμένων**

Για την εξαγωγή των αντικειμένων ο εργολάβος θα υποβάλλει από την προηγούμενη μέρα, στο Τμήμα αναθέσεως εργασιών, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται:

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν.
- (2) Η Υπηρεσία από όπου προέρχονται.
- (3) Δελτίο Αποστολής με το οποίο έχουν εισαχθεί.
- (4) Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

Στη συνέχεια, το Τμήμα αναθέσεως θα εκδίδει υπηρεσιακό έντυπο (δελτίο εισακτέων ή επανεισακτέων υλικών) το οποίο θα παραδίδεται από τον εργολάβο στο φυλάκιο εξόδου.

Σημείωση: Η φόρτωση των προς εξαγωγή αντικειμένων θα γίνεται παρουσία αρμοδίων που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την ΣΝΔ. Επισημαίνεται ότι η διακίνηση των αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

15. Διακίνηση προσωπικού: Μετά την υπογραφή της Συμβάσεως ο εργολάβος πρέπει να παραδώσει στην ΣΝΔ πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΣΝΔ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στη περίπτωση που ο εργολάβος απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού εργατικού προσωπικού σε εγκαταστάσεις του ΠΝ υφίσταται τυποποιημένη χρονική καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΝ.

16. Ο εργολάβος υποχρεούται κατά την αποχώρησή του από το χώρο στον οποίο εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες εργολαβίας, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του, αποδίδοντάς του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά το χρόνο άφιξης του συνεργείου προ εκτέλεση των εργασιών.

17. Η ανέγερση ικριωμάτων ή χρήση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή χρήση κατάλληλου αναβατορίου σε οιονδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της ΣΝΔ αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου όπως και όλες οι βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

18. Κάθε υποψήφιος Εργολήπτης μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία για τη σύναψη Σύμβασης όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2, εδάφιο δ, σχετικού (β).

19. Θα πρέπει να παρέχεται Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών (συντήρησης ή επισκευής) καθώς και Εγγύηση των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών (αναλωσίμων και μη) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιε)), αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας και διάρκειας δύο (2) ετών. Σε περίπτωση

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

αντικατάστασης ανταλλακτικών /εξαρτημάτων/συσκευών/μηχανημάτων στα πλαίσια εγγυήσεως το νέο ανταλλακτικό/εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούριο και όχι μεταχειρισμένο και η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ίδιο με το αντικατασταθέν ανταλλακτικό/εξάρτημα/συσκευή/μηχάνημα και συμφώνως Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (ιε)). Κατά την εξέλιξη της εργολαβίας θα παραδίδονται προς υπογραφή στον μειοδότη εργολάβο σχετικές βεβαιώσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευής.

20. Σας γνωρίζεται ότι στην οικονομική σας προσφορά θα πρέπει:

α. Να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες υπέρ του δημοσίου κρατήσεις (8% φόρος εισοδήματος(για νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 και 20% (για φυσικά πρόσωπα) σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/13.)

β. Να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

21. Ισχύς προσφορών: Θα είναι τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (η διάρκεια της Σύμβασης που θα συναφθεί είναι δώδεκα (12) μηνών). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΣΝΔ πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η ΣΝΔ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

22. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εκτελεσθούν εργασίες ανώτερης από των προδιαγραφών ποιότητας και μεγαλύτερου κόστους το επιπλέον κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.

23. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του εργολάβου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του σχετικού (γ) και το άρθρο 61 του σχετικού (ιγ). Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της Συμβάσεως, ο εργολάβος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του μηνιαίου συμβατικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από πρόταση της απολαμβάνουσας την εργολαβία υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του εργολάβου, η ΣΝΔ κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

25. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εργολάβος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να υποβάλει **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφονται τα εξής:

α. Η επωνυμία του υπεργολάβου

β. Η περιγραφή του τμήματος του έργου που προτίθεται ο υποψήφιος εργολάβος να αναθέσει σε υπεργολάβο. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος βασικός εργολάβος πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της Σύμβασής της εργολαβίας συμφώνως άρθρου 68 σχετικού (ιγ).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

γ. Η ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης συνεργασίας

δ. Η υποχρέωση για προσκόμιση αντιγράφου της δήλωσης συνεργασίας σε περίπτωση ανάληψης του έργου.

Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν' όλο ή εν' μέρει, όπως καθορίζονται στη Διακήρυξη και στην Τεχνική Προδιαγραφή. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον εργολάβο για τις εργασίες αυτής.

26. Ο μειοδότης εργολάβος θα προσκομίσει με την ανάθεση της εργολαβίας και οπωσδήποτε προ υπογραφής της σχετικής Σύμβασης **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης** ύψους 5% επί της τιμής μειοδοσίας (άνευ ΦΠΑ) η οποία θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργολαβίας και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών με ημερομηνία έναρξης, το νωρίτερο, αυτή της έγγραφης πρόσκλησης του εργολάβου από τη ΣΝΔ για την υπογραφή της Σύμβασης. Περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις 25 του σχετικού (γ).

27. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά την διαγωνιστική διαδικασία (Τεχνική Προδιαγραφή, Διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευόμενη με αποδεικτικό παραβόλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (6) του άρθρου 15 του σχετικού (γ) και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριμένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου με βάση την οποία ασκείται.

28. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις των σχετικών (α),(β),(γ),(δ), (ιγ) και (ιδ) εφόσον αυτά δεν αντιτίθενται στην Διακήρυξη και την Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (ιε)).

29. Παρακαλούμε όπως για την εκτέλεση επίσκεψης/αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ καθώς και την παράδοση των φακέλων των οικονομικών προσφορών μας γνωρίσετε μέσω τηλεομοιοτυπίας σε τμήμα ΔΤΥ/ΣΝΔ (αριθ.φαξ.: 210-4581321) στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοματεπώνυμο – αριθμός ταυτότητας – αριθμός κυκλοφορίας οχήματος) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την είσοδο σας στη ΣΝΔ , προκειμένου εκδοθεί άδεια εισόδου. Σε περίπτωση αίτησης εισόδου προσωπικού αλλοδαπής καταγωγής δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση άδειας εισόδου για τους λόγους που προαναφέρονται σε ανωτέρω παράγραφο (15).

Υποναύαρχος Γ. Λεβέντης ΠΝ

Διοικητής ΣΝΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ- ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ ΣΝΔ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτούμενες εργασίες/προδιαγραφές υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης είκοσι τριών (23) καυστήρων (φυσικού αερίου και πετρελαίου) μετά των λεβήτων και καπναγωγών αυτών εγκατεστημένων σε κτίρια της ΣΝΔ.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι υποψήφιοι εργολήπτες υποχρεούνται:

α. Να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ προ παράδοσης των οικονομικών προσφορών (με ποιινή αποκλεισμού) προκειμένου να λάβουν γνώση:

(1) Της πλήρους εγκατάστασης των είκοσι δύο (22) καυστήρων Φ.Α. και του ενός (1) καυστήρα πετρελαίου μετά των λεβήτων και καπναγωγών αυτών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία.

(2) Των χωροταξικών απαιτήσεων /περιορισμών

(3) Λοιπών στοιχείων που κρίνουν απαραίτητα για την σύνταξη της προσφοράς τους.

β. Να συμμορφώνονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης με τους εξής κανονισμούς:

(1) Το ΦΕΚ2654/Β'9-11-2011, "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτηρίων και νερού".

(2) Το ΦΕΚ 963/Β'15-7-2003 " Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar"

(3) Το ΦΕΚ 369/Β'24-05-93, " Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού".

(4) Το ΦΕΚ 236/Β'26-3-97, "Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar".

(5) Το ΦΕΚ 197/Α'17-10-2012, " Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα"

(6) Το ΦΕΚ 199/Α'17-10-2012, " Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

(7) Όλα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.

γ. Να χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

δ. Να συμπεριλάβουν στο κόστος της εργολαβίας σχετικά με τους είκοσι δύο (22) καυστήρες Φ.Α. και τον ένα (1) καυστήρα πετρελαίου μετά των λεβήτων και καπναγωγών αυτών στην οικονομική προσφορά τους:

(1) Την εργασία συντήρησης σε χρονικά διαστήματα όπως αναλύεται λεπτομερώς στις Παραγράφους (5) και (6).

(2) Το κόστος των υλικών που προβλέπουν οι εργασίες συντηρήσεως. Αναφέρονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

(α) Γράσσο, λιπαντικά

(β) Μονωτικά υλικά στεγανοποίησης του καυστήρα στον λέβητα .

(γ) Καθαριστικά (πανιά, στουπιά, βούρτσες, χημικά, διαλύτες κτλ)

(δ) Σμυριδόπανα

(ε) Συλλογές Συντήρησης (Service Kit), τα αναγκαία δηλαδή ανταλλακτικά και υλικά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των καυστήρων – λεβήτων - καπναγωγών και που πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου τους ή των εξαρτημάτων/υποσυστημάτων αυτών.

(3) Τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των **καυστήρων, λεβήτων, καπναγωγών** και των συνεργαζόμενων δικτύων Φ.Α. μετά από οποιαδήποτε βλάβη και μέχρι τελικής επισκευής τους, εκτέλεσης δοκιμών, έκδοση φύλλου καύσης και παράδοσης τους σε πλήρη και ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Το κόστος των υλικών/ανταλλακτικών που μπορεί να προκύψουν για επισκευαστικής φύσεως εργασία μετά από βλάβη βαρύνουν την ΣΝΔ. Αιτείται ληφθεί υπόψη ότι ο μειοδότης εργολάβος θα πρέπει να δύναται να εκτελέσει οποιασδήποτε φύσης εργασία επισκευής στα συστήματα της παρούσας Διακήρυξης είτε με προσωπικό της εταιρείας του είτε με χρήση υπεργολάβου (με υποχρεώσεις ως περιγράφεται σε Παράγραφο (25) της Διακήρυξης)

(4) Τις εργασίες που αφορούν αντικατάσταση ή επισκευή όλων των εξαρτημάτων που υφίστανται φθορά λόγω κανονικής λειτουργίας προκειμένου εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και η αδιάλειπτη λειτουργία τους καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης.

(5) Το κόστος εξάρμοσης και μεταφοράς σε χώρο εκτός του στρατοπέδου της ΣΝΔ όλων των εγκατεστημένων συστημάτων/υλικών τα οποία θα χρειαστεί να εξαρμοσθούν για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής, μετά από έγκριση της ΣΝΔ, και η απόρριψη τους σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

(6) Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών αναφέροντας ενδεικτικά (χωρίς να αποκλείεται η απαίτηση επιπλέον εξοπλισμού κατά κρίση του εργολάβου η οποία προκύπτει κατόπιν της αυτοψίας του χώρου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

(α) Ικρίώματα – σκάλες

(β) Μέσα μεταφοράς/ανύψωσης

(7) Οποιαδήποτε άλλη εργασία/παροχή ανταλλακτικών άνευ χρέωσης που περιγράφεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του σχετικών 2.β.1-6.

(8) Ξεχωριστή τιμολόγηση εργασιών και μόνο κατόπιν συμφωνίας των αντισυμβαλλόμενων μερών, αφορά τις περιπτώσεις:

(α) Της αποδεδειγμένα εκ προθέσεως πρόκληση ζημιών από πράξεις βανδαλισμού

(β) Της βλάβης από εισροή νερού, πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές (οι οποίες δεν προκλήθηκαν αποδεδειγμένα από βλάβη σε συστήματα καυστήρων-λεβήτων).

ε. Στη συντήρηση των καυστήρων-λεβήτων-καπναγωγών θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον και όχι αποκλειστικά ή περιοριστικά τα ακόλουθα:

(1) Ο κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος (τουλάχιστον σε κάθε επίσκεψη για προγραμματισμένη συντήρηση) των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας και αυτοματισμού, καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων του καυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας και χρήσης τους, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του καυστήρα-λέβητα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού (δοκιμή αισθητήρων μονοξειδίου του άνθρακα και διαρροών φυσικού αερίου καθώς και συνεργασία συστήματος προστασίας με αυτοματισμούς κράτησης του καυστήρα). Επίσης πρέπει να εκτελείται:

(α) Λεπτομερής έλεγχος (και τυγχόν επισκευή βλαβών) των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων υδραυλικών, μηχανικών και ηλεκτρικών σε όλους τους λέβητες, θερμοδοχεία (boiler) κ.τ.λ. καθώς και των διατάξεων αντιδιαβρωτικής προστασίας (καθοδική προστασία ή ανόδιο).

(β) Έλεγχος και ρύθμιση και επισκευή του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο εκκινεί και παύει η καύση, των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, μανόμετρα).

(2) Όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και την στεγανοποίηση, όπου χρειάζεται σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

(3) Επισκέψεις προγραμματισμένης συντήρησης με περιοδικότητα ως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία με διευκρινιστικές συγκεκριμενοποιήσεις ως περιγράφεται στις Παραγράφους (5) και (6). Στις εν λόγω επισκέψεις θα εκτελείται συντήρηση/έλεγχος και έκδοση φύλλου καύσης στους καυστήρες-λέβητες-καπναγωγούς συμφώνως της κείμενης νομοθεσίας και των καθοριζόμενων οδηγιών από τον κατασκευαστή. (λεπτομερέστερη περιγραφή ως σε επόμενη παράγραφο (6)). Πέραν των ανωτέρω, θα εκτελείται επίσκεψη εκτάκτως και όποτε παρίσταται ανάγκη για την επισκευή/αποκατάσταση δυσλειτουργίας/βλάβης. Εφόσον ο κατασκευαστής προβλέπει συντήρηση σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα τότε θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Αντίγραφα των σχετικών εγχειριδίων θα πρέπει να παραδοθούν στη ΣΝΔ προ εκτέλεσης της πρώτης συντήρησης/επισκευής. Αναλόγως της τελικής ημερομηνίας κατακύρωσης της εργολαβίας θα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

συμφωνηθεί η ακριβής ημερομηνία ανά μήνα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Μέχρι τελικής συμφωνίας ορίζεται προκαταβολικά η 15^η κάθε μήνα (ημερολογιακή) με δυνατότητα απόκλισης όχι μεγαλύτερης των δύο (2) ημερών (ημερολογιακών). Η τήρηση του εν λόγω προγραμματισμού αποτελεί ευθύνη του εργολάβου ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνει την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες προ της ημερομηνίας επίσκεψης προκειμένου να εξασφαλισθεί η προετοιμασία/διαθεσιμότητα της εγκατάστασης από το προσωπικό της ΣΝΔ. Πιθανή έκτακτη ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης από πλευράς της ΣΝΔ δεν ματαιώνει την συντήρηση η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεσθεί από τον εργολάβο προ της επόμενης προγραμματισμένης συντήρησης.

(4) Το συνεργείο εκτέλεσης της συντήρησης, που θα απασχολεί ο εργολάβος για την συντήρηση των καυστήρων-λεβήτων, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς και να κατέχει όλον τον απαραίτητο εργαλειακό εξοπλισμό αναφέροντας υποχρεωτικά και όχι περιοριστικά:

- (α) ανιχνευτής διαρροών φυσικού αερίου
- (β) ανιχνευτής διαρροών μονοξειδίου του άνθρακα
- (γ) ηλεκτρονικός ανιχνευτής αερίων για την μέτρηση

παραμέτρων Πίνακα 1 σχετικού 2.β.1(για τον προσδιορισμό του δείκτη αιθάλης η μέτρηση μπορεί να γίνεται και με χειροκίνητη συσκευή αναρροφήσεως αρκεί να τηρείται το πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ 525.1).

(δ) Αεροσυμπιεστή φορητό για τον έλεγχο πίεσης των δοχείων διαστολής.

(5) Ο υπεύθυνος συντηρητής με μέριμνά του, θα πρέπει :

(α) Να παραδίδει, κατά την ανάληψη της συντήρησης επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ' ονόματι του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους.

(β) Να παραδίδει μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης,

1/ τα έντυπα συντήρησης –μετρήσεων θεωρημένα (διπλότυπα)

2/ λίστα υλικών/ ανταλλακτικών που αντικαταστάθηκαν/χρησιμοποιήθηκαν με επαρκή στοιχεία αυτών (περιγραφή, Part No, Serial No, κατασκευαστής κτλ).

3/ τη λίστα εργασιών συντήρησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον τεχνικό που εκτέλεσε τη συντήρηση

(γ) Να ενημερώνει τα βιβλία συντήρησης για οποιαδήποτε βλάβη ή μετατροπή έχει .

(δ) Στα λεβητοστάσια συνολικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 400Kw να λαμβάνει τις απαραίτητες μετρήσεις που καθορίζονται από τον Πίνακα 1 σχετικού 2.β.1 και να τις καταγράφει (ενυπογράφως και θεωρημένα) στα βιβλία συντήρησης, τα οποία θα φυλάσσονται στη ΔΤΥ της ΣΝΔ, θεωρημένα από την Αρμόδια Περιφέρεια.

στ. Ο συντηρητής θα πρέπει:

(1) Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων , και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα (

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

προσωπικό ΣΝΔ, επισκέπτες κλπ) εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα και συσκευές, ενώ θα πληροφορεί το προσωπικό του για όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας παρέχοντας τους τον ανάλογο εξοπλισμό.

(2) Να διατηρεί μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο καθώς και συσκευή αποστολής/λήψης μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) . Επίσης θα πρέπει να παρέχεται στην ΣΝΔ κινητός αριθμός τηλεφώνου με τον οποίο η ΣΝΔ θα μπορεί να επικοινωνεί σε ώρες που θα καθορισθούν μεταξύ ΣΝΔ και εργολάβου για ερωτήσεις τεχνικής φύσεως και ενημερώσεις επί βλαβών.

(3) Να αποστέλλει εξειδικευμένο προσωπικό σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) ωρών από την στιγμή τηλεφωνικής ή/και γραπτής ειδοποίησης σε περιπτώσεις βλαβών, χωρίς επιπλέον κόστος για την ΣΝΔ, και το οποίο θα επιλαμβάνεται της διάγνωσης και επισκευής το ταχύτερο δυνατό. Δια τούτο θα πρέπει να κατέχει το απαραίτητο προσωπικό συντήρησης (σε πλήθος και τεχνογνωσία) για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις εργολαβίας όπως αυτές ορίζονται από την Διακήρυξη, την Τεχνική Προδιαγραφή και την Ελληνική Νομοθεσία. Ως μέγιστος αποδεκτός χρόνος αποκατάστασης της λειτουργίας βεβλαμμένου καυστήρα-λέβητα-καπναγωγού ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες (ημερολογιακές) με έναρξη την σχετική ειδοποίηση από την ΣΝΔ. Εν λόγω χρόνος δύναται να παραταθεί μόνο εάν:

(α) Επιβληθεί καθυστέρηση με ευθύνη της ΣΝΔ (καθυστερημένη έγκριση δαπάνης για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ή μη διαθεσιμότητα προσωπικού τους ΣΝΔ για επίβλεψη των εργασιών).

(β) Υφίσταται αποδεδειγμένη καθυστέρηση στην άφιξη των απαραίτητων ανταλλακτικών τα οποία πρόκειται να παρασχεθούν από τον συντηρητή. Σε αυτή την περίπτωση η ΣΝΔ δύναται να ζητήσει από τον συντηρητή γραπτά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του συντηρητή.

(4) Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό προς την ΔΤΥ/ΣΝΔ άριστο στο ήθος και στην συμπεριφορά απέναντι σε τρίτους, δεδομένου ο χώρος εργασίας χαρακτηρίζεται ως «ευαίσθητος». Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εμφάνιση του (να φέρει την ένδειξη «τεχνικό προσωπικό» ή το λογότυπο της εταιρείας).

(5) Να αναλάβει / εξασφαλίσει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΣΝΔ και με ανταπόκριση ως περιγράφεται σε ανωτέρω παράγραφο 2.στ.3., για την έκδοση τόσο τακτικών όσο και έκτακτων πιστοποιητικών/μετρήσεων λειτουργίας εφόσον απαιτηθούν από προϊστάμενες Υπηρεσίες του ΠΝ, αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας ή την Ε.Π.Α.Α..

(6) Να λαμβάνει υπόψη για τον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης ότι θα μπορεί να εκτελεσθεί Δευτέρα έως Παρασκευή , εκτός επίσημων αργιών, (σε ημερομηνία που θα εγκρίνεται από τη ΣΝΔ) από 0800 έως 1430. Σε περίπτωση αίτησης, από μέρος του, για εκτέλεση εργασιών σε άλλες ημέρες και ώρες αυτό θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την ΣΝΔ χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους της.

(7) Να είναι παρών σε κάθε έλεγχο των λεβητοστασιών από προσωπικό της Αρμόδια Περιφέρειας εφόσον ο έλεγχος είναι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

προγραμματισμένος. Θα πρέπει να αποδέχεται τις υποδείξεις των εν λόγω οργάνων και εν συνεχεία υποχρεούται να ενημερώσει για το κόστος και τη φύση των εργασιών που υποδείχθηκαν .

(8) Να συμμορφώνεται σε όλες τις υποδείξεις εκ μέρους της ΣΝΔ εφόσον αυτές είναι αιτιολογημένες και αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων καυστήρων-λεβήτων. Εάν προκύψει διαφωνία τεχνικής φύσεως αυτή μπορεί να λυθεί από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.

(9) Να αναλαμβάνει, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο μελέτης και εργασιών για την ΣΝΔ, οποιεσδήποτε εργασίες μετατροπής/ αναβάθμισης της λειτουργίας των καυστήρων που αφορούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της οικονομίας στην κατανάλωση Φ.Α. ή πετρελαίου (όπως διασύνδεση με συστήματα διαχείρισης κλιματισμού κτιρίων-BMS, εγκατάσταση ωρομέτρων, αυτοματισμών προγραμματισμού εκκίνησης-κράτησης- μερικής διαχείρισης φορτίου κ.α.) , επιβάλλονται από την Νομοθεσία ή προτείνονται από την ΣΝΔ και δεν αντιτίθενται στις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Νομοθεσία. Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν βαρύνουν τη ΣΝΔ.

(10) Να αναλαμβάνει, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο μελέτης και εργασιών για την ΣΝΔ, την απεγκατάσταση ή/και εγκατάσταση δικτύων, βαλβίδων και καυστήρων Φ.Α. και πετρελαίου εγκατεστημένου ή εν αποθέσει σε έτερο λέβητα έως των τελικών ρυθμίσεων/ορθής λειτουργίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η προμήθεια υλικών, που δεν προβλέπεται να παρασχεθούν από τον Εργολάβο ως ανωτέρω παράγραφος 2.δ.(2), για την εκτέλεση ανωτέρω εργασιών αυτά θα προσκομίζονται με ευθύνη ΣΝΔ.

(11) Να αναλαμβάνει, χωρίς επιπλέον κόστος σε επίπεδο εργασιών για την ΣΝΔ, οποιαδήποτε βλάβη/δυσλειτουργία αφορά το δίκτυο Φ.Α. (αναφέροντας ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και περιοριστικά: διαρροή, δυσλειτουργία ασφαλιστικών διατάξεων/αυτοματισμών ,μειωτήρων, βαλβίδων , ενδεικτων πίεσης, φίλτρων κτλ) το οποίο ευρίσκεται εγκατεστημένο εντός της ΣΝΔ (από τον μετρητή της ΕΠΑΑ έως και την παροχή έκαστου καυστήρα).

ζ. Τα μηχανήματα που αφορούν την παρούσα Διακήρυξη και Τεχνική Προδιαγραφή θα πρέπει να ελεγχθούν κατά την πρώτη επίσκεψη/αυτοψία των υποψήφιων εργολάβων σχετικά με την λειτουργική τους κατάσταση. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει άμεσα να γίνει αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων (που αφορούν είτε τη λειτουργία τους είτε την ασφάλεια χρήσης τους) και παράδοση όλως των συστημάτων τους σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, το κόστος επισκευής σε εργασία των οποίων θα καλυφθεί από τον μειοδότη εργολάβο - συντηρητή.

η. Σε περίπτωση απαίτησης προμήθειας υλικών /ανταλλακτικών για την επισκευή βλάβης τότε ο εργολάβος θα προσκομίζει σχετική λίστα με επαρκή στοιχεία αυτών (περιγραφή, Part No, κατασκευαστής κτλ) καθώς και οικονομική προσφορά η οποία θα συμπεριλαμβάνει την διαθεσιμότητα τους (χρονική). Η ΣΝΔ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα εν λόγω υλικά/ανταλλακτικά (ίδιας ποιότητας και προδιαγραφών η οποία θα ελέγχεται από τον εργολάβο – συντηρητή) από έτερο προμηθευτή εφόσον επιτυγχάνεται καλύτερη τιμή αγοράς ή διαθεσιμότητα.

θ. Σχετικά Πρωτόκολλα που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης/επισκευής συμφώνως προδιαγραφών θα επικυρώνονται μηνιαίως από αρμόδια επιτροπή της ΣΝΔ και θα υποβάλλονται προς θεώρηση προ υλοποίησης έκαστης πληρωμής.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Ο εργολάβος που θα μειοδοτήσει υποχρεούται σε:

α. Πλήρη τεχνική / επισκευαστική υποστήριξη – εγγύηση (για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά / υλικά/ συσκευές/μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν/εγκαταστάθηκαν) των εγκατεστημένων συστημάτων από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας/παραλαβής των ανταλλακτικών και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών

β. Εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος να ενημερώσει γραπτώς τη ΣΝΔ για οποιασδήποτε φύσης βλάβη/δυσλειτουργία προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης /επισκευής, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης που θα συναφθεί, καθώς για την έγκαιρη πρόταση διορθωτικών μέτρων. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης της δυσλειτουργίας/βλάβης εφόσον αυτές του ανατεθούν από την ΣΝΔ με διαθέσιμη ημερομηνία **έναρξης** εντός του χρονικού πλαισίου ισχύος της Σύμβασης και ανεξαρτήτως του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης αυτών. Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ολοκληρώσει εργασία που του ανατέθηκε να αναλάβει εντός του ανωτέρω χρονικού πλαισίου, αυτό αποτελεί λόγο μη περαίωσης της εργολαβίας και το κόστος εργασιών που προκύπτει θα βαρύνει τον εργολάβο.

β. Στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης και για τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη και μόνο για σοβαρούς λόγους αυτή θα αναφέρεται εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με χρόνο προειδοποίησης τουλάχιστον ενός (1) μήνα.

γ. Ο εργολάβος μετά την ενημέρωση της επιθυμίας του να αποχωρήσει θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες του έως την περαίωση του ελέγχου της κατάστασης των καυστήρων – λεβήτων - καπναγωγών από ανεξάρτητο φορέα (πχ αρμόδια υπηρεσία Περιφέρειας), που η ΔΤΥ/ΣΝΔ θα καλέσει, για τον έλεγχο. Ο προαναφερθέν φορέας θα είναι επιλογής της ΣΝΔ. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος της συγκεκριμένης εργολαβίας ,θα επιβαρυνθεί με το οικονομικό κόστος της εργασίας αποκατάστασης των συστημάτων που περιλαμβάνει η εργολαβία όπως αυτό θα αναφέρεται στις παρατηρήσεις στην έκθεση του φορέα ελέγχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						
	ΘΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ ΛΕΒΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h)	ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥ >400Kw	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο1	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291	582	ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
2	ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ Νο2	BENTONE BG400/ BONGIOANNI CUNEO T.04	250000	291		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
3	ΜΟΥΣΕΙΟ	BENTONE BLNS-160/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS- 160	150000	174		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
4	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ No1	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581	1162	ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
5	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ No2	BENTONE BG500/ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΠΟΔΟΣΗ 500.000 kcal/h	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
6	ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	BENTONE ST6146/2/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS- 80	80000	93		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
7	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ	BENTONE ST6146/2/ SOULIS	120000	139		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
8	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ.ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581	1743	ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ
9	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ
10	Ν.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο3	BENTONE BG500/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

11	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο1	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465	1465	ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
12	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο2	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
13	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ Νο3	BENTONE BG450/ BLOWTHERM PAEK 350	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ
14	Β.ΠΤΕΡΥΓΑ Κ. ΚΤΙΡΙΩΝ	BENTONE ST6146/2 / ΒΙΟΣΩΛ BLNS- 60	60000	70		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
15	ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΟΩΝ Νο1	BENTONE BG300/ AGRA MODEL BR-215	150000	174		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
16	ΚΤΙΡΙΟ ΝΑΥΤΟΔΙΟΠΟΩΝ Νο2	ST6146/2/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS- 80	80000	93		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
17	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465	965	ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
18	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE BG450/2L/ THERMOSTAHL MODEL EN 400	400000	465		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ)
19	ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ	BENTONE STG120/ ΒΙΟΣΩΛ MODEL BLNS- 30	30000	35		ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΣΕΠ-ΑΠΡ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΖΝΧ
20	ΟΙΚΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ	BENTONE ST6146/2	60000	70		ΜΙΑ (1) ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ
21	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο1	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755	1691	ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο2	BALTUR TBG85 PN/ BUDERUS (LOGANO) GE 615-820 KW	650000	755		ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ						
23	ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Νο1	FINTERM GP55/2/ THERMOSTAHL MODEL EN 500	500000	581		ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των συστημάτων λεβήτων/καυστήρων ανωτέρω πίνακα οφείλουν να τα ελέγξουν οι υποψήφιοι εργολάβοι κατά την εκτέλεση αυτοψίας προ υποβολής των οικονομικών προσφορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ. Φ.604.4/02/0060/Σ. 43/14-01-16/ΣΝΔ

τους. Βάσει της εν λόγω αυτοψίας που θα εκτελέσουν οφείλουν να συντάξουν τις οικονομικές προσφορές τους.

6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

α. Η περιοδικότητα εκτέλεσης συντήρησης, ελέγχων και έκδοσης φύλλων καύσης καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

(1) Μία (1) ετήσια συντήρηση –έκδοση φύλλου καύσης για τους λέβητες λεβητοστασίων με ισχύ μικρότερη των 400kW

(2) Μηνιαία συντήρηση/έκδοση φύλλου καύσης για τους λέβητες λεβητοστασίων με ισχύ μεγαλύτερη των 400kW για τους μήνες που λειτουργούν (ενδεικτικά ως καταγράφεται στον πίνακα ανωτέρω Παραγράφου (5).

β. Κατ' εξαίρεση της νομοθεσίας για τους λέβητες θερμάνσεων η πρώτη συντήρηση/έκδοση φύλλου καύσης θα λαμβάνει χώρα την πρώτη εβδομάδα του **Σεπτεμβρίου** ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής χρόνος για τη διασφάλιση πιστώσεων και την προμήθεια ανταλλακτικών που μπορεί να απαιτηθούν για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που πιθανόν να προκύψουν.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται παρουσία αρμοδίου προσωπικού ΣΝΔ ενώ θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή fax ή e-mail του εργολάβου στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (210 4581321, dty@snd.edu.gr) ώστε να καθορίζονται οι ημερομηνίες ανάληψης αυτών ως περιγράφεται λεπτομερώς σε ανωτέρω Παράγραφο (2.ε.(3)).

β. Στις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης εκτός των προβλεπόμενων εργασιών (συμφώνως κατασκευάστριας εταιρείας και Ελληνικής Νομοθεσίας), είναι και ο τακτικός ετήσιος έλεγχος καλής λειτουργίας, η άμεση ανταπόκριση και δωρεάν εκτίμηση βλαβών για όλα τα εξαρτήματα/υποσυστήματα των καυστήρων – λεβήτων - καπναγωγών καθώς και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας μετά από κάθε επισκευή.

γ. Ο συντηρητής υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε του ζητηθεί, να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει το η ΣΝΔ στα εξής:

(1) Διαδικασία εκκίνησης και χειρισμός καυστήρα -λέβητα.

(2) Ανάγνωση μηνυμάτων βλαβών συμφώνως εγχειριδίων κατασκευαστή

(3) Όποιο άλλο θέμα ζητηθεί και άπτεται του καλού χειρισμού, της ασφάλειας και της λειτουργίας των καυστήρων - λεβήτων.

Ο συντάξας

Πλωτάρχης (Μ) Α. Δένδης ΠΝ