



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

www.eopyy.gov.gr

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ηρ.Πολυτεχνείου 211

Ταχ. Κώδικας : 41221

Πληροφορίες : Λέτσιου Θεοδώρα

Τηλέφωνο : 2410539921

Ηλεκτρον. Δ/ση : pedi35.tlets@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Δ Ι Α Β Α Θ Μ Η Τ Ο

Λ ά ρ ι σ α, 09 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. Πρωτ.: οικ. 55468

ΘΕΜΑ : Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

β) Της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. φ.80000/οικ32115/2009/2011 (ΦΕΚ 3010/29-12-2011) η οποία αφορά την ένταξη από 1-1-2012 των περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ

γ) Τον Ν.4238/2014 (ΦΕΚ38/τ.Α/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις»

ε) Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»

στ) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

2. Την Αρ. Πρωτ. Δι. Οικ.Υπ.Φ105/182/48003/20-11-2012 εγκύκλιο της Δ/σης Οικονομικού.

3. Την Αρ. Πρωτ. ΔΙ.Π/Φ300/79/οικ.19508/5-06-2013 εγκύκλιο της Δ/σης Προμηθειών.

4. Την Απόφαση αρ. πρωτ. ΔΒ1Α/οικ.25938/23-10-2024/Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας/ «Τροποποιήσεις αναθέσεων καθηκόντων Προϊσταμένων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λάρισας»
5. Την υπ' αριθ. 550/765/22.04.2021 απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 2005/τ.Β'/14.05.2021) «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α' 31).»
6. Την Αρ. Πρωτ. ΔΑ5/105/83/10-06-2021 οδηγία της Δ/σης Προμηθειών.
7. Την με αρ. πρωτ. 50705/19-11-2024 προσφορά του προμηθευτή(για όλο το 2025).
8. Το από 20/11/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προγραμματισμού Προμηθειών, ότι το αίτημα δεν έχει ενταχθεί στον κεντρικό προγραμματισμό προμηθειών του ΕΟΠΥΥ.
9. Το με αρ. 129/14-01-2025 Επιτροπικό ένταλμα και την υπάρ. 2/1001/09-01-2025 απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ
10. Τον πίνακα εργασιών που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 50205/14-11-2024 πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.
11. Την με αρ. πρωτ. 30599/04-07-2025 Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης με ΑΔΑ:ΨΚΔΝΟΞ7Μ-ΛΨΓ
12. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις κάτωθι εργασίες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α) Μηνιαία Προληπτική Συντήρηση

1. Γενικός έλεγχος διαρροών.
 2. Έλεγχος συσσωρευτή (Μπαταρίας).
 3. Έλεγχος της στάθμης λαδιού καθώς της στάθμης και της ποιότητας του υγρού ψύξης.
 4. Έλεγχος των σωληνώσεων καυσίμου.
 5. Διακρίβωση ωρών λειτουργίας.
 6. Έλεγχος και πιθανός καθαρισμός ψυγείου.
 7. Λειτουργία του Η/Ζ με τροφοδοσία της κατανάλωσης επί 10 λεπτά.
 8. Έλεγχος λειτουργίας του ΗΖ και των πινάκων μεταγωγής και αυτοματισμού.
 9. Έλεγχος της στάθμης καυσίμου και σε περίπτωση που έχει πέσει κάτω από το 60%, θα γίνεται συμπλήρωση έως το 90% (περιλαμβάνεται η προμήθεια καυσίμου καθώς και των χημικών πρόσθετων καυσίμου).
- Επίσης, κάθε μήνα, στο μεσοδιάστημα των μηνιαίων προληπτικών συντηρήσεων (σε απόσταση 15 ημερών περίπου), θα τίθεται το Η/Ζ σε λειτουργία επί 10 λεπτά.**

Στο κόστος των παραπάνω εργασιών δεν περιλαμβάνεται η αξία των απαιτούμενων υλικών ή ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των πιθανών βλαβών ή των υλικών συντήρησης τα οποία πιθανώς θα προκύψουν κατά τον περιοδικό μηνιαίο έλεγχο.

Β) Ετήσια Προληπτική Συντήρηση

1. Αντικατάσταση του λιπαντικού.
2. Αντικατάσταση φίλτρου αέρος και ρύθμιση βαλβίδων όταν και αν κρίνεται αναγκαίο.
3. Αντικατάσταση των φίλτρων καυσίμου.
4. Αντικατάσταση του φίλτρου ελαίου.
5. Έλεγχος συσσωρευτή (Μπαταρίας) και καθαρισμός ακροδεκτών. Σε περίπτωση που ο συσσωρευτής έχει τοποθετηθεί στο ΗΖ για πάνω από 2,5 χρόνια για λόγους αξιοπιστίας απαιτείται η αντικατάστασή του.
6. Έλεγχος όλων των συστημάτων λειτουργίας του κάθε Η/Ζ.
7. Έλεγχος της κατάστασης και της τάνυσης του ιμάντα.
8. Έλεγχος της στάθμης και πιθανή αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού, αν έχει περάσει τη διετία.
9. Έλεγχος ότι όλα τα περικόχλια είναι επαρκώς σφιγμένα.
10. Έλεγχος του συστήματος ψύξης.
11. Δοκιμές.
12. Όλες οι ενέργειες του ανωτέρω μηνιαίου προληπτικού ελέγχου.

Στο κόστος των παραπάνω εργασιών δεν περιλαμβάνεται η αξία των απαιτούμενων υλικών ή ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των πιθανών βλαβών ή των υλικών συντήρησης τα οποία πιθανώς θα προκύψουν κατά την ετήσια προληπτική συντήρηση.

Γ) Διορθωτική Συντήρηση - Αποκατάσταση Βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης του Η/Ζ, (δηλαδή αδυναμίας εκκίνησης σε διακοπή της ΔΕΔΔΗΕ ή κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε προληπτικής συντήρησης), ο συντηρητής υποχρεούται δια των συνεργειών του στην άμεση επέμβαση εντός 2 ωρών, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Η/Ζ με πρόσθετη επιβάρυνση του εργοδότη κατόπιν συνεννόησης με επιπλέον χρέωση.

Διευκρινίζεται ότι η επίσκεψη και διόρθωση της βλάβης δεν συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της συντήρησης και θα κοστολογείται ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ δηλ., σε περίπτωση βλάβης (ή διαπιστωμένης ανάγκης αντικατάστασης υλικών, πέραν αυτών που αναφέρονται στις εργασίες προληπτικής συντήρησης) η αξία τους καθώς και η εργασία αποκατάστασης που θα εκτελείται, θα επιβαρύνει το Φαρμακείο. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, θα παραδίδεται στον Υπεύθυνο του Φαρμακείου δελτίο με τα αίτια της βλάβης και το κόστος της αποκατάστασης.

Παρατήρηση:

Σε κάθε επίσκεψη (μηνιαία ή ετήσια) παραδίδεται έντυπη αναφορά με όλες τις εργασίες – ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και συνοπτική αναφορά για την κατάσταση του Η/Ζ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού των ΕΦΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ευρώ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ λεπτών **#734,51€#** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του **ΚΑΕ 0887.00, Οικ.Ετος 2025**, σε αντικατάσταση του ανωτέρω σχετικού 11, για το χρονικό διάστημα **01/07/2025 - 30/09/2025 (Γ' τρίμηνο 2025)**, στην επιχείρηση με επωνυμία **ΤΖΙΩΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.** που αφορά την μηνιαία συντήρηση της γεννήτριας του Φαρμακείου της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Λάρισας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΟΠΥΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ