



Φ.3412

Μεσολόγγι, 22/12/2023
Α. Π.: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/402664/6745

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 30 200 Μεσολόγγι
Πληροφορίες : Τζαβάρα Ιωάννα
Τηλέφωνο : 26313-61144
e-mail : i.tzabara@aitnia.pde.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1MW και ονομαστικής χωρητικότητας 2,384 MWh που βρίσκεται στη θέση “4^ο ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ”, της Δ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε».

Ο Αντιπεριφερειάρχης
 Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Έχοντας υπόψη :

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'/19-07-18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 132/10 (ΦΕΚ 225 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, με την υπ' αριθμ. Υ.Α 31449 (ΦΕΚ 2551/Β'/19-04-2023) με τίτλο: “Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας”.

5. Η υπ’αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 27 ΥΟΔΔ/20-01-22) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 96740/1627/2022 Απόφαση (ΦΕΚ 270 ΥΟΔΔ/07-04-22) και παρατάθηκε με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/412911/6151/2022 (ΦΕΚ 1220 ΥΟΔΔ/31-12-22) Απόφαση.
6. Την με αριθ. 168319/3198/26-05-2023 (ΦΕΚ 3566 Β’/29-05-2023) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
7. Η υπ’αριθμ. Π.Δ.Ε/ΓΑΕΠ/326613/1491/2020 (ΦΕΚ 5564 Β’/17-12-20) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και τους προϊσταμένους των τμημάτων της Διεύθυνσης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/345083/1577/2020 (ΦΕΚ 5691 Β’/23-12-20).
8. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
9. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α’/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α’/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» - Άρθρο 88.
11. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως ισχύει.
12. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’/27-6-06) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’/04-06-10) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας Υ.Π.Ε.Κ.Α.», όπως ισχύει.
14. Ο Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/01-11-13) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και άλλες διατάξεις».

15. Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α'/03-12-2019) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις».
16. Ο Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α'/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
17. Την Υ.Α. 17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”(Β' 2471)».
18. Την Υ.Α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20-03-03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις (91/Α)».
19. Η αριθμ. 49828/2008 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464 Β'/03-12-2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
20. Την Υ.Α. 118376/1419/2020 (ΦΕΚ 845 Β'/24-12-20) «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.
21. Η Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077 Β'/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις τις προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ/21/Β/13-1-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
22. Την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625 Β'/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
23. Την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων” (Β' 604)».
24. Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β'/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5

(παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β'383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991”».

25. Η Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Η αριθμ. 61491/5301/19-12-2016 Απόφαση Κύρωσης της Απόφασης έγκρισης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 4175 Β'/23-12-2016).
27. Το αριθμ. 4321/3037/15-06-2022 έγγραφο της ΔΙ.Π.Α. του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση μεμονωμένων σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) κατηγορίας Β».
28. Η από 07-12-2023 (αρ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/402664/6745/07-12-2023 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία “ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε”, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος με συνημμένο σχετικό φάκελο που περιλαμβάνει:
 - α) Περιβαλλοντική Έκθεση του έργου του θέματος.
 - β) Την αριθμ. 33512/26-05-2023 Βεβαίωση Χρήσεων Γης Ακινήτου της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγρινίου.
 - γ) Την αριθμ. 705/2023 Απόφαση της Ρ.Α.Ε.(ΑΔΑ:ΨΦ6ΨΙΔΞ-ΖΗΛ) για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1ΜW, στη θέση “4ο ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ”, της Δ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 - δ) Την αριθμ. πρωτ. 232365/06-06-2023 θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου.
 - ε) Την αριθμ. 240080/25-05-2023 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος.
 - στ) Το αριθμ. 130/2023 Πρακτικό ΠΕΧΩΠ της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας.
 - ζ) Την υπ' αριθμ. 185109/26-08-2019 (ΑΔΑ:ΓΨΣΟΡ1Φ-Η32) Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Αγρινίου.
 - η) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1:500.
 - θ) Χάρτη Προσανατολισμού κλ. 1:250.000.
 - ι) Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1:1.000
 - κ) Σχέδιο Γενικής Διάταξης-Χωροθέτησης του συστήματος Η/Μ εξοπλισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τους παρακάτω περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, επειδή δεν υπάρχουν πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την δραστηριότητα αυτή και ως εκ τούτου έχει εφαρμογή η παρ. 3 του άρθρου 30 του (8) σχετικού Νόμου, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα υλοποίησής του.

A) Περιγραφή του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην υλοποίηση Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ), σε έκταση περίπου 33 στρεμμάτων (32.956,42 m²) στη θέση “4ο ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ”, της Δ.Ε Αγρινίου, του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προτεινόμενος ΣΑΗΕ θα είναι εγκατεστημένης ισχύος 1 MW και ονομαστικής χωρητικότητας 2,384 MWh. Επομένως, για την προτεινόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης, θα απαιτηθεί μία συστοιχία που θα αποτελείται από τα εξής:

- 7 (επτά) ερμάρια (RACKS) μπαταριών ωφέλιμης χωρητικότητας 340,48 KWh έκαστο, σε ομάδες των έξι και οχτώ, εξοπλισμένοι με κατάλληλο BMS και ελεγκτή.
- Ένας PCS (power Converter), αμφίδρομος αντιστροφέας μπαταριών και ένας μετασχηματιστής ονομαστικής ισχύος 1 MVA.
- Η χωροθέτηση γίνεται σε υποομάδες ισχύος 1,0 MW και ονομαστικής χωρητικότητας μπαταριών 2,384 MWh.
- Ο οικίσκος, ο ένας θα είναι τύπου Grid Box, όπου θα φιλοξενείται πεδίο αναχώρησης μέσης τάσης προς το δίκτυο και πεδία εισόδου από τον δεύτερο οικίσκο της υποομάδας μετασχηματιστών. Στο Grid box θα φιλοξενούνται επίσης πεδία μέτρησης εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας. Οι ιδιοκαταναλώσεις για τον φωτισμό του χώρου και τα υποσυστήματα παρακολούθησης CCTV θα ομαδοποιούνται και θα οδηγούνται στον μετασχηματιστή ιδιοκαταναλώσεων.

Ο προτεινόμενος σταθμός αποθήκευσης προτείνεται να συνδεθεί στο σύστημα ΕΣΜΗΕ μέσω υφιστάμενου δικτύου MT της περιοχής. Η βιομηχανική μονάδα της εν λόγω εταιρείας, έχει ήδη εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή μονάδα στη στέγη, καθώς και φωτοβολταϊκό πάρκο σε παρακείμενη έκταση. Η μονάδα αποθήκευσης θα εγκατασταθεί εντός του ιδιόκτητου γηπέδου, της εταιρείας και θα μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο MT της περιοχής το οποίο είναι ενισχυμένο ώστε να καλύπτει τόσο την παραγωγή Φωτοβολταϊκών όσο και τις καταναλώσεις της βιομηχανικής μονάδας.

B) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Φορέας του έργου	«ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε»
Είδος έργου	Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Κατάταξη	• Ομάδα 10^η, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας» - α/α (10) «Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες)» και για ισχύ < 100 MW στην Κατηγορία Β. • Ομάδα 11^η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» - α/α (10) για την οποία ισχύει η Παρατήρηση ότι οι υπόγειες γραμμές μεταφοράς δεν κατατάσσεται και συνεπώς απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μέγεθος	Συνολική ισχύς 1MW και ονομαστικής χωρητικότητας 2,384 MWh																																			
Θέση Έργου	Στη θέση “4ο ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ”, της Δ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ, του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.																																			
Προστατευόμενες περιοχές	Το γήπεδο της εγκατάστασης του Σταθμού έχει συνολική έκταση περίπου 33 στρεμμάτων 32.956,42 τ.μ., δεν εμπίπτει σε προστατευόμενες ζώνες από διεθνείς συνθήκες ή συμβάσεις ή προστατευόμενες περιοχές (π.χ. NATURA 2000) ή ακόμα σε ζώνες του άρθρου 21 του Ν. 1650/86ή ΖΟΕ ή σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε θεσμοθετημένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους.																																			
Συντεταγμένες έργου	<table><tr><th>Σημεία</th><th>X (κατά ΕΓΣΑ ‘87)</th><th>Ψ (κατά ΕΓΣΑ ‘87)</th></tr><tr><td>1</td><td>276358,26</td><td>4276826,68</td></tr><tr><td>2</td><td>276514,30</td><td>4276863,19</td></tr><tr><td>3</td><td>2765666,67</td><td>4276838,89</td></tr><tr><td>4</td><td>276541,29</td><td>4276907,89</td></tr><tr><td>5</td><td>276579,43</td><td>4276971,18</td></tr><tr><td>6</td><td>276599,99</td><td>4277005,08</td></tr><tr><td>7</td><td>276612,39</td><td>4277033,33</td></tr><tr><td>8</td><td>276556,24</td><td>4277095,01</td></tr><tr><td>9</td><td>276491,50</td><td>4276969,99</td></tr><tr><td>10</td><td>276392,35</td><td>4276953,06</td></tr></table>			Σημεία	X (κατά ΕΓΣΑ ‘87)	Ψ (κατά ΕΓΣΑ ‘87)	1	276358,26	4276826,68	2	276514,30	4276863,19	3	2765666,67	4276838,89	4	276541,29	4276907,89	5	276579,43	4276971,18	6	276599,99	4277005,08	7	276612,39	4277033,33	8	276556,24	4277095,01	9	276491,50	4276969,99	10	276392,35	4276953,06
Σημεία	X (κατά ΕΓΣΑ ‘87)	Ψ (κατά ΕΓΣΑ ‘87)																																		
1	276358,26	4276826,68																																		
2	276514,30	4276863,19																																		
3	2765666,67	4276838,89																																		
4	276541,29	4276907,89																																		
5	276579,43	4276971,18																																		
6	276599,99	4277005,08																																		
7	276612,39	4277033,33																																		
8	276556,24	4277095,01																																		
9	276491,50	4276969,99																																		
10	276392,35	4276953,06																																		

Γ) Οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων

- 1) Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των στερεών απορριμμάτων (χαρτιά, πλαστικά κλπ) της μονάδας σε οποιοδήποτε αποδέκτη (δημόσιους χώρους, έδαφος κλπ). Τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται θα συγκεντρώνονται σε κάδους και στην συνέχεια θα οδηγούνται σε εγκεκριμένη χώρο που καλύπτει ο Δήμος Αγρινίου.
- 2) Δεν θα γίνεται ουδεμία διάθεση ρυπαντικών φορτίων (π.χ. ακάθαρτα νερά) στους φυσικούς αποδέκτες, στα εσωτερικά ύδατα και στα υπόγεια, τα παράκτια και τα ύδατα του αποταμιευτικού δικτύου (Σχετικά ο Ν. 4819/2021, η ΚΥΑ 13588/725/2006 καθώς και το Π.Δ. 82/2004).

Δ) Οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- 1) Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα

οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β/02-03-2007).

- 2) Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751 Β'/18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
- 3) Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α').
- 4) Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της Κ.Υ.Α. 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512 Β'/25-04-2002) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759 Β'/19-06-2002)]. Επισημαίνεται ότι εφόσον θεσμοθετηθούν ή υιοθετηθούν αρμοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν και ο φορέας του έργου πρέπει να συμμορφωθεί, ανεξαρτήτως από την λήξη ή μη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

Επισημαίνεται ότι εφόσον θεσμοθετηθούν ή υιοθετηθούν αρμοδίως αυστηρότεροι όροι για κάθε περίπτωση, αυτοί υπερισχύουν και ο φορέας του έργου πρέπει να συμμορφωθεί.

Ε) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν

Γενικές Ρυθμίσεις

- 1) Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσης είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, και αφορούν το Φορέα του έργου ο οποίος ως ο υπόχρεος που φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Α.Ε.Π.Ο.
- 2) Ο φορέας του έργου πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ορίσει αρμόδιο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται με την παρούσα ΑΕΠΟ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία και παύση λειτουργίας).
- 3) Ο Φορέας του έργου οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Α.Ε.Π.Ο., εφόσον δεν παραβιάζεται η εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση. Θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Α.Ε.Π.Ο. και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται κατά σειρά από το Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές Δίκαιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της θεωρημένης Μ.Π.Ε. ή του φακέλου που την συνοδεύει.
- 4) Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει έναντι των αρμόδιων, για το σκοπό αυτό, αρχών:
 - α) Να επιτρέπει τον έλεγχο της μονάδας από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες

- β) Να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά τους για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος
 - γ) Να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις τους για την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 5) Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλισθούν από τον φορέα του έργου, κατά προτεραιότητα, οι απαιτούμενες δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης, οι οποίοι και θα πρέπει να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών εργασιών του έργου.
- 6) Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση.

Φάση Κατασκευής του έργου

- 1) Για την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
- 2) Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κυρίου του έργου, το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του κοινού.
- 3) Ο κύριος του έργου οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες ώστε να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
- 4) Το γήπεδο της εγκατάστασης του σταθμού αποθήκευσης να περιφραχθεί πλήρως με υψηλή περίφραξη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την αποφυγή πρόκλησης πάσης φύσεως ατυχημάτων.
- 5) Τα προϊόντα εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή επιχωμάτων και επανεπιχώσεων του έργου, να διατεθούν μόνο σε νόμιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας-αξιοποίησης ή/και διάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) και του Ν. 4819/2021.
- 6) Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας της πανίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις.
- 7) Τυχόν απαίτηση αδρανών υλικών για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
- 8) Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου.
- 9) Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- 10) Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
- 11) Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών μέσα από οικισμούς, ειδικά των γεμάτων με υλικά.

- 12) Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. Τα μηχανήματα και οι συσκευές του εργοταξίου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄) και ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β΄) όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 13) Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοιμού σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου του έργου.
- 14) Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος.
- 15) Η τσιμεντόστρωση του χώρου να περιοριστεί στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
- 16) Για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων του γηπέδου της εγκατάστασης να τηρηθούν οι διατάξεις του νέου κτιριοδομικού κανονισμού.
- 17) Να πραγματοποιηθεί κατάλληλη εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας η οποία να καλύπτει τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού αποθήκευσης ενέργειας.
- 18) Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά τη φάση κατασκευής του έργου καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.
- 19) Για την γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σταθμό Αποθήκευσης μέχρι τον παρακείμενο Υποσταθμό, αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης, και να είναι υπογειοποιημένη.
- 20) Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου :
 - α) να αποκατασταθούν πλήρως οι εργοταξιακοί χώροι του έργου
 - β) να απομακρυνθούν και να διατεθούν τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και τη λοιπή κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
 - γ) να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του έργου.

Φάση Λειτουργίας του έργου

- 1) Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- 2) Να υπάρχει και να λειτουργεί πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και προδιαγραφές.
- 3) Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.
- 4) Ο νυκτερινός φωτισμός του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του καθώς και για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια κινδύνου, προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος της περιοχής.

- 5) Στους μετασχηματιστές, πυκνωτές κλπ απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).
- 6) Οι μετασχηματιστές να υπέρκεινται κατάλληλων στεγανών λεκανών ασφαλείας με στεγανό δάπεδο, και χωρητικότητας τουλάχιστον ίσης με το ελαιώδες περιεχόμενό τους. Να τηρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης των μετασχηματιστών και ειδικά εκείνες που αφορούν στην αποφυγή διαρροών (ελαίων κλπ), στην ασφαλή λειτουργία τους και στην αποφυγή ηλεκτρικών τόξων (προστασία από πυρκαγιά).
- 7) Να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι στους μετασχηματιστές και στις συνδέσεις τους με το ηλεκτρικό δίκτυο, για την επισήμανση τυχόν διαρροών (ελαίων κλπ), φθορών και άλλων σημείων, που χρήζουν συντήρησης.
- 8) Διαρροές από τους μετασχηματιστές, να ανακτώνται και να υφίστανται, κατά περίπτωση, διαχείριση, ως επικίνδυνα απόβλητα.
- 9) Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης από την λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ώστε η ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου να μην υπερβαίνει το όριο των 55 dB (A) βάσει του Π.Δ. 1180/81 (293 Α').
- 10) Τα μη επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. υλικά συσκευασίας, μη-επικίνδυνα Α.Η.Ε.Ε.) να πραγματοποιείται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων.
- 11) Ειδικά, όσον αφορά στα μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο του έργου ή να απομακρύνονται άμεσα μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 12) Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'), στην Υ.Α. 62952/5384/2016 (4326 Β') και στο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 13) Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. συσσωρευτές, ΑΗΗΕ, διηλεκτρικά υγρά, λιπαντικά-έλαια) τα οποία εμπίπτουν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, η διαχείριση τους να γίνεται με ευθύνη του κυρίου του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Π.Δ. 115/04 (ΦΕΚ 80 Α'), Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625 Β'), Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82 Α') και Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64 Α')], όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 14) Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του γηπέδου του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α. 24944/2006 (ΦΕΚ 791 Β'), όπως εκάστοτε ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά

διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει επί του χώρου του έργου τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και στο Ν. 4819/2021.

- 15) Ο κύριος του έργου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) σύμφωνα με το αρ. 53 του Ν. 4819/21 και οι ποσότητες και το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν εντός εκάστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις ετήσιες εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων που οφείλει ο κύριος του έργου να καταχωρεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την Υ.Α. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'), όπως ισχύει.
- 16) Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή. Θα πρέπει με ευθύνη του κυρίου του έργου και εντός του έτους :
 - i. Να απομακρυνθεί το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση των υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 , όπως εκάστοτε ισχύουν.
 - ii. Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις όπου θα απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα δομικά στοιχεία του έργου και να επανέλθει το γήπεδο κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση του.

Στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι **ισχύουν για δεκαπέντε (15) χρόνια** με την προϋπόθεση ότι (α) θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης και (β) δεν θα έχουν επιφυλάξεις συναρμόδιοι φορείς. Με την πάροδο της δεκαετίας, ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι ισχύουν με την προϋπόθεση ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα προκύψουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον πέραν το προβλεπομένων από την εγκρινόμενη μελέτη. Κάθε όρος της παρούσης απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Αθέτηση μέρους ή του όλου των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων επιφέρει ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Ζ) Ειδικοί όροι ισχύος της παρούσας απόφασης.

Εάν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 9) του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 91 Α'), όπως αυτός ισχύει.

Η Περιβαλλοντική Έκθεση (Π.Ε) η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση να βρίσκεται στο χώρο της μονάδας, και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η παρούσα δεν αποτελεί έγκριση της υπόψη χρήσης στην περιοχή εγκατάστασης, καθόσον το επιτρεπτό αυτής προβλέπεται από τις εκάστοτε πολεοδομικές διατάξεις, αρμοδιότητα που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας. Επίσης, η παρούσα απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά σε θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας & υγιεινής του προσωπικού και δεν απαλλάσσει τον κύριο του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η. Δημοσιοποίηση της Α.Ε.Π.Ο.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.dianveia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση aero.ypeka.gr), όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β΄/03-05-2012) σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. “με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα”.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννομο συμφέρον στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της ή διαφορετικά από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για αυτή με άλλο τρόπο. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν κατά της απόφασης, αίτηση θεραπείας στον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (30 ημέρες).

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της οικείας αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο έλεγχος νομιμότητας της παρούσης ασκείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4555/2018.

Επιπλέον κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από τους έχοντες έννομο συμφέρον στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 μέρες από την κοινοποίησή της (ή διαφορετικά από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για αυτή με άλλο τρόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 66 & 285 του Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α'/1999).

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος, Πελ/νήσου & Ν. Ιονίου
4. Δήμος Αγρινίου

