

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας υποσταθμού αρδευτικού αντλιοστασίου Νέων Κερδυλλίων στην περιοχή «ΠΛΩΤΑ» .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 3) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 8 και 4 παράγραφοι 2 και 4 καθώς και του άρθρου 23 δεύτερο εδάφιο παραγράφου 2 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση .
- 5) Την 7/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2014 στην οποία περιλαμβάνεται η ψήφιση της πίστωσης του ΚΑ 25/6662.08 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ Δ.Ε Αμφίπολης» ποσού 6.000,00 ευρώ.
- 6) Την ΔΥ/31-07-2014 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης η οποία ορίσθηκε με τις αριθ. 148/2013 και 43/2014 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
- 7) Την προσφορά που κατατέθηκε με αριθ. Πρωτ.: 9335/31-07-2014.
- 8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας υποσταθμού αρδευτικού αντλιοστασίου Νέων Κερδυλλίων στην περιοχή «ΠΛΩΤΑ» του Δήμου Αμφίπολης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την προμήθεια των παρακάτω ειδών καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών και αναθέτουμε στην εταιρεία **ΑCΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.** (Ηλεκτρολογικό υλικό), έδρα : 1^ο χιλ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 62100 ΣΕΡΡΕΣ, ΑΦΜ: 094185260, Δ.Ο.Υ.: Α ΣΕΡΡΩΝ, την παρακάτω προμήθεια έναντι συνολικού ποσού **# 717,19 #** ευρώ με Φ.Π.Α. 23% :

Α/Α	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Συνολικό ποσό σε €
1.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3χ95χ+50τχ	ΜΕΤΡΟ	9	212,77
2.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 1χ50τχ	ΜΕΤΡΟ	11	38,73
3.	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3χ50χ+25τχ	ΜΕΤΡΟ	10	123,26
4.	ΘΕΡΜΙΚΟ 67-105	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	32,01
5.	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 95mm Φ12 ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	16,31
6.	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ 50 Φ12 ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	15	10,98
7.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 95 ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	5,92
8.	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 50 ΠΡΕΣΣΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	4	3,25
9.	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	42,31
10.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ ΝΗ 200 ^Α Ν2	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	33,73
11.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙ ΝΗ 160 ^Α Ν1	ΤΕΜΑΧΙΟ	12	47,07
12.	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ C6A 4,5 ΚΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	13,95
13.	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΥΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (COURFLEX) Φ38 ΓΚΡΙ ΦΛΕΞΙΜ	ΜΕΤΡΟ	2	2,79
			ΣΥΝΟΛΟ	583,08
			ΦΠΑ 23%	134,11
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	717,19

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 25/6662.08 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ Δ.Ε Αμφίπολης» του προϋπολογισμού του 2014.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ