

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΦΜ 090077190

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 78

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 8/6-8-2019)

ΘΕΜΑ 6^ο: «Προμήθεια εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο της Στυμφαλίας».

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Λ. Αθηνών 31-33, Κόρινθος) σήμερα την 6-8-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2368/2-8-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Αντώνης Καραμανλής.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος
2. Δημήτρης Βλάχσης
3. Κων/νος Ζήμος
4. Καλλιόπη Μαλατέστα
5. Μαρία Ανδρουλιδάκη
6. Κων/νος Τερζόπουλος (ως αναπληρωτής του κωλυομένου Γ. Κωστήρη)
7. Αικ/νη Δικητόλια

Α π ό ν τ ε ς

1. Μαρία Βλαχοπούλου
2. Τιμολέων Πιέτρης
3. Θεοφάνης Αντωνάκος
4. Αθανάσιος Γεώργαρης

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση 78 : Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Προμήθεια εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο της Στυμφαλίας» αναφέρει τα εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται η ανάθεση της προμήθειας μιας υποβρύχιας αντλίας με κινητήρα για το αντλιοστάσιο της Στυμφαλίας για να υπάρχει μια εφεδρική αντλία για πιο σημαντικό αντλιοστάσιο της επιχείρησης.

Η αντλία θα πρέπει να έχει ικανότητα άντλησης 160m³/h σε μανομετρικό 120 m και να είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό. Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι τριφασικός, με εκκίνηση DOL ισχύος 100 Ηρ.

Το ενδεικτικό κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. Κ.Α. 12.02.006 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2019, με τίτλο «Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου».

Προτείνεται η προμήθεια να γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.

Η Υπηρεσία μας με την 2302/31-7-2019 επιστολή της ζήτησε να της αποσταλούν προσφορές.

Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε η προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΤΣΟΓΚΑ (αρ. πρωτ. 2389/2-8-2019) με συνολική προσφορά για όλο το συγκρότημα 7.500,00 € χωρίς ΦΠΑ. Το προσφερόμενο αντλητικό συγκρότημα (αντλία και ηλεκτροκινητήρας) είναι αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής, ίδιο με τα υπάρχοντα τοποθετημένα συγκροτήματα, καλύπτει τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με την προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για το αντλιοστάσιο της Στυμφαλίας ικανότητας άντλησης 160m³/h σε μανομετρικό 120 m, στον ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΤΣΟΓΚΑ, Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ. 131899011, τηλ. 27410 31940, στη συνολική τιμή των 7.500,00 € χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά του. Το συγκρότημα αποτελείται από αντλία PLEUGER QN 83-10 8" και ηλεκτροκινητήρα M8-820 100 HP DOL 8".
2. Εγκρίνει την δέσμευση της πίστωσης ποσού 7.500,00 € από τον Κ.Α. 12.02.006 του προϋπολογισμού έτους 2019 και τη διάθεσή του για την πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **8/78/2019**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΛΑΣΣΗΣ Δ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΖΗΜΟΣ Κ.

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Θ. (απών)

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (απούσα)

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Α (απών)

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Μ.

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ Κ.

ΠΙΕΤΡΗΣ Τ. (απών)

Κ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΤΟΛΙΑ Α.