



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της με αριθ. 25ης/2026 Συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Λευκάδας  
Αριθ. Απόφ. 330/2026**

Στην Λευκάδα σήμερα στις 04 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 139 έως 147 του Ν.5314/2026 ύστερα από την αριθ. 21034/31.7.2026 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Βεργίνης Ξενοφών (Δήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.) |
| 2 | Κωνσταντινίδη Σεβαστή                      |
| 3 | Αρματάς Γεράσιμος                          |
| 4 | Μαργέλη Μαρία                              |
| 5 | Σέρβος Κων/νος                             |
| 6 | Σκληρός Φίλιππος                           |
| 7 |                                            |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Λύγδας Σπυρίδων |
| 2 |                 |
| 3 |                 |
| 4 |                 |
| 5 |                 |
| 6 |                 |
| 7 |                 |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής, Σταθοπούλου Ελένη υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η κ. Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Τέθηκαν για συζήτηση έξι (6) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>:** Απόφαση Δ.Ε. για Έγκριση της αριθμ. 8/2026 μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΡΥΜΩΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΚΑΘΙΣΜΑ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ)»

**Εισηγητής: Σκληρός Φίλιππος, Αντιδήμαρχος**

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δρ. Ξενοφών Ν. Βεργίνης, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σκληρό Φίλιππο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, τα εξής:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καλαμιτίου Λευκάδας, βόρεια του οικισμού, από τον κόμβο Καλαμίτσι – Δρυμώνας – «Καθισμα» προς το κατάλυμα “Santa Maria” βόρεια επί της επαρχιακής οδού Καλαμιτίου – Αγίου Νικήτα, μήκους κλάδου 1300 μέτρα και επί της οδού από το κατάλυμα “Pantheon” προς το κατάλυμα “Politia” δυτικά, μήκους κλάδου 1050 μέτρα. Κατά μήκος του νέου δικτύου θα κατασκευαστούν 25 παροχές νερού σε φρεάτια με μεταλλικό καπάκι, ώστε να συνδεθούν οι υφιστάμενες παροχές και να αφεθούν και αναμονές για μελλοντικές συνδέσεις.

Η κατασκευή του δικτύου είναι απολύτως απαραίτητη καθότι, την τελευταία κυρίως εικοσαετία, η περιοχή παρουσιάζει πολύ μεγάλη οικοδομική και τουριστική δραστηριότητα και εξυπηρετείται από ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο πλαστικού αγωγού μικρής διατομής Ø40.

Η βασικός κλάδος του δικτύου θα ξεκινήσει 50 μέτρα πριν τον ανωτέρω κόμβο, νότια αυτού, και θα κατασκευαστεί κατά μήκος της επαρχιακής οδού, στο δεξί άκρο αυτής βλέποντας προς τον βορρά. Θα κατευθυνθεί βόρεια προς το κατάλυμα “Santa Maria”. Το μήκος του βασικού κλάδου θα είναι 1300 μέτρα. Στο τέρμα του θα κατασκευαστεί φρεάτιο με βάνα καθαρισμού (δικλείδα ελαστικής εμφράξης DN50). Κατά μήκος του κλάδου θα κατασκευαστούν τρία φρεάτια με δικλείδες ελαστικής εμφράξεως DN50, καθώς και 15 φρεάτια παροχών με σφαιρικό διακόπτη. Στο ύψος του καταλύματος “Pantheon” θα κατασκευαστεί διακλάδωση εντός φρεατίου, η οποία θα κατευθυνθεί δυτικά προς τα καταλύματα της περιοχής “Vento Villas και “Villa Ioanna”. Ο δεύτερος κλάδος θα έχει μήκος 1050 μέτρα. Κατά μήκος αυτού θα κατασκευαστούν 10 φρεάτια σύνδεσης παροχών για τις υφιστάμενες και μελλοντικές συνδέσεις και ένα φρεάτιο με δικλείδα ελαστικής εμφράξεως DN50. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνει με αγωγό πολυαιθυλενίου HDPE διατομής Ø63 και ονομαστικής πίεσεως 16 ατμοσφαιρών. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν με χρήση ειδικού μηχανήματος με τροχό ταυτόχρονης εκσκαφής και

αποσύνθεσης διαμορφωμένων επιφανειών χωρίς να αποκλείεται η εκτέλεση εργασίας με μηχανικό εκσκαφέα αν αυτό κριθεί αναγκαίο κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας.

Επίσης προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες:

- Εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο λατομείου
- Κατασκευή φρεατίων επισκέψεως
- Τοποθέτηση δικλείδων
- Κατασκευή παροχών ύδρευσης
- Επίχωση του ορύγματος με άμμο ή αμμοχάλικο και επιμελής συμπίκνωση
- Αποκατάσταση του οδοστρώματος με σκυρόδεμα πάχους 15 εκατοστών και ασφαλιστικότητα πάχους 5 εκατοστών.

### **Εισηγούμαστε**

- την έγκριση της μελέτης και
- ως τρόπο εκτέλεσης, την απευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη

1. την ανωτέρω εισήγηση
2. τις διατάξεις των άρθρων 139 έως 147 του Ν. 5314/2026
3. τις διατάξεις των άρθρων 9 & 26 του Ν. 5056/2023.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

την έγκριση της αριθ. 8/2026 μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΔΡΥΜΩΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΚΑΘΙΣΜΑ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ)» και ως τρόπο εκτέλεσης, την απευθείας ανάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 330/2026.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ Ν. ΒΕΡΓΙΝΗΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ**