

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 63/16

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : 23.124,00 € με ΦΠΑ)

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων του
Κωνσταντοπούλειου –Πατησίων για χρονικό διάστημα ενός έτους .

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης : 1-4-2016.

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης : 31-3-2017

Συμβαλλόμενοι :

1.Ιωάννης Παπαηλιού Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και

2.Η εταιρεία SAFE TECH Γ.Τσίκλας Κουρτίδου 65 τηλ 6932463636 νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον Γ .Τσίκλακαλούμενη στο εξής “Ανάδοχος”

Β΄ ΟΡΟΙ

Το “Νοσοκομείο” έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ από 1-10-2015 (12^η Συν Θεμ Α6) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την διενέργεια συλλογής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων του Κωνσταντοπούλειου –Πατησίων για χρονικό διάστημα ενός έτους.
- 2.Την από 16-3-2016 (2^η Συν Θεμ Α21) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας συλλογής προσφορών .

α ν α θ έ τ ε ι

στον “Ανάδοχο” αντί του ποσού των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (18.800,00€) πλέον ΦΠΑ 23% τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (4.324,00€) Σύνολο είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (23.124,00€) για ένα έτος την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών .

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο “Ανάδοχος” θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον “Ανάδοχο” θα βαρύνουν

α) Ποσοστό 0,10 % Υπέρ ΕΑΔΗΣΣΥ

β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07

ε) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Ν 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Για ότι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύει η κείμενη περί προμηθειών σχετική νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων , απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου .

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα , στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου .

2. Ο ``Συντηρητής `` δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης , πρόσθετη συμφωνία , παροχή διευκόλυνσης , παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1^η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία .

ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση των εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών μέσων του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου και του Νοσοκομείου Πατησίων για χρονικό διάστημα ενός έτους.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο συντηρητής οφείλει εντός μηνός από την ανάδειξη του να επιθεωρήσει λεπτομερώς τις εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και να συντάξει τεύχος παρατηρήσεων.

Ο συντηρητής οφείλει να εφαρμόζει τους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων όπως προβλέπονται από το ΠΔ 71/88, ΦΕΚ 647/Β και 54229/2498/94, ΦΕΚ 312/Β, την πυροσβεστική διάταξη 3/81 (παραρτήματα α, β, γ), ΦΕΚ 20/Β/81 όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 538/Β/81, ΦΕΚ 457/Β/83 και ΦΕΚ 717/Β/95, την πυροσβεστική διάταξη 6/96 ΦΕΚ 150/Β, την ΤΟΤΕΕ πυροπροστασίας και τις «Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Νοσοκομείων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εγκρίθηκαν με την αριθμό ΔΥ8/Β/ΟΙΚ/3668/02-08-01 Υπουργική Απόφαση και συντήρηση αυτών.

Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

Α. Πυροσβεστικά μέσα του Κεντρικού Κτιρίου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου

Η παρούσα αφορά τις εργασίες στους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στους χώρους: Β΄ Υπογείου, Α΄ Υπογείου, Ισογείου, 1^{ου} ορόφου, 2^{ου} ορόφου, 3^{ου} ορόφου, 4^{ου} ορόφου, 5^{ου} ορόφου, 6^{ου} ορόφου και Δώματος του Νέου Κτιρίου.

1. Εργασίες στους πυροσβεστήρες

1. Συντήρηση
2. Αναγόμωση
3. Υδραυλική δοκιμή

2. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης

1. Έλεγχος πληρότητας και ετοιμότητας των πυροσβεστικών φωλεών & σημείων.
2. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων CO₂.
3. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης.
4. Έλεγχος της συστοιχίας κατάσβεσης (δεξαμενών πετρελαίου του Β' υπογείου).

Β. Πυροσβεστικά μέσα του Παλαιού Κτιρίου και της Προσθήκης Παλαιού Κτιρίου του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου.

Η παρούσα αφορά τις εργασίες στους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στους χώρους: Ισογείου και 1^{ου} ορόφου του Παλαιού Κτιρίου, Ισογείου και 1^{ου} ορόφου της Προσθήκης Παλαιού Κτιρίου, θυρωρείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και θυρωρείου παλαιάς εισόδου.

1. Εργασίες στους πυροσβεστήρες

1. Συντήρηση
2. Αναγόμωση
3. Υδραυλική δοκιμή

2. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης

1. Έλεγχος της πληρότητας και ετοιμότητας πυροσβεστικών φωλεών & σημείων.
2. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων CO₂.
3. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης.

Γ. Πυροσβεστικά μέσα του Ψυχιατρικού τμήματος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου

Η παρούσα αφορά τις εργασίες στους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στους χώρους: Ισογείου, 1^{ου} ορόφου, θυρωρείου εισόδου.

1. Εργασίες στους πυροσβεστήρες

1. Συντήρηση
2. Αναγόμωση
3. Υδραυλική δοκιμή

2. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης

1. Έλεγχος της πληρότητας και ετοιμότητας πυροσβεστικών φωλεών & σημείων.
2. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων CO₂.
3. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης.

Ε. Νοσοκομείο Πατησίων

Η παρούσα αφορά τις εργασίες στους πυροσβεστήρες που βρίσκονται στους χώρους του Υπογείου, του Ισογείου, των κλιμακοστασίων και των λεβητοστασίων του Νοσοκομείου Πατησίων (πάλαιοι και νέα πτέρυγα).

1. Εργασίες στους πυροσβεστήρες

1. Συντήρηση
2. Αναγόμωση
3. Υδραυλική δοκιμή

2. Μηνιαίες εργασίες συντήρησης

1. Έλεγχος της πληρότητας και ετοιμότητας πυροσβεστικών φωλεών & σημείων.
2. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων CO₂.
3. Έλεγχος του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης.

Το χρονοδιάγραμμα αναγόμωσης των πυροσβεστήρων θα συντονίζει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα γίνεται σταδιακά ώστε να υπάρχει κάλυψη κατά την περίοδο της αναγόμωσης.

3. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται, πέραν των καθοριζόμενων περιοδικών συντηρήσεων, να επιλαμβάνεται βλάβης όταν ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση.

Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης εντός 24ώρου από την έγγραφη ειδοποίηση του. Σε περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα κάποιο ανταλλακτικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην τακτική συντήρηση, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάστασή του (κατόπιν γραπτής εντολής από την Τεχνική Υπηρεσία) με έκδοση Δελτίου Αποστολής, ενώ η έκδοση Τιμολογίου θα γίνει όταν εγκριθεί η δαπάνη από το Νοσοκομείο.

Για ανταλλακτικά και εργασίες επισκευών που δεν περιλαμβάνονται στη τακτική συντήρηση λόγω του ότι δεν δύναται να προβλεφθούν, θα υποβάλλεται προσφορά κατά περίπτωση.

Διάφορες νέες εργασίες (π.χ. επεκτάσεις δικτύων κ.λπ.) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιούνται μετά από γραπτή προσφορά, ύστερα από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου και κατόπιν έγκρισης της δαπάνης.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει σχετικό τιμοκατάλογο ανά είδος και μονάδα για την επιπλέον προμήθεια των πυροσβεστήρων αν απαιτηθεί.

Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσονται, σε δύο αντίγραφα, τα σχετικά έντυπα ελέγχου-συντηρήσεων των πυροσβεστικών μέσων, στα οποία θα σημειώνονται η ημερομηνία επίσκεψης, οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθώς και τα εξαρτήματα ή υλικά των εγκαταστάσεων που επιθεωρήθηκαν και λειτουργούν πλημμελώς είτε χρήζουν προληπτικής συντήρησης. Τα έντυπα αυτά θα συνυπογράφονται από τον συντηρητή και την Τεχνική Υπηρεσία και καθένας θα κρατάει από ένα αντίγραφο.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει για διάστημα ενός έτους, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου παράτασης για δύο μήνες.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη του συντηρητή για δέκα επιπλέον μήνες.

6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα αναλώσιμα υλικά της συντήρησης θα περιληφθούν στην τιμή της προσφοράς του συντηρητή και θα αντικαθίστανται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου «Αναλώσιμα Υλικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους».

Για τα ανταλλακτικά που πιθανόν να απαιτηθούν καθώς και για τα αναλώσιμα ο συντηρητής θα υποβάλει σχετικό τιμοκατάλογο που θα τον δεσμεύει επί ένα έτος με τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το δεύτερο εφόσον παραταθεί η σύμβαση.

Επίσης οφείλει, εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως να παραδώσει στην Υπηρεσία κατάσταση των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ιωάννης Παπαηλιού
Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας