



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
« Η ΕΛΠΙΣ »

Αθήνα : 18-11-2022
Αριθμ. Πρωτ: 16127

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 213 2039 136
ΦΑΞ: 213 2039 242
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7
Τ.Κ.: 11522

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 16127

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. (ΕΒΙΑΡ)»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Η/Ζ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Μέσα από την Διαδικασία της Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής

Συμβατικού Τιμήματος για ένα (1) έτος 4.296,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για 3μηνη παράταση 1.074,00 € πλέον Φ.Π.Α.= 5.370,00 € πλέον Φ.Π.Α.= 6.658,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην Αθήνα σήμερα την 18-11 του έτους 2022 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» που εδρεύει στους Αμπελοκήπους, στην Οδό ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7, Τ.Κ. 11522 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε. (ΕΒΙΑΡ)» που εδρεύει στην έχει αριθμό φορολογικού μητρώου υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο της εταιρείας σύμφωνα με το Α.Π. 2000625.2955213 ΠΙΣΤΟΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την υπ' αριθ. πρωτ. 11825 / 23-08-2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση υπηρεσιών «συντήρησης - επισκευής υποσταθμού Μέσης Τάσης, των Πεδίων Χαμηλής Τάσης, των τριών Η/Ζ και των νέων ηλεκτρικών πινάκων του Νοσοκομείου» για ένα (1) έτος, με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης.
- 2) Την υπ' αριθ. πρωτ. 12585 / 5058 / 09-09-2022 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προαναφερόμενης πρόσκλησης.
- 3) Την υπ' αριθ. 139 / 26-10-2022 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας της προαναφερόμενης πρόσκλησης, στον Ανάδοχο.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e mail κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και την με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω υπηρεσίας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Υπηρεσία: η ανάθεση υπηρεσιών «συντήρησης - επισκευής υποσταθμού Μέσης Τάσης, των Πεδίων Χαμηλής Τάσης, των τριών Η/Ζ και των νέων ηλεκτρικών πινάκων του Νοσοκομείου» για ένα (1) έτος, με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η υπ' αριθμ. πρωτ. 12585 / 5058 / 09-09-2022 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Πρόσκληση, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή των υπηρεσιών «συντήρησης - επισκευής υποσταθμού Μέσης Τάσης, των Πεδίων Χαμηλής Τάσης, των τριών Η/Ζ και των νέων ηλεκτρικών πινάκων του Νοσοκομείου» για ένα (1) έτος, με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης. CPV 45310000-3

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 11825 / 23-08-2022 πρόσκλησης και την υπ' αριθμ. 139 / 26-10-2022 απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΙΔΟΥΣ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛ. Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 3ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛ. Φ.Π.Α.
1	συντήρηση - επισκευή υποσταθμού Μέσης Τάσης, των Πεδίων Χαμηλής Τάσης, των τριών Η/Ζ και των νέων ηλεκτρικών πινάκων του Νοσοκομείου	1	4.296,00 €	24%	5.327,04 €	1.074,00 €	1.331,76 €

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Η/Ζ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν: α) καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά η σύμβαση, β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται και γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ειδικότερα οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 ν. 4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα στο ΤΕΥΔ (μέρος IV-Α) ότι ικανοποιεί και τα οποία θα κατατεθούν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, είναι τα κάτωθι, τα οποία επί ποινή απόρριψης πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

1. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει με την προσφορά της έγκυρα Πιστοποιητικά ISO 9001/2015 και BS OHSAS 18001/2007
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΒΕΑ, στο οποίο να ορίζεται ρητά το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
3. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά της πιστοποιητικά ενημερότητας ως προς τις ασφαλιστικές και ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις.
4. Βεβαιώσεις ότι έχει κατά την τελευταία τριετία υλοποιήσει επιτυχώς τρεις αντίστοιχες υπηρεσίες σε Μονάδα Υγείας, Δημόσια ή Ιδιωτική.
5. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου και του εργοδότη-νόμιμου εκπροσώπου της, τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΤΕΕ, και ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία. Τα έτη εμπειρίας και η σχέση εργασίας (υπάλληλος ή/και εργοδότης) των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με την εταιρεία, επί ποινή αποκλεισμού θα αποδεικνύονται με την κατάθεση των παρακάτω:
Α) Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Β) Της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του οποίου η επαγγελματική άδεια έχει κατατεθεί, εάν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό ή εάν συνεργάζεται, να κατατεθεί το συμφωνητικό το οποίο θα φέρει τη θεώρηση της εφορίας ότι έχει κατατεθεί
6. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα να διαθέτει μόνιμο προσωπικό με τουλάχιστον τρεις (3) Ηλεκτρολόγους άδειας τουλάχιστον ΣΤ' Τάξης ή της ισοδύναμης βάσει της τελευταίας νομοθεσίας για την κάλυψη αυτού του αντικείμενου σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση των αντιγράφων των κάτωθι:
Α) Επαγγελματικές άδειες του μόνιμου προσωπικού
Β) Της κατάστασης επιθεώρησης εργασίας στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των οποίων οι επαγγελματικές άδειες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία με την προσφορά της

7. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μηχανήμα για τον καθαρισμό –αφύγνωση μονωτικού ελαίου Μετασχηματιστή. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται με την υποβολή Υ.Δ. με την κατάθεση της προσφοράς ή με συμφωνητικό συνεργασίας
8. Η εταιρεία θα δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλα όργανα για τις μετρήσεις που θα απαιτηθούν κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και να δηλώσει εξ αρχής στην τεχνική προσφορά της με Υ.Δ. τον τύπο και το Serial Number αυτών, τα οποία θα είναι διακριβωμένα από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης θα είναι σε ισχύ και θα κατατεθούν με την προσφορά.

Όλα τα όργανα πρέπει να είναι βαθμονομημένα και θα υποβληθεί σχετική Υ.Δ.. Επίσης θα υποβάλλει Υ.Δ. ότι η εταιρεία διαθέτει τα απαιτούμενα όργανα που θα αναφερθούν ρητά:

Megger 10 KV

Όργανα για τη μέτρηση των δεικτών PI, DAR, DD

Συσκευή για τη μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής του ελαίου των μετασχηματιστών

Συσκευή για τη μέτρηση των διηλεκτρικών απωλειών

Συσκευή για τη μέτρηση των γειώσεων

Συσκευή για τη μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών

Συσκευή για τη μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού των μετασχηματιστών

Συσκευή για τη μέτρηση του ρεύματος διεγέρσεως των μετασχηματιστών

Συσκευή ελέγχου υπερθέρμανσης των μετασχηματιστών

Συσκευή ελέγχου του χρόνου ανοίγματος των ελαιοδιακοπών και ταυτοχρονισμού των πόλων

Συσκευή μέτρησης της αντίστασης διάβασης των πόλων των ελαιοδιακοπών

Συσκευή ελέγχου των ηλεκτρονόμων προστασίας

Δυναμόκλειδο

Αν δεν διαθέτει η ίδια κάποιο ή κάποια απαιτούμενα όργανα, να προσκομίσει το έγγραφο από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα χρήσης αυτού ή αυτών των οργάνων

9. Η εταιρεία θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και να λάβει υπογεγραμμένη βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα υποβάλει με την προσφορά της
10. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη ελέγχου για τη λειτουργία του ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην τεχνική προσφορά της, στην οποία θα δηλώνει δεσμευτικά τη Μηχανολογική κάλυψη του Υποσταθμού, ήτοι ονοματεπώνυμο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου του αναδόχου που θα επιβλέπει όλη την εγκατάσταση του υποσταθμού Μ/Τ, θα εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς τη ΔΕΗ, όταν χρειάζονται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καθώς επίσης θα είναι υπεύθυνος για τη νομική κάλυψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Υ/Σ απέναντι στη ΔΕΗ με το Β.Δ. 19/26 Μαρτίου 1938, τον Ν.4483/65 και την Υπουργική απόφαση με αριθμό 41392/13189/3218 του 1976.
12. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία παρέχει τουλάχιστον εξάμηνη εγγύηση επισκευασθέντων – αντικατασταθέντων υλικών.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

- Το ακόλουθο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο υποχρεωτικά δυο φορές (ανά εξάμηνο).
- Ανά τρίμηνο θα γίνεται επιθεώρηση του υποσταθμού μέσης τάσης και των πεδίων χαμηλής τάσης για τη διαπίστωση τυχόν ανωμαλιών και πρόβλεψη βλαβών.
- Οι εργασίες που αφορούν την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο (με ενδεχόμενες επισκευές) για εξασφάλιση ετοιμότητας και κανονικής λειτουργίας του υποσταθμού μέσης τάσης και των πεδίων χαμηλής τάσης αναφέρονται στον πίνακα εργασιών προληπτικής συντήρησης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.
- Η προληπτική συντήρηση και ο έλεγχος ετοιμότητας και κανονικής λειτουργίας του υποσταθμού (Μ/Τ) και των πεδίων χαμηλής τάσης θα γίνει απαραίτητως (με ευθύνη ειδοποίησης από τον Συντηρητή) σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται εντός μίας (1) ώρας από την πρώτη τηλεφωνική κλήση του από το Νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες βλάβες σε ολόκληρο τον εξοπλισμό του Υποσταθμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ No 1- KVA 630 & No 2 - KVA 630

- Έλεγχος στάθμης ελαίου
- Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ ελαίου
- Έλεγχος διαρροής ελαίου από σώμα, βάνια ή μονωτήρες
- Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ χυτορυτίνης
- Έλεγχος αναπνευστικού οργάνου
- Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ.
- Έλεγχος ηλεκτρονόμου Βουήholz και δοκιμή λειτουργίας με άνοιγμα του διακόπτη μέσης τάσης.
- Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ. Χ.Τ.
- Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων Υ/Σ
- Έλεγχος ακροκιβωτίων εξωτερικού χώρου

11. Μέτρηση του λογού μετασχηματισμού και του ρεύματος διέγερσης.
12. Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων.
13. Μέτρηση της μόνωσης των τυλιγμάτων μέσης και χαμηλής τάσης με MEGGER 10 KV.
14. Μέτρηση εφοδιασμού των μετασχηματιστών
15. Μέτρηση των δεικτών P7, DAR & DD

Β. ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Έλεγχος και επισκευή ακροκιβωτίων εξωτερικού χώρου
2. Έλεγχος και επισκευή ακροκιβωτίων εσωτερικού χώρου
3. Έλεγχος ασφαλειών Μέσης Τάσης
4. Έλεγχος και εξασφάλιση καθαριότητας εντός της κυψέλης
5. Έλεγχος και επισκευή μονωτήρων Μ.Τ.
6. Έλεγχος ελαιοδιακόπτη Μ.Τ.
7. Έλεγχος ρελέ προστασίας
8. Έλεγχος και επισκευή διακοπών, ασφαλειών, συνδέσεων πάσης φύσεως καλωδιώσεων και λοιπού εξοπλισμού χαμηλής τάσης, όλων των ηλεκτρικών πινάκων
9. Μέτρηση του χρόνου ανοίγματος (open) των μετασχηματιστών

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Υ/Σ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Έλεγχος και εξασφάλιση καθαριότητας χώρου Υ/Σ
2. Έλεγχος και εξασφάλιση κατάλληλου φωτισμού Υ/Σ.
3. Έλεγχος πινακίδων προειδοποιήσεως κινδύνου
4. Έλεγχος και εξασφάλιση λειτουργίας συστήματος πυρανίχνευσης και συστήματος κατάσβεσης. Φροντίδα αναγόμωσης μετά από χρησιμοποίηση των πυροσβεστήρων
5. Έλεγχος ειδών προστασίας / ασφάλειας επισκεπτών και χειριστών, και γραπτή επισήμανση για σχετικές ελλείψεις και ανάγκες
6. Έλεγχος και εξασφάλιση αερισμού (Ανεμιστήρες-μοτέρ, θερμοστάτες, ρελέ, αισθητήρια)
7. Έλεγχος γειώσεων και γραπτή επισήμανση αν απαιτούνται άλλες
8. Έλεγχος αντιστάθμισης άεργου ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όργανα που θα πραγματοποιούν τις μετρήσεις θα αποθηκεύουν τα αποτελέσματα και θα τυπώνονται.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Οι ενδιαφερόμενοι, με την υποβολή της προσφοράς, θα προσκομίσουν όλες τις Άδειες και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο για συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Επίσης θα προσκομίσουν και αποδεικτικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία για την εταιρεία και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί.

- Ο Συντηρητής θα ζητά με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία και θα παραλαμβάνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κάθε μήνα, αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ για την παρακολούθηση και επίβλεψη πιθανών ανωμαλιών

- Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στον εκπρόσωπο του Νοσοκομείου την ακριβή διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου του, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, ώστε σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Νοσοκομείο το ταχύτερο δυνατόν και όσες φορές χρειασθεί χωρίς όριο, και πάντως το αργότερο εντός μίας (1) ώρας από την πρώτη αναζήτησή του από το Νοσοκομείο για την αποκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην έκτακτη αυτή περίπτωση δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στο κόστος εργασίας (πέραν των ανταλλακτικών και των υλικών που τυχόν απαιτηθούν).

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωση της Τ.Υ. να προσέρχεται μια φορά τον μήνα για τη διακοπή παροχής ρεύματος προκειμένου να γίνεται δοκιμή των Η/Ζ υπό φορτίο.

- Σε περίπτωση που δεν προσέλθει τεχνικός για την αποκατάσταση της βλάβης μέσα στο καθορισμένο πιο πάνω χρονικό διάστημα, πέραν των άλλων συνεπειών, το Ίδρυμα δύναται με μονομερή απόφαση να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης σε συνεργείο επιλογής του, παρακρατώντας την αμοιβή από τον Συντηρητή ή να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.

- Ο Συντηρητής κάθε φορά που θα κάνει προληπτική συντήρηση ή και επισκευή θα συμπληρώνει αυθημερόν ημερολόγιο συντήρησης – επισκευής έργου, που θα πρέπει να προμηθεύσει και διατηρεί στον χώρο του υποσταθμού ο ίδιος. Θα ενημερώνει δε σχετικά τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα παραδίδει δελτίο ελέγχου και συντήρησης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο μηχανικό.

- Η οποιαδήποτε επισήμανση προβλήματος, έλλειψης, ανάγκης κ.λπ. θα γίνεται μόνο εγγράφως, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία προς το Νοσοκομείο. Από τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν ρητά και άμεσα οι συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Προφορικές / τηλεφωνικές επισημάνσεις θεωρούνται ως μη-γινόμενες.

- Το κόστος υλικών που τυχόν απαιτηθούν και των οποίων χρήζει η προμήθεια, εγκρίνεται προηγουμένως από το Νοσοκομείο (με σχετικό αριθμό εντολής), με την εξαίρεση επειγόντων περιπτώσεων, οπότε ο Συντηρητής μπορεί να πάρει προφορική εντολή από τον Διοικητή ή τον αρμόδιο μηχανικό του Νοσοκομείου.

- Ο Συντηρητής θα εκτελεί το έργο μόνο με προσωπικό που έχει όλα τα κατά τον νόμο Προσόντα, Άδειες κ.λπ., προσλαμβανόμενο, επιτηρούμενο και ασφαλιζόμενο από εκείνον. Το προσωπικό θα έχει τις άδειες που απαιτούνται από το Π.Δ. 108/13 με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες εργασίες, και θα κατατεθεί προς απόδειξη αυτού την κατάσταση επιθεώρησης εργασίας.

- Ο Συντηρητής θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί, αλλά και έναντι ατυχήματος οποιοδήποτε άλλου που τυχόν υποστεί τραυματισμό ή άλλη βλάβη της υγείας και της ακεραιότητάς του από τις ενέργειες, εργασίες ή παρεμβάσεις του προσωπικού του Συντηρητή.

- Ο Συντηρητής θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προξενήσει το προσωπικό του σε εγκατάσταση του Ιδρύματος ή τυχόν ζημιές του προσωπικού του σε τρίτους.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ Η/Ζ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η **προληπτική συντήρηση και η επισκευή βλαβών** των τριών Η/Ζ του Νοσοκομείου Cummins, Iveco και Dusan, ισχύος 260 KVA, 280 KVA και 750 KVA αντίστοιχα, καθώς και όλων των Νέων Ηλεκτρικών Πινάκων, των Πεδίων Φορτίων Έκτακτης Ανάγκης, και των Πεδίων Μεταγωγής, Παραλληλισμού, Αυτοματισμών κ.λπ..

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι υποχρεώσεις του Συντηρητή για την προληπτική συντήρηση θα είναι:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, που περιλαμβάνει :

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- 1.1 Έλεγχος καυσαερίων
- 1.2 Έλεγχος παροχής πετρελαίου για τυχόν διαρροή
- 1.3 Έλεγχος κυκλώματος ελαίου για τυχόν διαρροή
- 1.4 Έλεγχος κυκλώματος νερού για τυχόν διαρροή
- 1.5 Έλεγχος ρυθμιστή πετρελαίου για τυχόν διαρροή
- 1.6 Έλεγχος αντλίας πετρελαίου για τυχόν διαρροή
- 1.7 Έλεγχος μίζας & δυνάμω για τυχόν διαρροή
- 1.8 Έλεγχος και ρύθμιση στροφών για τυχόν διαρροή
- 1.9 Αντικατάσταση φίλτρων ελαίου - πετρελαίου - νερού & αέρος
- 1.10 Αντικατάσταση ελαίου
- 1.11 Έλεγχος μαγνήτη πετρελαίου
- 1.12 Έλεγχος αντιστάσεων προθερμάνσεως
- 1.13 Έλεγχος μπαταριών. Ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έγκαιρο χρόνο αντικατάστασής τους.
- 1.14 Έλεγχος συστήματος φορτίσεως μπαταριών
- 1.15 Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων προστασίας & οργάνων
- 1.16 Έλεγχος απαγωγών καυσαερίων
- 1.17 Γενική λίπανση και καθαρισμός
- 1.18 Άλλη προληπτική εργασία που ενδεχομένως θα προκύψει κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας συντήρησης.

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

- 2.1 Έλεγχος και ρύθμιση αυτομάτου διεγέρσεως
- 2.2 Έλεγχος τάσεως εξόδου
- 2.3 Έλεγχος συχνότητας
- 2.4 Γενική λίπανση και καθαρισμός
- 2.5 Άλλη προληπτική εργασία που ενδεχομένως θα προκύψει κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας συντήρησης
- 2.6 Έλεγχος όλων των καλωδιώσεων μεταξύ των Η/Ζ και των Ηλεκτρικών Πινάκων-Πεδίων

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΕΔΙΑ

- 3.1 Έλεγχος ρυθμίσεων, αυτοματισμών κ.λπ. των Η/Ζ
- 3.2 Έλεγχος των οργάνων χειρισμού - ενδείξεων
- 3.3 Δοκιμαστική λειτουργία των Η/Ζ με φορτίο
- 3.4 Έλεγχος καλωδίων, ηλεκτρικών συνδέσεων και επαφών
- 3.5 Γενικός καθαρισμός όλου του εξοπλισμού
- 3.6 Άλλη προληπτική εργασία που ενδεχομένως θα προκύψει κατά τη διάρκεια της εξαμηνιαίας συντήρησης

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, που περιλαμβάνει :

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τις εργασίες από 1.11 μέχρι και 1.15 της προηγούμενης παραγράφου

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Τις εργασίες από 2.2 μέχρι και 2.3 της προηγούμενης παραγράφου

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΕΔΙΑ

Τις εργασίες από 3.1 μέχρι και 3.4 της προηγούμενης παραγράφου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ που περιλαμβάνει μία μηνιαία δοκιμή **ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ**, κάθε μήνα του έτους και διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας έκαστη, των τριών Η/Ζ και των Πεδίων, σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, κατά τη διάρκεια ημερών και ωρών που δεν παρεμποδίζουν την λειτουργία και λειτουργικότητα του Νοσοκομείου, και σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Επίσης, θα γίνεται μια **εβδομαδιαία δοκιμή χωρίς φορτίο** για τις υπόλοιπες εβδομάδες του έτους.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα καταγράφονται σε Δελτίο Δοκιμής με όλες τις παραμέτρους της κάθε δοκιμής και σχετικές παρατηρήσεις, που θα υποβάλλεται ενυπόγραφα στην Τεχνική Υπηρεσία.

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αντιμετώπιση κάθε έκτακτης βλάβης των Η/Ζ καθώς και όλων των Νέων Ηλεκτρικών Πινάκων, όπως αναφέρονται στο 'Αντικείμενο' της Σύμβασης εντός μίας και μισής (1 ½) ώρας από την πρώτη κλήση προς την Ανάδοχο εταιρεία, στα τηλέφωνα που έχει διαθέσει στο Νοσοκομείο, οποιαδήποτε μέρα και ώρα του έτους και αποκατάσταση αυτής το ταχύτερο δυνατό .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα αντικαθίστανται, θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ/Σ Μ/Τ

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την προσφορά των ενδιαφερομένων επί ποινή αποκλεισμού:

1. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει με την προσφορά της έγκυρα Πιστοποιητικά ISO 9001/2008 και BS OHSAS 18001/2007.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΒΕΑ
 3. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά της πιστοποιητικά ενημερότητας ως προς τις ασφαλιστικές και ως προς τις φορολογικές της υποχρεώσεις.
 4. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά της την κατάσταση επιθεώρησης εργασίας
 5. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένου και του εργοδότη – νόμιμου εκπροσώπου της, τουλάχιστον έναν Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό εγγεγραμμένο στο ΤΕΕ, και ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία. Τα έτη εμπειρίας και η σχέση εργασίας (υπάλληλος ή/ και εργοδότης) των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με την εταιρεία, επί ποινή αποκλεισμού θα αποδεικνύονται με την κατάθεση των παρακάτω :
 - Αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 - Κατάσταση της επιθεώρησης εργασίας στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του οποίου η επαγγελματική άδεια έχει κατατεθεί, εάν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό ή εάν συνεργάζεται, να κατατεθεί το συμφωνητικό το οποίο θα φέρει τη θεώρηση της εφορίας ότι έχει κατατεθεί.
 6. Η εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα να διαθέτει μόνιμο προσωπικό με τουλάχιστον τρεις (3) Ηλεκτρολόγους άδειας τουλάχιστον Στ' Τάξης ή της ισοδύναμης, βάσει της τελευταίας νομοθεσίας για την κάλυψη αυτού του αντικειμένου σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση αντιγράφων των κάτωθι:
 - Επαγγελματικές άδειες του μόνιμου προσωπικού
 - Της κατάστασης της επιθεώρησης εργασίας στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα ονόματα των οποίων οι επαγγελματικές άδειες έχουν κατατεθεί από την εταιρεία με την προσφορά της.
 7. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μηχάνημα για τον καθαρισμό – αφύγνωση μονωτικού ελαίου Μετασχηματιστή. Το παραπάνω θα αποδεικνύεται με την υποβολή Υ.Δ. με την κατάθεση της προσφοράς ή με συμφωνητικό συνεργασίας.
 8. Η εταιρεία θα δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλα όργανα για τις μετρήσεις που θα απαιτηθούν κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και να δηλώσει εξ' αρχής στην τεχνική προσφορά της με Υ.Δ. τον τύπο και το Serial Number αυτών, τα οποία θα είναι διακριβωμένα από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης θα είναι σε ισχύ και θα κατατεθούν με την προσφορά.
- Όλα τα όργανα πρέπει να είναι βαθμονομημένα και θα υποβληθεί σχετική Υ.Δ.. Επίσης θα υποβάλλει Υ.Δ. ότι η εταιρεία διαθέτει τα απαιτούμενα όργανα που θα αναφερθούν ρητά. Αν δεν διαθέτει η ίδια κάποιο ή κάποια απαιτούμενα όργανα, να προσκομίσει το έγγραφο από το οποίο προκύπτει το δικαίωμα χρήσης αυτού ή αυτών των οργάνων.
- 9. Η εταιρεία θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και να λάβει υπογεγραμμένη βεβαίωση επίσκεψης από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα υποβάλει με την προσφορά της.**
- 10. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη ελέγχου για τη λειτουργία του ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.**
- 11. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην τεχνική προσφορά της, στην οποία θα δηλώνει δεσμευτικά τη Μηχανολογική κάλυψη του Υποσταθμού, ήτοι ονοματεπώνυμο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου του αναδόχου, που θα επιβλέπει όλη την εγκατάσταση του υποσταθμού Μ/Τ, θα εκδίδει τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς τη ΔΕΗ όταν χρειάζονται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καθώς επίσης θα είναι υπεύθυνος για τη νομική κάλυψη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Υ/Σ απέναντι στη ΔΕΗ με το Β.Δ. 19/26 Μαρτίου 1938, τον Ν.4483/65 και την Υπουργική απόφαση με αριθμό 41392/13189/3218 του 1976.**
- 12. Η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι η εταιρεία παρέχει τουλάχιστον εξάμηνη εγγύηση επισκευασθέντων - αντικατασταθέντων υλικών.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά από κάθε επίσκεψη και έλεγχο θα προσκομίζεται υποχρεωτικά Δελτίο Ελέγχου-Επισκευής και μετά από κάθε εξαμηνιαία προληπτική συντήρηση θα προσκομίζεται ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων ή επισκευών (με τυχόν παρατηρήσεις για βελτιώσεις κ.λπ.) στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εντός τριών (3) το αργότερο εργασίμων ημερών από την ημέρα του γεγονότος.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα τρίμηνης μονομερούς παράτασης.

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 23 / 11 / 2022 και λήξη η 22 / 11 / 2023.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 Ν 4412/2016.

Ο Ανάδοχος τηρεί ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του ημερολογίου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει πλήρως εκτελεστεί.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ... λεπτών (4.296,00 €), πλέον ΦΠΑ 24 % χιλίων και τριάντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.031,04 €) ήτοι συνολικά πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (5.327,04 €) για ετήσια δαπάνη και χιλίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και λεπτών (1.074,00 €), πλέον ΦΠΑ 24 % διακοσίων πενήντα επτά

ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (257,76 €) ήτοι συνολικά χιλίων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.331,76 €) για δαπάνη τρίμηνης παράτασης.

Συνολική δαπάνη διαγωνισμού για ένα (1) έτος 4.296,00 ευρώ € πλέον Φ.Π.Α. και συνολική δαπάνη για 3μηνη παράταση 1.074,00 πλέον Φ.Π.Α. = 5.370,00 € πλέον Φ.Π.Α = 6.658,80 € συμπτ. Φ.Π.Α

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Ομοίως, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Η πληρωμή της αξίας στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

δ) Κράτηση 2% Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στο αντίστοιχο ποσοστό Υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό ε-161847 εγγυητική επιστολή της ΤΜΕΔΕ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ (172,00 €) (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύμβασης, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4281/2014

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίπτεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή Ανάδοχο περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην εν λόγω σύμβαση (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη σύμβαση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιοσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως το τμήμα ΒΙΤ για το χρονοδιάγραμμα συμβατικών προληπτικών συντηρήσεων.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας - ασφάλειας του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιοδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του αντικείμενου της υπηρεσίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία, αποκλεισμένης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και με την επιφύλαξη της συνδρομής των λόγων της παρ. 3 του άρθρου 203 του Ν 4412/2016:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός τριάντα (30) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το μέρος της Σύμβασης που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαία από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και με την επιφύλαξη του άρθρου 132 και 201 (γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου) του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ' εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016, η υπ' αριθ. πρωτ. 11825 / 23-08-2022 πρόσκληση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπ' αριθ. πρωτ. 12585 / 5058 / 09-09-2022 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

γ) Η πρόσκληση της διαγωνιστικής διαδικασίας

δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ , κάτοικος , ΤΚ , τηλ: 210 , email:

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεμοιροτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος της Υπηρεσίας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 218 (ποινικές ρήτρες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) και 220 (απόρριψη παραδοτέου -αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαίνόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε πρωτότυπα. Τέσσερα έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος

Η Προϊστ. Τμ. Οικονομικού

Η Διοικητική Διευθύντρια

Παναγιώτα Γκοβέση

Ειρήνη Καραϊτλή

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Νοσοκομείο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Για την εταιρεία

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης