



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 659 / 2023

1. Ο Διοικητής του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ που διορίστηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 43274/25-07-2022 Κοινή Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ διορισμού 659/27.07.2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ, ΑΔΑ ΨΘΩΙ465ΦΥΟ-ΙΒΛ).

Αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
 - β) Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 123770/31.12.2012 (ΦΕΚ 3485/31-12-2012 τ.β) Υπουργική Απόφαση περί Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 τ.ΝΠΔΔ) ο οποίος ισχύει από δημοσίευσης του (4-4-2005) εκτός των άρθρων 1 έως 20 που ισχύουν από 3-5-2005 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητή του Νοσοκομείου.
 3. Την αρ.πρωτ. ΤΥ04/521/20-03-23 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία ενημερώνει ότι στον θερμικό υποσταθμό του κτ.4 παρουσιάστηκε βλάβη στον έναν εκ των τριών εναλλακτών θερμότητας ατμού- νερού του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου ο οποίος παράγει ζεστό νερό για τις ανάγκες της θέρμανσης του Πέτρινου Κτιρίου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβει σε επιτόπιο έλεγχο και προχώρησε στην αφαίρεση του στοιχείου του εναλλάκτη απο το εξωτερικό κέλυφος. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η σερπαντίνα έχει ήδη μεγάλο αριθμό ανενεργών αυλών από παλαιότερες βλάβες. Κατά συνέπεια για την αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται αναγκαίο η κατασκευή νέου στοιχείου με εξειδικευμένο εξοπλισμό και κατάλληλα καλούπια ώστε να ταιριάζει στο υφιστάμενο περίβλημα του εναλλάκτη και να έχει την επιθυμητή απόδοση λειτουργίας. Γι'αυτό το λόγο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με δική της ευθύνη προχώρησε στη διαδικασία συλλογής προσφορών όπου μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία " PROBOILERS" με προσφερόμενη τιμή τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €) χωρίς το ΦΠΑ.

Αποφασίζει:

Την κατακύρωση στην εταιρεία " PROBOILERS" της κατασκευής και τοποθέτησης νέου στοιχείου εναλλάκτη θερμότητας σε αντικατάσταση του χαλασμένου στο κτ.4 του Νοσοκομείου, έναντι συνολικής δαπάνης τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €) χωρίς το ΦΠΑ.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ