



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
 - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446
 ΤΗΛ.: 2421-0-91130

Βόλος, 2018
 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦ. : 14/5/2018
 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 00271
 ΣΕΙΡΑ :
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5697/ΠΡ1124
 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ. : 14/5/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006
- 4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας τριών (3) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, στο κτίριο του Μεταξουργείου. Συγκεκριμένα θα προμηθευτεί: Κλιματιστικό τύπου τοίχου inverter με ιονιστή + cold plasma, μοντέλο GRS – 181EI/JLM-N2, (ισχύς ψύξης 4.300 - 22.520 btu/h, ισχύς θέρμανσης 3.821 - 23.200 btu/h), ενεργειακή κλάση ψύξης A++, μέση ζώνη θέρμανσης A+++, SEER ψύξης 6,1 W/W A++, SCOP θέρμανσης 5,4 W/W A+++, στάθμη πίεσης θορύβου εσ – εξ 46/42/39/36 – 56dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος εσ – εξ 58/54/51/48 – 63dB(A) με εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη (3 τεμάχια)
- 5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 635/2018/5490/08-05-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΨΕΝΤΟΚ6Υ-ΠΥΤ και αριθμό καταχώρισης 2 στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΔΔ.
- 6) Το υπ.αριθμ. 5475/ΠΡ1091/08-05-2018 έντυπο δαπανών με Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Πρότυπο προσφοράς της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
- 7) Τις οικονομικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος: α) με αριθμ. Πρωτ. 5508/ΠΡ1098/08-05-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου προς την επιχείρηση ΝΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ β) με αριθμ. Πρωτ. 5510/ΠΡ1099/08-05-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου προς την επιχείρηση ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- 8) Τις υποβληθείσες προσφορές: α) με αριθμ. πρωτ. 5599/ΠΡ1105/10-05-2018 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΝΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ β) με αριθμ. πρωτ. 5601/ΠΡ1107/10-05-2018 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΠΑΓΩΝΑΡΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

Αποφασίζουμε

- Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια τριών (3) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, στο κτίριο του Μεταξουργείου", εκτιμώμενης αξίας 3.709,68 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
- Β. Αναθέτουμε την προμήθεια "Προμήθεια τριών (3) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, στο κτίριο του Μεταξουργείου", στην επιχείρηση ΝΑΝΟΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΦΜ: 120412129 Δ.Ο.Υ Α' ΒΟΛΟΥ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:

ΚΥΠΡΟΥ 11 & ΠΟΥΡΙΟΥ, Τα.Κ.: 38221, Πόλη: ΒΟΛΟΣ τηλ.:2421072925, έναντι του ποσού των 4.600,00 ευρώ, (ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου).

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει σύμφωνα με την υπ. αριθμ.πρωτ. 5599/ΠΡ1105/10-05-2018 οικονομική του προσφορά την προμήθεια τριών (3) επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, στο κτίριο του Μεταξουργείου με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

-Κλιματιστικό τύπου τοίχου inverter με ιονιστή + cold plasma, μοντέλο GRS – 181EI/JLM-N2, (ισχύς ψύξης 4.300 - 22.520 btu/h, ισχύς θέρμανσης 3.821 - 23.200 btu/h), ενεργειακή κλάση ψύξης A++, μέση ζώνη θέρμανσης A+++, SEER ψύξης 6,1 W/W A++, SCOP θέρμανσης 5,4 W/W A+++, στάθμη πίεσης θορύβου εσ – εξ 46/42/39/36 – 56dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος εσ – εξ 58/54/51/48 – 63dB(A) με εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη (3 τεμάχια)

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7131.100 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ