



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Ταχ.Δ/ση : Παλαμά & Μαβίλης 6
Τ.Κ. : 30131
Τηλέφωνο : 2641360276**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αγρίνιο, 7/11/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 70849**

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή καυστήρων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου , με απευθείας ανάθεση .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη της συντήρησης και επισκευής των καυστήρων των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ (CPV: 45259300-0).
5. Την αριθ. 270/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 72ΝΨΩ65-Λ3Δ, με την οποία διατέθηκε, στον Κ.Α.15-6262.001 των Εξόδων του προϋπολογισμού 2016 , πίστωση για την παραπάνω προμήθεια (ΠΑΥ Β-768/2016).
6. Την υπ' αριθ. 69912/2016 Πρόσκληση του Δήμου μας
7. Την προσφορά του ΣΕΛΙΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
8. Την αριθ. 318/22-6-2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου.
9. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 & 9 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/10 και δε συντρέχει λόγος κωλύματος και ασυμβίβαστου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της συντήρησης και επισκευής των καυστήρα των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου , με απευθείας ανάθεση.
Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του συστήματος θέρμανσης (λέβητας, καυστήρας κ.λ.π.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω εργασίες:

- καθαρισμός λέβητα, καπναγωγού και καπνοδόχου
- καθαρισμός του καυστήρα, έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας
- έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας κυκλοφορητών
- έλεγχος λειτουργίας των ρυθμιστικών οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, υδροστάτες κλπ)
- ηλεκτρολογικός έλεγχος (ασφάλειες, θερμικά, ένταση κλπ)
- έλεγχος και ρύθμιση βαθμού απόδοσης συστήματος και καταγραφή σε ειδικό έντυπο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (CO₂, CO, αιθάλη κλπ).

Η επισκευή περιλαμβάνει την αντικατάσταση μετασχηματιστή στον καυστήρα θέρμανσης.

2.Την παραπάνω ανάθεση στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α. ΣΕΛΙΜΑ (Σαμιώτη 2 -Αγρίνιο, ΑΦΜ 126686127- ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) αντί του ποσού των 483,87 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 600,00 Ευρώ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. των Εξόδων 15-6262.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ