



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγρίνιο, 19/12/2014

Αριθμ. Πρωτ.:89742

ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασιών των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου , με απευθείας ανάθεση .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
7. Την ανάγκη συντήρησης και επισκευής των λεβητοστασιών κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ..
8. Τον προϋπολογισμό έτους 2014 στον Κ.Α. 10-6262.002 του οποίου έχει δεσμευτεί, με την αριθμ. 293/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση για την συντήρησης και επισκευής των λεβητοστασιών κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου (ΠΑΥ Β754/2014) .
9. Τον προϋπολογισμό έτους 2014 στον Κ.Α. 15-6262.001 του οποίου έχει δεσμευτεί, με την αριθμ. 293/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, πίστωση για την συντήρησης και επισκευής των λεβητοστασιών των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ (ΠΑΥ Β753/2014) .
10. Την από 19-12-2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προμηθειών.
11. Την αριθ. 332/10-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων του Δήμου Αγρινίου για τα έτη 2014-2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την έγκριση της συντήρησης και επισκευής των λεβητοστασιών των κτιρίων (Δημαρχείο , Κατάστημα Τοπ. Κοινότητας Καλυβίων) που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου , με απευθείας ανάθεση .

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του συστήματος θέρμανσης (λέβητας , καυστήρας κ.λ.π.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς . Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός λέβητα , καπναγωγού και καπνοδόχου
- Καθαρισμός του καυστήρα , έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας
- Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας κυκλοφορητών
- Έλεγχος λειτουργίας των ρυθμιστικών οργάνων (θερμόμετρα, μανόμετρα, υδροστάτες κ.λ.π.)
- Ηλεκτρολογικός έλεγχος (ασφάλειες , θερμικά , ένταση κ.λ.π.)
- Έλεγχος και ρύθμιση βαθμού απόδοσης συστήματος και καταγραφή σε ειδικό έντυπο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (CO₂, CO , αιθάλη κ.λ.π.)

Η επισκευή περιλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.

2. Την ανάθεση της παραπάνω επισκευής και συντήρησης στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ Α. ΣΕΛΙΜΑ (Σαμιώτη 2 -Αγρίνιο, ΑΦΜ 126686127- ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) αντί του ποσού των 617,88Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 760,00Ευρώ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. των Εξόδων 10-6262.002 και 15-6262.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ