



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ.Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 196
 Ταχ. Κώδικας: 115 21, ΑΘΗΝΑ
 Τηλ: 2132010130
 Fax: 210 6460658
 Email: finance@esdy.edu.gr

ΑΘΗΝΑ, 24/ 10 /2014
Αριθμ. Πρωτ: ΕΣΔΥ/ 1672

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας της ΕΣΔΥ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

- α. του Ν. 2194/1994, άρθρο 3 «Περί μετατροπής της ΕΣΔΥ σε Ν.Π.Δ.Δ.»(ΦΕΚ 34 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2920/2001, άρθρο 15 παρ. 5 (ΦΕΚ 131 Α').
- β. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 19 Α').
- γ. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141 Α').
- δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α')
- ε. του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- στ. του Ν. 4286/2014, άρθρο δέκατο τρίτο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26^{ης} Νοεμβρίου 2012

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α').

ζ. του Π.Δ/τος 1233/1981 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Υ.Σ.Α.» (ΦΕΚ 306 Α').

η. του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. του Π.Δ/τος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α').

2. Τις αποφάσεις:

α. την με αριθμ. 35130/739/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291Β').

β. την με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β').

γ. την με αριθμ. πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ. 110/30-1-2014 απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ «Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών με διαπραγμάτευση για την προμήθεια ειδών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών, καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή αυτών, προς κάλυψη των αναγκών της ΕΣΔΥ» (ΑΔΑ : ΒΙΨΓΘ-006).

δ. την με αριθ. ΔΥ1α/112117/24-12-2013, απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας» (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΘ-032).

ε. την απόφαση του Συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ (351/9-1-2014) περί εξουσιοδότησης Κοσμήτορα και Αν. Κοσμήτορα για τα οικονομικά θέματα της ΕΣΔΥ.

στ. την με αριθμ. πρωτ.. ΕΣΔΥ/1573/10-10-2014 «Έγκριση εργασιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας της ΕΣΔΥ» (ΑΔΑ: 7ΗΛΝΘ-ΚΡΔ) (ΑΔΑΜ: 14REQ002334346 2014-10-10)

ζ. την με αριθμ. πρωτ. Β3.α/88698/16-10-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ανάληψη και δέσμευση ποσού ύψους δύο χιλιάδες ευρώ (2000€) για το τρέχον έτος και προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης τρεις χιλιάδες ευρώ (3000€) για το οικ. έτος 2015, από τον Κ.Α.Ε. 0851 του Φορέα 210», η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Υπουργείου Υγείας με α/α 91912 (ΑΔΑ: ΩΛΛΑΘ-ΞΙ6) (ΑΔΑΜ: 14REQ002353533 2014-10-21).

3. Το γεγονός ότι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ.210 - ΚΑΕ 0851.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων της επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.

Το ύψος της δαπάνης δεν θα ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας Φ 210 ΚΑΕ 0851.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 25/11/2014 και για δώδεκα μήνες.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των μέσων πυροπροστασίας της πρώτης φάσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης της δεύτερης φάσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και η τρίτη δόση στην λήξη της σύμβασης, κατόπιν βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της ΕΣΔΥ ότι πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες και τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης.

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται οι έχοντες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ζητούνται, είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την **Δευτέρα 3-11-2014 και ώρα 10:00 π.μ.** στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΥ, σε ένα κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των μέσων πυροπροστασίας της ΕΣΔΥ», που θα συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής, **εκτός φακέλου**, προκειμένου να πρωτοκολληθεί από το Γενικό Πρωτόκολλο.

Στον κλειστό σφραγισμένο φάκελο θα περιλαμβάνονται:

- α. Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό του)
- β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία:
 - 1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
 - 2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της συγκεκριμένης προσφοράς τους:
 - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 καταστάσεις
 - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007
 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 κατάσταση
- 3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - 4) Ότι επισκέφτηκε το κτίριο της ΕΣΔΥ (Λ. Αλεξάνδρας 196) και έλαβε γνώση για τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους.
 - 5) Ότι η προσφορά του αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
 - 6) Ότι σε περίπτωση ανάληψης της παροχής των υπηρεσιών θα επεμβαίνει σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) ωρών, από τον καθοιονδήςποτε τρόπο ειδοποίησής του, σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων, για την επισκευή και αποκατάσταση της λειτουργίας των, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα απαιτηθεί τούτο.
 - 7) Ότι οι αναφερόμενες στην παρούσα πρόσκληση εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όπως προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία.
 - 8) Ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.λ.π.) για την εκτέλεση του έργου.
 - 9) Ότι όλες οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν όπως προβλέπει η κείμενη Νομοθεσία, και ειδικά για τους πυροσβεστήρες οι ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και η απόφαση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Α.Π. 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους Πυροσβεστήρες», όπως ισχύουν σήμερα, τις οποίες γνωρίζει και προς τις οποίες συμμορφώνεται για την εκτέλεση του σχετικού έργου.
- γ. Τεχνική Προσφορά η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και θα περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία θα επισυνάπτονται σε φωτοαντίγραφο):
1. Άδεια Λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία.
 2. Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Αναγνωρισμένης Εταιρείας Περιοδικού Ελέγχου, Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων Χαμηλής και Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/13-1-2005, ΦΕΚ 52 Β' και 17230/671/29-7-2005, ΦΕΚ 1218 Β').
 3. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/13-1-2005, ΦΕΚ 52 Β' και 17230/671/29-7-2005, ΦΕΚ 1218 Β').
 4. Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών (Πυροσβεστήρων) Χαμηλής και Υψηλής Πίεσης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/28-7-1993, ΦΕΚ 673 Β').
 5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

- δ. Οικονομική προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου (σε κλειστό υποφάκελο) όπου θα προσδιορίζεται με σαφήνεια το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν καθώς και του ΦΠΑ (στο συνολικό ποσό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτ/μο 2%, ΟΓΑ επί χαρτ/μου 20%, κράτηση 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, φόρος εισοδήματος επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Αναφορικά με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, η απαιτούμενη κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή του ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

- i. Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου.
- ii. Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
- iii. Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσίωσης, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις αφορούν ιδιωτικά έγγραφα, θα πρέπει το επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο να προέρχεται από αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου το οποίο έχει επικυρωθεί σε δικηγόρο ή από πρωτότυπο ιδιωτικού εγγράφου που φέρει θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1, του Ν.4250 (ΦΕΚ 74 / Α' / 26.03.2014).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, η οποία συστάθηκε με την υπ' αρ. ΕΣΔΥ/οικ. 110/30-1-2014 απόφαση του Κοσμήτορα της ΕΣΔΥ, και θα γίνει την **Δευτέρα 3-11-2014 και ώρα 10:30 π.μ.** στο γραφείο της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, δύναται να παρευρεθούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων.

Για τυχόν πληροφορίες του έργου καθώς και για την επίσκεψη στους χώρους , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΣΔΥ κα Προύβα Αικατερίνη (Λ. Αλεξάνδρας 196, τηλ. επικοινωνίας 213 2010135, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 – 14:00)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 4)

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Κοσμητείας (ηλεκτρονικά)
2. Γραφείο Αναπληρωτή Κοσμήτορα (ηλεκτρονικά)
3. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (ηλεκτρονικά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων και λοιπών μέσων

1.1. Συντήρηση και αναγόμωση υπαρχόντων πυροσβεστήρων, όλων των τύπων, όπως αναφέρονται παρακάτω και όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν ελλείψεις σε ανταλλακτικά ή βλάβη εξαρτημάτων ή συμπλήρωση υλικού που πιθανόν να απαιτηθεί.

- i. 38 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 kgr
- ii. 9 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 9 kgr
- iii. 3 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 12 kgr
- iv. 45 πυροσβεστήρες CO₂ των 5/6 kgr
- v. 2 τροχήλατων πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 25 kgr
- vi. 2 αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως των 12 kgr

1.2. Έλεγχο καλής κατάστασης βοηθητικών εργαλείων εντός των πυροσβεστικών σταθμών.

2. Τοποθέτηση και σήμανση πυροσβεστήρων

2.1. Εγκατάσταση δύο (2) νέων αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής ξηράς κόνεως των 12 kgr, στο χώρο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του υποσταθμού.

2.2. Σήμανση όλων των πυροσβεστήρων και πάκτωση (όσων υπολείπονται).

3. Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήματος και δικτύου πυρόσβεσης

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες και μία ηλεκτροκίνητη αντλία διαφυγών - jokey όπως και όλα τα απαραίτητα όργανα, αυτοματισμούς κλπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Το αντλητικό συγκρότημα τροφοδοτεί το συλλέκτη πυρόσβεσης, από τον οποίο εκκινούν τέσσερις (4) κλάδοι προς τα δίκτυα Πυροσβεστικών Φωλιών στα κτίρια του συγκροτήματος. Στα κτίρια όπου υπάρχουν sprinklers, υπάρχουν ξεχωριστές κατακόρυφες στήλες τροφοδοσίας τους, που συνδέονται με το υπόλοιπο δίκτυο πυρόσβεσης μέσω μειωτών πίεσης. Στο δίκτυο περιλαμβάνονται 21 πυροσβεστικές φωλίες.

Η συντήρηση του συγκροτήματος συνίσταται σε:

- 3.1. Έλεγχο και συντήρηση αντλιών πυρόσβεσης και κινητήρων.
- 3.2. Έλεγχο καλής κατάστασης των εξαρτημάτων ελέγχου, των πιεσοστατών, του πίνακα αυτοματισμού, οπτικό έλεγχο των σωληνώσεων κτλ.

- 3.3. Έλεγχος πιεστικού δοχείου.
- 3.4. Έλεγχος μειωτών πίεσης και καταιονιστήρων νερού (sprinkler).
- 3.5. Αντικατάσταση συστήματος πλήρωσης δεξαμενής πυρόσβεσης.
- 3.6. Έλεγχος πυροσβεστικών φωλιών. Περιλαμβάνει βάνες διακοπής νερού, σωλήνα και ακροφύσιο εκτόξευσης νερού. Ελέγχεται η καλή κατάστασή των ανωτέρω και οι συνδέσεις τους. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αντικατάστασης επτά (7) σωλήνων πυρόσβεσης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την απομάκρυνση των παλιών σωλήνων.
- 3.7. Δοκιμή λειτουργίας όλου του συστήματος μέσω των πυροσβεστικών φωλιών
- 3.8. Εκκίνηση αντλιών και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος μέσω by pass **ανά τρίμηνο**.

4. Συντήρηση πυράντοχων θυρών και θυρών διαφυγής

Η συντήρηση του συστήματος συνίσταται σε:

- 4.1. Έλεγχος καλής κατάστασης θυρών
- 4.2. Ρύθμιση πείρων και μηχανισμών

5. Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης

Το σύστημα πυρανίχνευσης του κτιριακού συγκροτήματος της ΕΣΔΥ είναι συμβατικού τύπου και περιλαμβάνει περίπου 240 ανιχνευτές, κατανομημένους σε 45 ζώνες, 40 μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, 50 φάρο-σειρήνες, 104 φωτεινούς επαναλήπτες και έναν κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

5.1. Η συντήρηση του συστήματος συνίσταται σε:

- 5.1.1. Έλεγχος κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης, μετρήσεις ρευμάτων κυκλωμάτων και καθαρισμός αυτών, έλεγχος των καλωδίων και των συνδέσεων τους.
- 5.1.2. Καθαρισμό όλων των ανιχνευτών και δοκιμή - ενεργοποίηση αυτών.
- 5.1.3. Δοκιμή ενεργοποίησης μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.
- 5.1.4. Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης.
- 5.1.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας μεγαφωνικού συστήματος ειδοποίησης.
- 5.1.6. Επανέλεγχος κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης **ανά τρίμηνο**.

5.2. Επισκευές

Κατά τη δοκιμή λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες σε επτά (7) ανιχνευτές και δύο (2) φάροσειρήνες. Οι δυσλειτουργίες αφορούν σε πρόβλημα ενεργοποίησης του ανιχνευτή ή την έλλειψη σήματος στον πίνακα πυρανίχνευσης καθώς και στην έλλειψη ηχητικού/οπτικού σήματος των φάροσειρήνων. Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει:

5.2.1. Τον περεταίρω έλεγχο και την αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο (επισκευή ή αντικατάσταση) της λειτουργίας των ανιχνευτών.

5.2.2. Τον περεταίρω έλεγχο και την αποκατάσταση με οποιοδήποτε τρόπο (επισκευή ή αντικατάσταση) της λειτουργίας των δύο (2) φαροσειρήνων

Σε περίπτωση αντικατάστασης οι ανιχνευτές και οι φαροσειρήνες θα διατεθούν από την ΕΣΔΥ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσης φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά του Εργοδότη πέραν του ποσού της συνολικής αμοιβής.

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισης, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.

Όλες οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή του εξοπλισμού, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΣΔΥ.

Ειδικά η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνει σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β'), ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β') «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», την απόφαση του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Α.Π. 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους Πυροσβεστήρες» όπως ισχύουν σήμερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση που εντοπίσει πυροσβεστήρες ακατάλληλους για χρήση να τους καταγράψει και να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της ΕΣΔΥ. Κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας να τους καταστρέψει και να υποβάλλει Πρωτόκολλο Καταστροφής. Το έργο δεν αφορά αντικατάσταση πυροσβεστήρων.

Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίησή του και να επισκευάσει τη βλάβη άμεσα, εφόσον είναι εφικτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς την Υπηρεσία για το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, συμπεριλαμβανομένων υλικών και εργασίας. Θα προχωρεί δε στην αποκατάσταση της βλάβης κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΣΔΥ.

Τα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση θεωρούνται αναλώσιμα και το κόστος αυτών βαρύνει τον ανάδοχο. Άλλα υλικά που απαιτούνται για επισκευή πιθανών βλαβών που θα διαπιστωθούν κατά τη συντήρηση θα καταγράφονται, θα κοστολογούνται και θα αντικαθίστανται μετά από έγγραφη έγκριση του εργοδότη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης υλικών για τα οποία απαιτείται ειδική διαδικασία απόσυρσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει και να τηρήσει την προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης.

Όταν το συνεργείο επισκέπτεται την Υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση όπου θα καταγράφονται τα μέσα πυροπροστασίας που συντηρήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί μία φορά το χρόνο σε δύο φάσεις. Στη πρώτη φάση θα γίνει η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων και λοιπών μέσων, τοποθέτηση και σήμανση πυροσβεστήρων καθώς και η συντήρηση και επισκευή του πυροσβεστικού συγκροτήματος και του δικτύου πυρόσβεσης όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, και 3.5) των Τεχνικών Προδιαγραφών και πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από είκοσι (20) ημέρες από την ισχύ της σχετικής σύμβασης, ενώ στη δεύτερη φάση θα γίνουν όλες οι υπόλοιπες συντηρήσεις και επισκευές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών μηνών από την ισχύ της σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται ανά τρίμηνο να επαναλάβει ελέγχους και δοκιμές όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Μετά το πέρας της κάθε φάσης συντήρησης και επανελέγχου ο ανάδοχος θα παραδίδει πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή, ανά κτίριο και όροφο, με τον τύπο του εξοπλισμού, την μάρκα του, την κατάστασή του και τυχόν παρατηρήσεις.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.