



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 02/12/2015

**3^η Υγειονομική Περιφέρεια
(Μακεδονίας)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»**

Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Αρ. Πρωτ. : 18645
Γραφείο : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφ. : Α. Θωμαΐδου
Τηλ. : 2313307913

**ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την
«Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης
θύρας στην Καρδιολογική κλινική,
είσοδος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου»**

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. πρωτ. 17884/19-11-15 έγκρισης του Διοικητή του Νοσοκομείου, ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας στην Καρδιολογική κλινική, είσοδος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου.

1. Γενικά

Αναφερόμενοι στο θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η κεντρική είσοδος πρόσβασης στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο της Καρδιολογικής κλινικής είναι όχι μόνο σε κακή κατάσταση αλλά και εκ κατασκευής ακατάλληλη για είσοδο σε εργαστηριακό τμήμα. Είναι μία απλή ανοιγόμενη θύρα αλουμινίου, ακατάλληλη για είσοδο εργαστηρίου.

2. Περιγραφή

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης της κλινικής, προτείνουμε την αντικατάστασή της με νέα, δίφυλλη αυτόματα συρόμενη θύρα αλουμινίου και επισυνάπτουμε τεχνικές προδιαγραφές. Η διάσταση της δίφυλλης θύρας είναι 158 x 2200 mm και των δύο σταθερών τεμαχίων 845 x 2200 mm έκαστο.

Η υπάρχουσα δίφυλλη θύρα με τα σταθερά τμήματα που διαθέτει, μετά από συντήρηση και προσαρμογή θα τοποθετηθεί στο κλιμακοστάσιο της κλινικής,

διότι η υφιστάμενη είναι κατεστραμμένη (κατασκευή δεκαετίας 1970). Τα κενά που θα προκύψουν μεταξύ τοιχοποιίας-κουφωμάτων αλουμινίου και κουφωμάτων-οροφής, θα καλυφθούν με διπλή γυψοσανίδα με θερμομόνωση dow 5 cm.

Η νέα δίφυλλη αυτόματα συρόμενη θύρα αλουμινίου θα διαθέτει τον εξής εξοπλισμό :

1. Μηχανισμό για πόρτα δίφυλλη καθαρού ανοίγματος **1580 X 2200 mm**

αποτελούμενος από:

Α) Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία μήκους **L: 3270** mm.

Β) Σύστημα μεταφορέων/ ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

Γ) Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δε χρειάζεται συντήρηση.

Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.

Κεντρικό βύσμα ηλεκτρικής παροχής 220v \50 Hz.

Δ) Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, για την επίτευξη MAXIMUM απόδοσης όσον αφορά την αθόρυβη και ασφαλή λειτουργία της πόρτας, καθώς επίσης και υπεραυτόματος έλεγχος με:

- Συνεχής μέτρηση μάζας και τριβών.

- Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m\sec.

- Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων, μέγιστης στατικής δύναμης 150 N.

- Έλεγχος φωτοκύτταρων ασφαλείας.

- Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή - κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες

- Υπερεμπίσθητο μηχανισμό αναστροφής \ σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.

Ηλεκτρονικό περιστροφικό ενσύρματο κοντρόλ

Επιτοίχιο κοντρόλ με πατενταρισμένη μετάδοση δεδομένων τεσσάρων καλωδίων με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων - λειτουργιών :

- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ : με διακοπή απελευθέρωσης για τον καθαρισμό της πόρτας
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ : κανονικό άνοιγμα
- ΑΝΟΙΚΤΗ : κανονικό άνοιγμα
- ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ : κανονικό άνοιγμα
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ : κανονικό άνοιγμα

Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

- RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις
- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : 40% - 100% της αρχικής

- ταχύτητας
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας
- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : 40 - 90% με διαβάθμιση ανα 5mm
- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 10 secretary
- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0-20 SEC

Ενδείξεις βλαβών :

- Αδυναμία ανάγνωσης του προγράμματος
- Υπερβολικές τριβές των συρόμενων φύλλων
- Ελαττωματική μονάδα οδήγησης
- Ελαττωματική μονάδα ελέγχου
- Ελαττωματικούς μηχανισμούς κλειδώματος
- Ελαττωματικό φωτοηλεκτρικό κύτταρο \ δέσμη ασφαλείας
- Ελαττωματικός έλεγχος πόρτας
- Απώλεια ρεύματος \ μπαταρίας
- Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής παροχής

2. Προφίλ (1 τεμ.) για την κάλυψη του μηχανισμού στο εσωτερικό του μέρους, με στηρίγματα και λάστιχο σε όλο το μήκος για άνοιγμα προς τα επάνω και ειδικά κουμπώματα. L = 3270 mm.

3. Φωτοκύτταρα ασφαλείας (1 ζευγ.) τύπος GSP - 05 για τον έλεγχο του ανοίγματος μεταξύ των συρόμενων φύλλων.

4. Συρόμενα φύλλα (2 τεμ.) πλάτους 790 και ύψους 2200mm. Με κρύσταλλα TRIPLEX 08mm και προφίλ αλουμινίου EUR-17 περιμετρικά των κρυστάλλων.

5. Σταθερά φύλλα (2 τεμ.) πλάτους 845 και ύψους 2200mm. Με κρύσταλλα TRIPLEX 08mm και προφίλ αλουμινίου EUR-17 περιμετρικά των κρυστάλλων.

6. Ηλεκτρομηχανικό κλειδωμα (1 σετ) μέσα στο μηχανισμό για ασφάλεια και καλαισθησία με χωριστή πλακέτα κλειδώματος. Παρέχοντας άμεσο μπλοκάρισμα των φύλλων της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ στο κοντρόλ τοίχου.

7. Παράλληλη χειροκίνητη απομανδάλωση με χειρολαβή (1 σετ) από το εσωτερικό του κτιρίου για περιπτώσεις κινδύνου - πανικού κ.λ.π.

8. Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει :

- Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό.
- Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας.
- Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης.
- Επιλογή **wake-up** για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλειδωτης πόρτας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

3. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερομένων κανονισμών/ κωδικών/ προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

Το ποσό της δαπάνης είναι 5.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. (7.134,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Επίσης:

- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
- να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Κρατήσεις

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις και οι οποίες έχουν ως εξής:

- Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (άρθρο 3 Ν.3580/2007 και άρθρο 24 Ν.3846/2010).
- Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10% (Ν.4072/2012).
- Τέλος χαρτοσήμου επί των κρατήσεων του ΕΑΑΔΗΣΥ 3% (πλέον εισφορά 20% επ' αυτής υπέρ ΟΓΑ).
- Φόρος εισοδήματος (4% για προμήθεια αγαθών ή 8% για παροχή υπηρεσιών).

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν:

- Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.
- Δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.
- Δήλωση ότι έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνονται οι εργασίες, και έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων.
- Τεχνική προσφορά με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και

υπηρεσιών.

- Οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο.

Υποβολή τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών σε ξεχωριστό φάκελο, την Δευτέρα 07/12/2015, από ώρα 08:00 έως και ώρα 11:00, στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Ράπτη Κων/νου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ