

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

Ταχ. Κώδικας : 24500

Αρμόδιος : Κορωναίου Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 27610-62130

Fax : 27610-6262131

E-mail : deyatrifylias@yahoo.gr

ΑΦΜ : 800171755 – Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας

Κυπαρισσία 9-12-2015

Αριθ. Πρωτ 1192

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

**ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ »**

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν3852/7-6-2010/ ΦΕΚ 87/τεύχος Α
2. Την Υ Α 11389/1993 περί προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ
3. Το Ν.3463/2006, την Ε-5/7243/2009, τον Ν.28/80
4. Λόγω προβλήματος στην αποδοτική λειτουργία της δεξαμενής καθίζησης Νο 1 εξαιτίας βλάβης που υπάρχει στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης του ξέστρου της δεξαμενής απαιτείται αντικατάσταση του μηχανισμού από την δεξιά πλευρά της, στην Ε.Ε.Λ. Κυπαρισσίας.
5. Την υπ' αριθμ. 1188α/8-12-2015 εισήγηση του κ. Φιλίππιδη Φίλιππου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στην εταιρία ΕΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Φιλίππιδης Φίλιππος του Ιωάννη (Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση Έργων Περιβάλλοντος), με Α.Φ.Μ. 044147308 Δ.Ο.Υ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τις εργασίες αποξήλωσης – εγκατάστασης- εργασίες σε θέση λειτουργίας για την αντικατάσταση του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από την δεξιά πλευρά της δεξαμενής Νο 1 στην Ε.Ε.Λ. Κυπαρισσίας.

Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες θα ανέλθει στο ποσό των 3.345,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον κωδικό 62.07.03 (η) Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ