

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βόλος 31-10 -2014
Αριθ. πρωτ.: 123824

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Την παρ.2 του άρθρου 209 και την παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 , όπως προστέθηκε με παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 ,198/2012 , 26/2013 πράξεις Κλιμακίου Προλ. Ελέγχου Δαπανών στο VII τμήμα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια τα οποία καθορίστηκαν με την αριθ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β'/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την υπ' αριθμό 192/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2014 που αφορούν την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , ΕΑΔ 977.
7. Το υπ. αριθ. Πρωτ: 113416/08-10-2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Συντηρήσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.
8. Την κατεπείγουσα ανάγκη επισκευής του δικτύου θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου Σπίρερ.
9. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου με ημερομηνία 15-10-2014.
10. Τον **Κ.Α. 30.7331.018** , «**Συντήρηση και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων έτους 2014**»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής δικτύου θέρμανσης-ψύξης κτηρίου Σπίρερ , χωρίς έρευνα αγοράς , στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων έτους 2014» και την αναθέτει στον Σβερώνη Αλέξανδρο , μηχανολόγο-μηχανικό λόγω του κατεπείγοντος (ΑΦΜ:026260611). Οι εργασίες αφορούν την επισκευή του δικτύου θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου Σπίρερ ως εξής: 1)Επισκευή του δικτύου θέρμανσης-ψύξης στον 2^ο όροφο του δυτικού τμήματος , το οποίο εμφάνισε μεγάλη διαρροή στο γραφείο 6 , 2)Επισκευή του δικτύου θέρμανσης-ψύξης στον 2^ο όροφο (γραφείο 32) και στη σοφίτα του δυτικού τμήματος (τροφοδοσία FC 300) , 3)Μετατροπές του δικτύου θέρμανσης-ψύξης στο ισόγειο , στον 1^ο όροφο , στον 2^ο όροφο και στη σοφίτα με αλλαγές Fan Coils σε διάφορα σημεία του κτηρίου για την βελτίωση των συνθηκών θέρμανσης-ψύξης στα γραφεία που υποφέρουν από βλάβες ή ανεπαρκή μεγέθη Fan Coils (μετατροπές λειτουργικότητας Θ-Ψ).

Το έργο των επισκευών και μετατροπών περιλαμβάνει την:

*Εκκένωση του δικτύου από νερό

*Κοπή και απομάκρυνση φθαρμένων σωληνώσεων

*Επανακατασκευή του δικτύου στα αναγκαία τμήματα με χρήση οξυγονοκόλλησης

*Επαναπλήρωση με νερό και καλό εξαερισμό του δικτύου

*Επαναλειτουργία της εγκατάστασης και παράδοση σε καλή και κανονική λειτουργία

Οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Υπηρεσιακό Σημείωμα της 08-10-2014.

Η συνολική αξία των εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των **970,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ