



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Εκτέλεσης με απ' ευθείας ανάθεση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα τα άρθρα 116, 118 και 120 και τις τροποποιήσεις αυτού με τον Ν. 4782/2021
2. Τον Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ιδιαίτερα τα άρθρα 86,158,209 και 247
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ 1291/Β'/11-08-2010) απόφαση υπουργού οικονομικών.
5. Την ανάγκη του Συνδέσμου για προμήθεια καυσίμων για το έτος 2022
6. Το υπ' αρ. 14/04-01-2022 αίτημα
7. Την υπ' αρ. 20/04-01-2022 πρόσκληση
8. Την από 11-01-2022 προσφορά της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, με την οποία μας προσφέρθηκε έκπτωση 2,01% στη νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης της αγοράς στον Νομό Μεσσηνίας την ημέρα παράδοσης
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Συνδέσμου στους Κ.Α 25-6644, 25-6642.01 και 25-6411
10. α)Τις υπ' αρ. 9/04-01-2022, 10/04-01-2022 και 11/04-01-2022 αποφάσεις έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης β) τις βεβαιώσεις του αρμοδίου υπαλλήλου του Συνδέσμου επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, 1 και 1 αντίστοιχα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ, ΛΑΓΟΠΑΤΗ 23, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22100, ΑΦΜ 099726150, Δ.Ο.Υ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΛ. 2710-241217
2. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Συνδέσμου για το έτος 2022, ως κάτωθι
3. Το συνολικό ενδεικτικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των **Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Πέντε Ευρώ και Είκοσι Επτά Λεπτών (14.505,27€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως αναλύεται παρακάτω:

Α.Α	Περιγραφή ή είδος:	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος	Έκπτωση	Τιμή μετά την έκπτωση	Αξία
1	Diesel κίνησης για το αντλιοστάσιο (κωδ. προϋπολογισμού 25-6642.01)	6.950 lt	1,171	2,01%	1,148	7.978,60
2	Diesel κίνησης	3.000lt	1,171	2,01%	1,148	3.444,00

	για το υπηρεσιακό όχημα (κωδ. προυπολογισμού 25-6411)					
3	Βενζίνη Αμόλυβδη (κωδ. προυπολογισμού 25-6644)	200lt	1,404	2,01%	1,376	275,20
			Σύνολο			11.697,80
			Φ.Π.Α. 24%			2.807,47
			Γεν.σύνολο			14.505,27

4.Τα καύσιμα θα πληρούν τις από τον Νόμο προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές ως κάτωθι:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ειδικές προδιαγραφές και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων Υγρά καύσιμα

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων προς προμήθεια (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά), θα είναι εκείνα των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ. αριθμ. 316/2010/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» (ΦΕΚ Β 501/2012) και την ΥΑ 460/2009/2010 (ΦΕΚ Β 67/2010), την ΚΥΑ 626/2001 (ΦΕΚ Β 1730/2001), την ΚΥΑ 30/2005 (ΦΕΚ Β 1415/2006), καθώς και τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεων τους.

Επίσης:

α) Το πετρέλαιο κίνησης – ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

1. DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία του Υπηρεσιακού Οχήματος του Συνδέσμου με αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ-4982 και για τη λειτουργία του αντλιοστασίου Πηδήματος. Όσον αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του θα είναι:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΑ 460/2009 (Φ.Ε.Κ. 67β/28.01.2010), ΚΥΑ 316/2010 (Φ.Ε.Κ. 501β/29.02.2012), ΚΥΑ 513/2004 (ΦΕΚ 1149/17-8-2005), ΚΥΑ 514/2004 (Φ.Ε.Κ. 1490β/09.10.2006), ΚΥΑ 117/2014/15(ΦΕΚ921 Β'), ΕΛΟΤ EN 590:2013			
A/ A	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Properties	ΟΡΙΑ Limits	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ TEST METHODS

			ASTM/IP	ISO/EN
1.	Χρώμα (Colour)	Κίτρινο (undyed)	Visual	
2.	Πυκνότητα στους 150C, kg/m ³ Density at 150C, kg/m ³	820-845	D-1298 D-4052	EN ISO 3675 EN ISO 12185
3.	Σημείο Ανάφλεξης ,0C ,ελάχ. Flash Point , 0C, min	55	D-93	EN 2719
4.	Θείο , mg/kg, μεγ. Sulfur, mg/kg, max	10	D-4294	EN ISO 20846 EN ISO 20884 EN ISO 13032
5.	Απόσταξη (Distillation) Απόσταγμα στους 2500C %v/v, μεγ. Recovered at 250 0C , %v/v, max Απόσταγμα στους 3500C, %v/v, ελάχ. Recovered at 350 0C, %v/v, min Απόσταγμα 95% v/v, σε 0C, μέγ. 95% (v/v) recovered at, max	65 85 360	D-86-04a	EN ISO 3405 EN ISO 3924
6.	Θερμοκρασία απόφραξης ψυχρού φίλτρου ,0C μεγ. C.F.P.P., 0C, max από 01/10 έως 31/03 από 01/04 έως 30/09	-5 +5	IP-309	EN 116
7.	Νερό ,mg/kg, μεγ. Water , mg/kg, max.	200	D-1744	EN ISO 12937
8.	Ιξώδες στους 40 0C, cSt Viscosity Kinematic at 40 0C, cSt	2.00-4.50	D-445-03	EN ISO 3104
9.	Διάβρωση Χαλκού, Κλάση, μεγ. Copper Corrosion, Classification, max (3h at 50 0C)	1	D-130-04	EN ISO 2160
10.	Αιωρούμενα σωματίδια, mg/kg, μεγ. Suspended solids,mg/kg, max	24	-	EN 12662
11.	Ανθρακούχο υπόλειμμα, % m/m, μεγ. Carbon residue (on 10% distillation residue), % m/m, max	0.30	D-189 D-4530	EN ISO 10370
12.	Τέφρα , % m/m, μεγ. Ash, % m/m, max	0.01	D-482	EN ISO 6245
13.	Αντοχή στην οξείδωση (τροποποιημένη Rancimat), ελάχ ώρες Oxidation stability (Rancimat), hours min	20		EN 15751
14.	Αντοχή στην οξείδωση, g/m ³ , μεγ. Oxidation stability, g/m ³ , max	25	D-2274	EN ISO 12205
15.	Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) σε 60 0C, μηι, μεγ. Lubricity, corrected wear scar diameter (wsd 1,4) at 60 0C, μιτι, max	460		EN ISO 12156-1
16.	Ποιότητα καύσης -Αριθμός Κετανίου, ελάχ. Cetane number, min -Δείκτης Κετανίου, ελάχ. Cetane index, min	51 46	D-613	EN ISO 5165 EN 15195 EN 16144 EN ISO 4264
17.	Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες ,% m/m, μεγ. Polycyclic aromatic hydrocarbons, %m/m, max	11 / 8	IP 391	ISO 12916
18.	Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών	7		EN 14078

	οξέων (EN 14214) %(v/v) max Fatty acid methyl ester (FAME) content %(v/v) max			
19.	Περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο, mg/l μέγ Manganese content, mg/l max	2.0		
20.	Ιχνηθέτης, Yellow solvent 124,mg/l	Χωρίς Ιχν.		

2. BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON)

Θα χρησιμοποιείται για την λειτουργία των μηχανοκίνητων εργαλείων του Συνδέσμου. Όσον αφορά στις προδιαγραφές της θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

KYA 316/2010 (Φ.Ε.Κ. 501/29.02.2012), KYA 460/2009 (Φ.Ε.Κ. 67β/28.01.2010), KYA 510/2004(ΦΕΚ Β872/4-7-2004), KYA 513/2004 (ΦΕΚ 1149/17-8-2005) Κ.Υ.Α.:117/2014/15(Β'921), ΕΛΟΤ EN 228:2012

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (Properties)	ΟΡΙΑ (Limits)	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (TEST METHODS)	
			ASTM/IP	ISO/EN
1.	Εμφάνιση Appearance	Διαυγής Clear & Bright		visual
2.	Χρώμα (Colour)	Φυσικό		visual
3.	Πυκνότητα στους 150C, kg/m3 Density at 150C, kg/m3	720-775	D-1298 D- 4052-01	EN ISO 3675 EN ISO 12185
4.	Τάση Ατμών, Κρα Vapor Pressure, Κρα Κλάση Α: από 01/05 έως 30/09 Κλάση C,C1: από 01 /10 έως 30/04	45-60 50-80	D-323	EN 13016-1
5.	Απόσταξη (Distillation) Απόσταγμα στον 70 C, %v/v Recovered at 700C ,%v/v Κλάση Α: από 01/05 έως 30/09 Κλάση C,C1: από 01 /10 έως 30/04	20-48 22-50	D-86-04a	EN ISO 3405
	Απόσταγμα στους 1000C, %v/v Recovered at 1000C, %v/v Κλάση Α,C,C1:	46-71		
	Απόσταγμα στους 1500C, %v/v, ελάχ. Recovered at 150 C, %v/v , min	75		
	Τελικό σημείο Απόσταξης, 0C ,μεγ. Final Boiling Point , 0C ,max	210		
	Υπολειμμα Απόσταξης ,%v/v, μεγ. Distillation Residue, %v/v, max	2		
6.	Δείκτης Ατμοφραξής, μεγ. Volatility Index (VLI), max. Κλάση C1 (μόνο): Απρίλιος & Οκτώβριος	1050		10 VP+7 E70
7.	Θείο mg/kg, μεγ. Sulfur mg/kg max	10	D-4294 D- 5453	EN ISO 13032 EN ISO 20846 EN ISO 20884
8.	Μολυβδος, g/l, μεγ. Lead ,g/l, max	0.005	D-3341 D- 3237	EN 237
9.	Αριθμός Οκτανίου RON/MON, ελάχ. Octane Number RON/MON, min.	95/85	D-2699 D- 2700	EN 5164 / EN 5163
10.	Διάβρωση Χαλκού, Κλάση, μεγ. Copper Corrosion, Classification, max (3h at 50 0C)	1	D-130-04	EN ISO 2160
11.	Αντοχή στην Οξείδωση, λεπτά, ελάχ. Oxidation stability, minutes, min	360	D-525	EN ISO 7536
12.	Υπάρχοντα Κομμιώδη mg/100ml, μεγ.	5	D-381-04	EN ISO 6246

	Existent Gums, mg/100ml, max			
13.	Βενζόλιο ,%v/v, μεγ. Benzene , %v/v, max.	1.0	D-5443	EN 12177 EN 238 EN ISO 22854
14.	Ολεφίνες, %v/v μεγ. Olefins, %v/v max.	18.0	D-1319	EN 15553 EN ISO 22854
15.	Αρωματικές ενώσεις, %v/v μεγ. Aromatics , %v/v max.	35.0	D-1319	EN 15553 EN ISO 22854
16.	Κινιζαρίνη (Quinizarine), mg/l	3	IP 298/92	
17.	Περιεκτικότητα σε οξυγόνο, 0/ση"τ/η"τ, μεγ Oxygen content, %m/m, max	2.7		EN 1601 EN 13132 EN ISO 22854
18.	Περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο , ηκ)/ ,μεγ	2,0		EN 16136
19.	Μεθανόλη (απαραίτητη προσθήκη σταθεροποιητών) Methanol Αιθανόλη (πιθανή προσθήκη σταθεροποιητών) Ethanol Ισοπροπυλική Αλκοόλη Iso-propyl alcohol Τριτοταγής βουτυλική Αλκοόλη Tert-butyl alcohol Ισοβουτυλική Αλκοόλη Isobutyl alcohol Αιθέρες (> 5 άτομα C/ μόριο) Ethers (5 or more C-atoms) Άλλες οξυγονούχες ενώσεις Other oxygenates	3 5 Όγκος ανάμιξης περιορίζεται από την απαίτηση για 2,7%(m/m) μέγ. περιεκτικότητας σε οξυγόνο		EN 1601 EN 13132 EN ISO 22854

Καλαμάτα, 12-01-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ