

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ση: Κ. Καραμανλή 38Β
ΤΚ: 54639, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313318625

Θεσσαλονίκη: 08-07-2026
Αρίθμ. Πρωτ.: 2935

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 /2025

ΘΕΜΑ:	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ήτοι για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, με την προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών, καθώς και αντικατάστασης αυτών με προμήθεια νέων, όπου απαιτείται, λόγω λήξης του χρόνου «ζωής», για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027, προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των είκοσι εφτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών, 27.056,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
--------------	---

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Το Πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας με Αρ. Πρωτ. 2807/30-06-2026 και ΑΔΑΜ: 26REQ019339752 2026-06-30

Τις διατάξεις 240-243 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),

1. Τις διατάξεις 103 του Ν.3852/2010
2. Την υπ' αριθμ. 8440/24-2-2011 ΥΑ ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
5. Την υπ' αριθμ. 63967/2019 ΥΑ ΦΕΚ 3537/Β/20-9-2019
6. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019
7. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα
8. Την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης
9. Την υπ' αριθμ. 365/2026 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης με ΑΔΑΜ: 26REQ019353559 2026-07-01 και ΑΔΑ: Ρ0Ο8ΟΕ2Η-ΞΝΝ, που αφορά την έγκριση της σχετικής δαπάνης
10. Την πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 2830/01-07-2026 στις εταιρίες:

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

**Βιοτεχνία Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων –
Επισκευές/Κατασκευές Πυροσβεστικών
μέσων**

- ΑΛΦΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ

Πυροσβεστικά είδη - Αναγομώσεις

- STOP FIRE HELLAS

Πυροσβεστικός Εξοπλισμός

11. Την με αρ. πρωτ.: 2894/07-07-2026 Προσφορά της Εταιρίας **ΑΛΦΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ**.
12. Την με αρ. πρωτ.: 2893/07-07-2026 Προσφορά της Εταιρίας **STOP FIRE HELLAS**
13. Το με αρ. πρωτ.: 2931/08-07-2026 Πρακτικό Αξιολόγησης της επιτροπής.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Την παροχή υπηρεσιών - ήτοι την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, με την προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών, καθώς και αντικατάσταση αυτών με προμήθεια νέων, όπου απαιτείται, λόγω λήξης του χρόνου «ζωής», για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2026-2027.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Περιγραφή Είδους	Σκοπός	Ποσ.	Τιμή Μονάδα ς	Σύνολο
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	980,00	3,50 €	4.900,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	80,00	5,50 €	600,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5 KG,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	200,00	3,50 €	1.000,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 2 KG,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	60,00	2,30 €	180,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 2X5 KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	3,00	12,00 €	45,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG ΟΡΟΦΗΣ,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	59,00	6,00 €	531,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG ΤΟΠ. ΕΦ.,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	23,00	7,50 €	379,50 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 25 KG ΤΟΠ. ΕΦ.,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	36,00	14,00 €	828,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 25 KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	1,00	13,00 €	22,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 3 KG,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	12,00	2,50 €	36,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 50 KG ΤΟΠ. ΕΦ.,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	2,00	22,00 €	70,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG ΟΡΟΦΗΣ,	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	16,00	4,00 €	80,00 €

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ,	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ-ΑΝ/ΣΗ	15,00	18,00 €	300,00 €
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ,	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ	35,00	5,00 €	245,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	180,00	29,00 €	5.760,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 3 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	3,00	22,00 €	75,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	12,00	52,00 €	744,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG ΟΡΟΦΗΣ,	ΠΩΛΗΣΗ	3,00	36,00 €	135,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG ΟΡΟΦΗΣ,	ΠΩΛΗΣΗ	6,00	52,00 €	390,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG,	ΑΝ/ΣΗ	150,00	6,50 €	2.250,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 12 KG,	ΑΝ/ΣΗ	30,00	10,00 €	750,00 €
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ,	ΠΩΛΗΣΗ	155,00	2,50 €	465,00 €
ΛΑΣΤΙΧΟ Ξ.Κ. ΡΑ 6-12 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	150,00	2,50 €	450,00 €
ΚΛΕΙΣΤΡΟ 6-12 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	75,00	6,50 €	525,00 €
ΣΚΟΝΗ ABC 40%,	ΠΩΛΗΣΗ	2.100,00	1,70 €	4.200,00 €
ΚΛΕΙΣΤΡΟ CO2 ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ CE 25E,	ΠΩΛΗΣΗ	13,00	10,50 €	156,00 €
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΟΑΝΗ ΓΙΑ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5 KG,	ΠΩΛΗΣΗ	28,00	10,00 €	308,00 €
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ,	ΠΩΛΗΣΗ	1.455,00	0,50 €	1.455,00 €
O-RING ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ,	ΠΩΛΗΣΗ	1.600,00	0,20 €	800,00 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ Ξ.Κ. ΡΑ 6 KG,	ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ	300,00	1,00 €	450,00 €
ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ Φ30Χ1,5,	ΠΩΛΗΣΗ	20,00	7,00 €	180,00 €
ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΟΝ. ΣΥΣΤ. 30Χ1.5",	ΠΩΛΗΣΗ	6,00	62,00 €	420,00 €
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΟΝΗΣ,	ΠΩΛΗΣΗ	600,00	0,30 €	600,00 €
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗΣ 1/4" ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,	ΠΩΛΗΣΗ	10,00	44,00 €	500,00 €
ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ Ξ.Κ. 6 KG /6 LT,	ΠΩΛΗΣΗ	160,00	0,80 €	160,00 €
Καθαρή Αξία		21.819,50 €		
Αξία Φ.Π.Α.		5.236,68 €		
Συνολική Αξία		27.056,18 €		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:

Στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται η τιμή μονάδας και όχι ο συνολικός αριθμός των ανταλλακτικών που θα

χρησιμοποιηθούν, καθώς δεν είναι εφικτή η ακριβής εκτίμηση από την Σχολική Επιτροπή ή τις Διευθύνσεις των Σχολείων, των αναγκών που θα προκύψουν.

Η αξία των περιγραφόμενων εργασιών συντήρησης, αναγόμωσης και προμήθειας ανταλλακτικών και νέων πυροσβεστήρων συνολικά, θα ανέλθει **στο** ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και δέκα οχτώ λεπτών, 27.056,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (προϋποθέσεις εκτέλεσης των περιγραφόμενων εργασιών και προμήθειας) :

1. Σύμφωνα με το Νόμο (ΚΥΑ ΟΙΚ 16289/330 - ΦΕΚ Β/987/27-5-99), από την 30^η Μαΐου 2002 όλοι οι πυροσβεστήρες, ανεξαρτήτως μάρκας και τύπου, πέρα από τη υποχρεωτική πιστοποίηση της ανταπόκρισής τους στο Πρότυπο EN 3, πρέπει να φέρουν και την ένδειξη CE ανεξίτηλα χαραγμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα, με αναφορά του σχετικού "αριθμού συμμόρφωσης". Η ένδειξη αυτή πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος πυροσβεστήρας ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας που ορίζει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Νόμο και τα Εθνικά Πρότυπα.
2. Η συντήρηση, ο έλεγχος και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης (ανεξαρτήτως κιλών) είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την υπ αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α, καθώς η σκόνη που περιέχει ο πυροσβεστήρας κατά την διάρκεια των 12 μηνών είναι πιθανό να σκληρύνει και να δημιουργήσει σβόλους. Εάν δεν γίνει η συντήρηση που προβλέπεται από τον νόμο και η σκόνη παραμένει σε αυτήν την κατάσταση, τότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην εξαχθεί σωστά το υλικό του πυροσβεστήρα στην περίπτωση προσπάθειας κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την συντήρηση, την αναγόμωση και τον έλεγχο πυροσβεστήρων (και όχι μόνο) και λειτουργώντας με γνώμονα την από 01-01-2005 νέα Κοινή Υπουργική 618/43 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05, σημειώνεται ότι για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης θα πρέπει: να μην έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του, η υλική κατάσταση του κελύφους να είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κτλ) και, η ανάγλυφη σήμανση της φιάλης, με βάση το άρθρο 7 του Προτύπου EN-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής και την πίεση δοκιμής.

Για τα ανωτέρω απαιτείται:

3. Πιστοποίηση της εταιρείας και του ατόμου που πραγματοποιεί τη συντήρηση των πυροσβεστήρων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).
4. Πιστοποιητικό κατά EN 615 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, καθώς και πληροφοριακό δελτίο προϊόντος (Material Data Safety Sheet) της πυροσβεστικής σκόνης που θα περιέχεται στους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως,
5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000,
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Ανάδοχος τηρεί και ακολουθεί τα όσα αφορούν τις διαδικασίες συντήρησης και επανελέγχου των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005).
7. Η ετήσια συντήρηση - αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες:

Τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων. Τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών, τον έλεγχο του δοχείου πυροσβεστήρα, την αποσυμπίεσή του για τυχόν διαβρώσεις ή χτυπήματα που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του υλικού στο εσωτερικό της μπουκάλας. Άνοιγμα και αφαίρεση του κλείστρου του πυροσβεστήρα, έλεγχος της κατάστασης της σκόνης ώστε να μπορέσει να εξαχθεί σωστά περνώντας μέσα από το στόμιο του πυροσβεστήρα χωρίς προβλήματα. Αλλαγή του λάστιχου που εφαρμόζει στην βάση του κλείστρου στην μούφα του πυροσβεστήρα. Έλεγχος της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα έμβολα του κλείστρου. Τοποθέτηση στο στόμιο του δοχείου του δακτυλίου που προβλέπει το υπουργείο και υποδεικνύει πως ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Ο δακτύλιος αυτός αλλάζει χρώμα κάθε χρόνο ώστε να είναι εύκολο να ελεγχθεί εάν ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί ή όχι κάθε χρόνο. Επαναφορά της συμπίεσης στον πυροσβεστήρα. Αναγραφή στην ετικέτα του πυροσβεστήρα της

- ημερομηνίας συντήρησης και της προβλεπόμενης ημερομηνίας συντήρησης για το επόμενο έτος. Τέλος κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων.
- 8. Ο έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). Έλεγχος και τοποθέτηση σε όλους τους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6-12kg εάν φέρουν λάστιχο εκτόξευσης και μάντα στήριξης του λάστιχου σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005).
 - 9. Απόσυρση και αντικατάσταση των πυροσβεστήρων εφόσον θεωρούνται ακατάλληλοι και επικίνδυνοι προς χρήση, με βάση την κείμενη νομοθεσία. Υποχρεωτική απόσυρση των πυροσβεστήρων που έχουν συμπληρώσει λειτουργική ζωή άνω των 20 ετών σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005). Ειδικότερα ορίζεται ότι ο Ανάδοχος για κάθε ένα πυροσβεστήρα που θα κρατήσει για απόσυρση θα χορηγεί προς την Αναθέτουσα έγγραφο με τον σειριακό αριθμό του πυροσβεστήρα και το σχολείο στο οποίο ήταν τοποθετημένος και θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο συγκεκριμένος πυροσβεστήρας θα αποσυρθεί.
 - 10. Καθαρισμός, διόρθωση, ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
 - 11. Παραλαβή και παράδοση από και προς τα σχολεία της Αναθέτουσας από προσωπικό του Αναδόχου.
 - 12. Κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης των πυροσβεστήρων για τις ανωτέρω εργασίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά με δικούς του πυροσβεστήρες και σε αριθμό τέτοιο που να διασφαλίζεται, κατά την κρίση του, η επαρκής ασφάλεια του σχολικού κτιρίου από πυροσβεστικής απόψεως.

στον παρακάτω ανάδοχο:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία		ΑΛΦΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ		
Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ.	3 ^ο χλμ. Λαγκαδά-5 Βρυσών	ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Τ.Κ.57200	
Α.Φ.Μ.	800179765	Δ.Ο.Υ.	ΛΑΓΚΑΔΑ	
Στοιχεία επικοινωνίας	Τηλ.:	2394023010	E-mail:	info@alfagiannakidis.gr

Η σύμβαση που θα προκύψει θα ισχύει από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ήτοι για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, με την προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών, καθώς και αντικατάστασης αυτών με προμήθεια νέων, όπου απαιτείται, λόγω λήξης του χρόνου «ζωής», για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2025-2026, καθώς και η προσφορά της εταιρείας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Απόφασης.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν μετά την 1η.6.2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 04-04-2023 (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023) "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς". (Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης **A.A.H.T. 1007.F00451.0001**

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή τήρηση της περιγραφόμενης ανατεθείσας υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ