

**Δ Ε Υ Α Ρ****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ**

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ: 22410 45300 – Email: info@deyar.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ρόδος

28/04/2026

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. πρωτ.:

5049

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ

Τροποποίηση σύμβασης ΑΔΑΜ 26SYMN018704370/24-3-2026 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ,ΛΙΝΔΟΥ,ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ » : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΥΣ/ ΥΥΔΡ001.26

Ο Γενικός Δ/ντής της ΔΕΥΑΡ έχοντας υπόψη :

1. το Άρθρο 337 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους» παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 βάσει του οποίου διεξήχθη η διαδικασία ανάθεσης και διέπει την εκτέλεση της αναφερόμενης σύμβασης,
2. το υπ'αριθμ. πρωτ. 4414/16-4-2026 αίτημα του προμηθευτή ΣΤΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με το οποίο εισηγείται την αντιπρόταση εναλλακτικών υδρομέτρων ισοδύναμων τεχνικών χαρακτηριστικών λόγω αδυναμίας παράδοσης υδρομέτρων DN15,
3. την υπ'αριθμ. πρωτ. 4452/16-4-2026 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα με την οποία :
 - i. διαπιστώνει το γεγονός ότι υπάρχει αδυναμία στην προμήθεια των υδρομέτρων DN15 με τεχνικά χαρακτηριστικά: ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN15 mm (1/2'),ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ: 2,5 mm³ / h,ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ: 3,12 m³/h,ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:40L/h, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ:25L/h, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΟΡΙΑ:0,1° C έως 50° C , ΜΗΚΟΣ:110mm , ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ:190mm. ΥΨΟΣ:86mm, ΠΛΑΤΟΣ :82mm, ΣΠΕΙΡΩΜΑ:3/4", ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ : 0,83 Kg, ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ :0,69 Kg
 - ii. αποδέχεται την αντιπρόταση για την προμήθεια υδρομέτρων DN 15 ξηρού τύπου -mod.GSD8-I(IWM) τα οποία πληρούν ή υπερβαίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές στην ίδια τιμή μονάδας (25.00€/τεμ) πλέον Φ.ΠΑ. Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές MID (CE M26) και επιπλέον πιστοποίηση WRAS (αγγλικό πρότυπο ποιότητας πόσιμου νερού), ξηρός τύπος κλίμακας με προστασία κατά της απάτης – αυξημένη ασφάλεια μέτρησης , περιστρεφόμενο καντράν 360° για εύκολη ανάγνωση σε κάθε θέση εγκατάστασης , ενσωματωμένη επαγωγική προδιάθεση για ασύμμετρη τηλεμετρία M-BUS και LoRa -άμεση συμβατότητα με σύγχρονα συστήματα AMR/AMI.
4. το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την τροποποίηση της σύμβασης με ΑΔΑΜ 26SYMN018704370/ 24-3-2026,ως προς την τεχνική περιγραφή του είδους με α/α 1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN15 (1/2") . Ειδικότερα το αναφερόμενο υδρόμετρο θα πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: Τύπος μέτρησης απλής ριπής (single jet),ξηρός (super dry) , παροχή σταθερή Q3 :2,5 m³ /h, παροχή υπερφόρτωσης Q4: 3,12 m³/h. Παροχή μετάβασης Q2 : 40 L/h , ελάχιστη παροχή Q1 : 25L/h , θερμοκρασία λειτουργίας :0,1-50° C (ψυχρό) 30-90°C (ζεστό) , μέγιστη πίεση:16 bar , μήκος χωρίς ρακόρ 110 mm ,μήκος με ρακόρ:190 mm. Ύψος: 73 mm, πλάτος : 74 mm, βάρος με ρακόρ :0,65 kg, βάρος χωρίς ρακόρ :0,50 kg, σπείρωμα :3/4 "

Κατά τα λοιπά, η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων.

Ο Αναπλ/τής Γενικός Δ/ντης της Δ Ε Υ Α Ρ**Εσωτ. Διανομή**

- 1/. Υπηρεσία Προμηθειών
- 2/. Υπηρεσία Υδρομετρητών
- 3/. Χρονολ. Αρχείο

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ