



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της υπ' αριθμ. 53^η/10.11.2022 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. Λαϊκό»

Αθήνα, σήμερα **10 Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00** συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κεντρικό κτήριο του Νοσοκομείου, σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. ΦΕΚ αρ.φύλλ.87/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-21 και 85/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-22, ύστερα από πρόσκληση της **Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. κ. Αδαμαντίας Εγγλεζοπούλου –Αναπληρωτής Διοικήτριας Νοσοκομείου**, που ασκεί καθήκοντα προέδρου, και αφού λήφθηκε υπόψη η υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 34409/10-6-22 απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. ΦΕΚ αρ.φύλλ.502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17-06-22, περί παράτασης θητείας της **κας Εγγλεζοπούλου Αδαμαντίας ως Αναπληρωτής Διοικήτριας** του Νοσοκομείου.

Κλήθηκαν, σύμφωνα με το Νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021) «*Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου*» Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.» και αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021 ΚΥΑ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-67^η εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών) α) μέσω περιορισμένης φυσικής και β) μέσω τηλεδιάσκεψης και χρήση της τεχνολογίας του e-presence.

Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1.ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., ως εκτελούσα χρέη Προέδρου, παρούσα με φυσική παρουσία
2. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών με φυσική παρουσία
3. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών μέσω τηλεδιάσκεψης
4. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών με φυσική παρουσία
5. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών με φυσική παρουσία
6. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΑΝ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών μέσω τηλεδιάσκεψης

Χρέη γραμματέα εκτελεί η κ. Πούτα Ευθυμία - μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου.

Διαβιβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά **Δ.Σ. 52/03-11-22**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 28^ο:«Ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ισχύος 1.000 ΚVΑ»

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς τα μέλη του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. 14178/27-10-22 εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά: α) Το με αριθμό πρωτ. 16934/21-12-21 έγγραφό μας
 β) Το με αριθμό πρωτ. 15848/16-10-20 έγγραφό μας

γ) Το με αριθμό πρωτ. 12394/04-09-18 έγγραφό μας

δ) Η με αρ. ΔΣ 24/01-06-2011 (θέμα 19^ο) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

Επανερχόμαστε κατόπιν των ανωτέρω (α,β,γ σχετ.) εγγράφων μας, προκειμένου να σημειώσουμε πως η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ισχύος 1.000 KVA, στο Νοσοκομείο, είναι πλέον άμεση και επιτακτική.

Η Τεχνική Υπηρεσία, εδώ και τουλάχιστον 17 έτη, ενημερώνει για την ανάγκη, δεδομένου ότι το (μοναδικό) Η/Ζ του Νοσοκομείου, ισχύος 630 KVA είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των ήδη ανεπτυγμένων απαιτήσεων εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής, σε περίπτωση ανάγκης.

Επειδή, τα διαρκή ανά τα παρελθόντα έτη, αιτήματα μας για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Η/Ζ ισχύος 1.000 KVA στο Ίδρυμα, δεν έχουν έως σήμερα κανένα αποτέλεσμα.

Και επειδή, λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Το διάστημα χρόνου που έχει παρέλθει.
- β) Τη λόγω χρόνου παλαιότητα του υφιστάμενου Η/Ζ και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία του.
- γ) Τις συνεχώς διευρυμένες ανάγκες σε εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή του Νοσοκομείου.
- δ) Το σχεδιασμό επέκτασης του Νοσοκομείου.

Θεωρούμε πλέον άμεση την ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ενός νέου Η/Ζ ισχύος 1.000 KVA, συνολικής δαπάνης 270.000,0 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και προτείνουμε:

- 1) Την επικαιροποίηση της (δ σχετ.) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και την έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατά προτεραιότητα, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) Ισχύος 1.000 KVA συνολικής δαπάνης 270.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
- 2) Την επικαιροποίηση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.
- 3) Την αποστολή της ανωτέρω σχετικής επικαιροποιημένης Απόφασης ΔΣ στη Διοίκηση της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής για την εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης και στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση έγκρισης σκοπιμότητας και έγκριση χρηματοδότησης ποσού 270.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

- 1) Την επικαιροποίηση της υπ'αρ. 24/01-06-2011 (θέμα 19^ο) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου καθώς και την έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατά προτεραιότητα, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) Ισχύος 1.000 KVA συνολικής δαπάνης 270.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
- 2) Την επικαιροποίηση των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.

3) Την αποστολή της ανωτέρω σχετικής επικαιροποιημένης Απόφασης ΔΣ στη Διοίκηση της 1^{ης} ΥΠΕ Αττικής για την εξασφάλιση σύμφωνης γνώμης και στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση έγκρισης σκοπιμότητας και έγκριση χρηματοδότησης ποσού 270.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Το Δ.Σ. θεωρεί το θέμα υψίστης προτεραιότητας για την προάσπιση της ασφάλειας και της ορθής λειτουργίας της εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής του Νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της υπηρεσίας το αίτημα υποβάλλεται διαχρονικά για κάλυψη της επιχορήγησης των 270,000, διότι δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, λόγω περιορισμένων πιστώσεων.

Το αίτημα έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος RRF, ωστόσο λόγω της παλαιότητας του υφισταμένου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, η Τεχνική Υπηρεσία έχει υποβάλλει επανειλημμένα γραπτές και προφορικές παραστάσεις αντικατάστασης και υποβάλλεται παράκληση έγκρισης επιχορήγησης με τη διαδικασία του επείγοντος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.