

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ. 210-4581321
Φ.604/77/4019
Σ.1153
Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 25
Συνημμένα: -

ΚΟΙΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την Εργασία Εγκατάστασης Νέου Ηλεκτρολογικού Πίνακα Μαγειρείων της ΣΝΔ».

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (Α' 251).
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/3-12-07 (Β' 2300) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/2-9-08 (Β' 1753)».
- γ. Το Ν.4270/14 (Α' 143) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- δ. Τον Ν.4412/16 (Α' 147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- ε. Α.Α.Υ. ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:2784//7-7-25/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ-III(ΑΔΑ:ΡΕ6-Ρ6Υ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την πρόσκληση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
 - α. «ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚ. ΠΑΥΛΟΣ», ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 8, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ: 17342, ΤΗΛ: 2109961480/ 6645300457, ΑΦΜ: 116801280, ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
 - β. «ΡΕΣ Ο.Ε. POWER ENERGY SOLUTIONS», ΒΙΕΝΝΑ 20 & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΒΑ 36, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 11744, ΤΗΛ: 2130344391, ΑΦΜ: 800610467, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

για την υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά την εργασία εγκατάστασης νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, καθόσον συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρολογικής υποδομής, επαρκούς ισχύος προς υποστήριξη και ορθή λειτουργία του νέου εξοπλισμού μαγειρείων ΣΝΔ που πρόκειται να εγκατασταθεί.
2. Αντικείμενο της προσφοράς είναι η εργασία εγκατάστασης νέου ηλεκτρολογικού πίνακα μαγειρείων της ΣΝΔ ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή ¹	ΕΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ²	CPV ³	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
-----	------------------------	----	--------------------------------	------------------	---------------------

¹ Αναγράφεται κατά περίπτωση η περιγραφή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

² Αναγράφεται κατά περίπτωση. Στην περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας συμπληρώνεται με παύλες εκτός και αν άλλως μπορεί να προσδιορισθεί.

³ Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στο υλικό/υπηρεσία σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

1	Εργασία εγκατάστασης νέου ηλεκτρολογικού πίνακα μαγειρείων της ΣΝΔ	κ.α	κ.α	50000000 -5	ΕΛΟΤ 60364:2020/Δ1
---	--	-----	-----	----------------	--------------------

3. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο των μαγειρείων, αφορούν στην αποξήλωση της υφιστάμενης παλαιάς ηλεκτρολογικής υποδομής και την εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα μετά των παρελκόμενων ηλεκτρολογικών διατάξεων καθώς και τη σύνδεση αυτών μέσω νέου μεγαλύτερης διατομής παροχικού καλωδίου, για την ηλεκτρική τροφοδότηση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού των μαγειρείων.

4. Ειδικότερα και ως προς τις εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Την εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα συμπεριλαμβανομένου τον επιμέρους επώνυμο ηλεκ. εξοπλισμό, ενδεικτικά οίκου ABB ή ισοδύναμο, καθώς και πλήρη σειρά ασφαλειοδιακοπών κατάλληλων τεχνικών χαρακτηριστικών, συνοδευόμενων από τις κατάλληλες διατάξεις προστασίας έναντι διαρροών προς τη γη, με σκοπό τη διασφάλιση του τοπικού χειρισμού των μηχανημάτων. Ειδικότερα:

(1) Η ηλεκτρική τροφοδοσία του πίνακα θα προέλθει με την εγκατάσταση νέου καλωδίου 4x1x150mm επαρκούς μήκους που τροφοδοτείται από τον νέο αυτόματο διακόπτη ισχύος γενικών πεδίων χαμηλής τάσης που βρίσκεται εντός του Υ/Σ Μέσης Τάσης.

(2) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διάνοιξη οπών διέλευσης του ηλεκ. αγωγού καθώς και στις δομικές μικροεπισκευές που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για την ολική αποκατάστασή και επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

(3) Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος 3x400A με πέντε (5) επιμέρους αναχωρήσεις: δύο (2) για τους νέους φούρνους 4x125A έκαστος, έναν (1) για τον υφιστάμενο φούρνο 4x100A και δύο (2) για τα νέα πλυντήρια σκευών 4x40A έκαστο.

(4) Από τον νέο ηλεκ. πίνακα και εντός του μαγειρείου θα γίνει όδευση από την οροφή μέσω νέας μεταλλικής σχάρας διαστάσεων 200x60mm

(5) Οι οδεύσεις των καλωδίων από την μεταλλική σχάρα προς τις καταναλώσεις θα γίνουν εντός πλαστικών σπιράλ βαρέως τύπου.

Την εγκατάσταση ενός (1) νέου ηλεκτρολογικού πίνακα, ενδεικτικά του οίκου ABB ή ισοδύναμο, πλήρη σειρά ασφαλειοδιακοπών με τις κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις για προστασία από διαρροή ως προς γη για τον τοπικό χειρισμό των μηχανημάτων.

β. Την τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων ΝΥΥ διαστάσεων 4x35 mm, 4x25mm και 5x10mm, 4x1x150mm, καταλλήλου μήκους όπως αυτό θα προκύψει από την επί τόπου επιμέτρηση.

γ. Την τοποθέτηση/ εγκατάσταση κατάλληλων μεταλλικών σχαρών διαστάσεων 200x60mm για την όδευση του καλωδίου, μεταλλικών στηριγμάτων καθώς και λοιπών υλικών στήριξης.

5. Οι εργασίες δύνανται να εκτελεσθούν και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς τις επίσημες αργίες.

6. Απαιτείται από πλευράς των συνεργείων και με ευθύνη του Αναδόχου η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας και υγείας (χρήση ΜΑΠ).

7. Διαχείριση των υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εργαλεία (χειροκίνητα, μηχανοκίνητα) σε άριστη λειτουργική κατάσταση, ενώ το προσωπικό που θα εργασθεί θα είναι τεχνικά επαρκές και πιστοποιημένο για τις εργασίες που θα λάβουν χώρα.

9. Επαναφορά του χώρου στη πρότερη κατάσταση, δηλαδή καθαρό και έτοιμο προς χρήση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
10. Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
 - α. Την τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 - β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 - γ. Τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (15) ημέρες (Ε.Η) από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
 - δ. Τη διάρκεια χρονικής ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον 3 μήνες.
 - ε. Τη ρητή συμφωνία σας με την ως άνω τεθείσα από την Υπηρεσία τεχνική περιγραφή.
11. Η τιμολόγηση και η τελική παραλαβή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου (Η.Τ.) με μέριμνα του οικονομικού φορέα (Κωδικός ΑΑΗΤ ΣΝΔ:1011.2030000000.0044).
12. Παρακαλούμε όπως, η προσφορά σας περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως την 24 Ιουλ. 2025.
13. Στοιχεία υποβολής ως εξής: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο Πειραιά, ΤΚ 18538, ΔΤΥ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dtv@hna.gr
14. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση εν συνεχεία της σύμβασης.
15. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στο σχετικό (δ).
16. Η παρούσα είναι «Καταχωρητέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

17/07/2024

Υποναύαρχος Σταύρος Καρλατήρας ΠΝ
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθυπασπιστής (Δ/ΥΠ/ΓΡΑΜ) Ε. Σαραντοπούλου
Γραμματεία Διευθυντού Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

«ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΛΟΥΚ. ΠΑΥΛΟΣ», ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 8, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ: 17342, ΤΗΛ: 2109961480/ 6645300457, ΑΦΜ: 116801280, ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

«ΡΕΣ Ο.Ε. POWER ENERGY SOLUTIONS», ΒΙΕΝΝΑ 20 & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΒΑ 36, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 11744, ΤΗΛ: 2130344391, ΑΦΜ: 800610467, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΝ/Γ2