

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΦΜ 090077190

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 38

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 4/8-4-2025)

ΘΕΜΑ 7: «Ανάθεση της επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Λ. Αθηνών 31-33, Κόρινθος) σήμερα την 8-4-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 1311/4-4-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Παρόντες

1. Χατζής Μιχαήλ, Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
4. Δανιήλ Σταύρος
5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
6. Ραντίσα Μαρίνα
7. Πρωτόπαπα - Κανέλλου Παναγιώτα
8. Λάμπρου Κωνσταντίνος
9. Διονυσόπουλος Παρασκευάς

Απόντες

1. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
2. Νανόπουλος Βασίλειος

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση 38: Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου» αναφέρει τα εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες επισκευής.

Α) Η επισκευή του αντλητικού συγκροτήματος που βρίσκεται στην περιοχή Πέτρινο Ξυλοκέρizas Δ.Ε Κορίνθου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

1. Έξοδος υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, αλλαγή ηλεκτροκινητήρα και επανατοποθέτηση σε βάθος 165 m.
2. Συνδέσεις καλωδίων υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα (4 συνδέσεις), και
3. Επισκευή υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα Franklin Electric 18,5 kw/25HP 6'' Υ/Δ (περιέλιξη Η/Κ, καλώδιο πλακέ 3x4 mm², στεγανό Η/Κ)

Β) Η επισκευή υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα Caprari MAC 630/3A-9 που βρίσκεται στο διυλιστήριο της Κορίνθου.

Το ενδεικτικό κόστος για την ανωτέρω συντήρηση ανέρχεται σε 3.720,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.0207 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ έτους 2025, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Κορίνθου».

Η Υπηρεσία μας με την 731/25-2-2025 επιστολή της, ζήτησε να της αποσταλούν προσφορές. Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 862/4-3-2025 προσφορά του ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ο οποίος μας προσφέρει τα ανωτέρω στη συνολική τιμή των 3.720,00 χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε για την δέσμευση της πίστωσης, την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και την ανάθεση της υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ποσού 3.720,00 € από τον Κ.Α. 62.07.0207 του προϋπολογισμού έτους 2025 της ΔΕΥΑ Κορίνθου για την πληρωμή της ανωτέρω υπηρεσίας.
2. Αναθέτει την υπηρεσία επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε Κορίνθου όπως αυτά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης στον ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ , Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ. 131899011, ΔΟΥ Κορίνθου, τηλ. 6977 283977, στη συνολική με τιμή των 3.720,00 € χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την 862/4-3-2025 προσφορά του.
3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/38/2025

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών)

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)

ΡΑΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ