



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Σκάλα 08/12/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 16794

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτροπινάκων και συναφών ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης ΔΕ Σκάλας , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α' 133)
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 116,118 και 120 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
- 4) Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α' /5-08-2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- 5) Την από 06-12-2023 Τεχνοοικονομική Περιγραφή που συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος ,Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.
- 6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί το ποσό των 1.469,40 € με την **Α.Α.Υ : Α-1.093** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου.
- 7) Την με αριθμ. πρωτ. 16.740/07-12-2023 και α/α Α1093/07-12-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.469,40 ευρώ σε βάρος του **Κ.Α. : 25-7135.0034** με τίτλο **“Προμήθεια ηλεκτροπινάκων και συναφών ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης ΔΕ Σκάλας”** που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ο.ε. 2023.
- 8) Την αναγκαιότητα της προμήθειας που έχει αιτιολογηθεί με το αίτημα της Δ/νσης Περι/ντος ,Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.
- 9) Την αριθμ. 58/10465/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΣ4ΩΡΛ-ΕΣΚ) απόφαση Δημάρχου σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του, η οποία συμπληρώθηκε με την αριθμ.01/594/13-01-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΧΓΩΡΛ-ΒΘΖ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια ηλεκτροπινάκων και συναφών ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης Δ.Ε Σκάλας** » προϋπολογιζόμενης αξίας 1.469,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις από 06-12-2023 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με ενδεικτικό προϋπ/σμό 1.469,40 ευρώ .

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια των κάτωθι:

Περιγραφή υλικού	Ποσότητα (m)
Σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, εμβέλειας τουλάχιστον 3 χλμ. Θα αποτελείται από τον πομπό, το τροφοδοτικό του πομπού, τον δέκτη, το τροφοδοτικό του δέκτη, τη κεραία, το καλώδιο κεραίας και τις βάσεις σύνδεσης. Οι εντολές θα μεταφέρονται ασύρματα, κωδικοποιημένες. Το σύστημα θα έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: • περιοχή λειτουργίας: V.H.F. • ισχύς πομπού: 250 mW • τύπος διαμόρφωσης: F.S.K. • απόκλιση συχνότητας: $\pm 2,5$ KHz • ευαισθησία δέκτη: 0,3μV (12db sinad) • τροφοδοσία πομπού: 230V AC / 50Hz • τροφοδοσία δέκτη: 230V AC / 50Hz • κεραία: Δίπολο λ/2 • βάση σύνδεσης: Τύπου λυχνίας, 11p • επαφή ρελέ δέκτη: N.O.-10A / 250VAC-AC1 (με μνήμη)	1

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ