



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Ρόδος 05/07/2022
Αριθμ. Πρωτοκ: 2/38700

ΠΡΟΣ: RODOS AIR Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ΝΣΗ:ΚΑΜΕΙΡΟΥ 2 Τ.Κ. 85100
Α.Φ.Μ.:095420030 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΤΗΛ.:2241070710, FAX:2241070720
www.rodosair.gr/e-mail:info@rodosair.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2543/2022

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
«Μηχανήματα κλιματισμού»
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και 4555/2018.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, άρθρο 53 παρ.3α. (βάσει του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά).
6. Την απόφαση Δημάρχου 26/10-01-2022 με ΑΔΑ: 6ΩΒΤΩ1Ρ-ΥΛ3 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων
7. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2022 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α: **10-7133.0004** ποσού 12.000,00 ευρώ.
8. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια «Μηχανήματα κλιματισμού» του Δήμου Ρόδου.
9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010712709 2022-06-08
10. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού **10-7133.0004** ποσού **11.980,80** ευρώ με Α.Δ.Α.:**ΩΜΘΟΩ1Ρ-ΡΝ2**
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010788482 2022-06-22

Αποφασίζει

- Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για την προμήθεια **«Μηχανήματα κλιματισμού»** του Δήμου Ρόδου .
- Β. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών
- Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας *μηχανημάτων κλιματισμού του Δήμου, έτους 2022* (Εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου 2022 με κωδ. Κ.Α.: **10-7133.0004** για τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, για αντικατάσταση παλαιών που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν ή για την κάλυψη νέων αναγκών. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί τα παρακάτω είδη:

- 10 κλιματιστικά τύπου split 12.000 btu
- 6 κλιματιστικά τύπου split 18.000 btu.
- 1 κλιματιστικό τύπου split 24.000 btu.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με διαδικασίες που θα διενεργήσει το Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **11.990,80** ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2022 στον κωδικό Κ.Α.: **10-7133.0004**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**1. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 12.000 Btu/h.**

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 18.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 50 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R32. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

2. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 18.000 Btu/h.

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 18.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 55 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R32. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

3. Κλιματιστική μονάδα ισχύος 24.000 Btu/h.

Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενη, τύπου Split, τεχνολογίας INVERTER με δυνατότητα ψύξης - θέρμανσης, απόδοσης 24.000 Btu/h στην ψύξη. Η εσωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα έχει κατά τη λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα στάθμη ισχύος θορύβου 55 DB(A) κατά μέγιστο, θα είναι καλαίσθητη και κατασκευασμένη από αρίστης ποιότητας υλικά. Η εξωτερική μονάδα θα είναι και αυτή χαμηλής στάθμης θορύβου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε δυσμενές καιρικές συνθήκες, τα δε εξαρτήματα που την αποτελούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Η κλιματιστική συσκευή θα είναι τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Hz και θα χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο R32. Οι βαθμοί ενεργειακής απόδοσης (EER) και θερμικής απόδοσης (COP) θα είναι κατ' ελάχιστον 3,2 και 3,6 αντίστοιχα (Ενεργειακής Κλάσης Α). Θα διαθέτει υποχρεωτικά όλα τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν το είδος. Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση της εγκατάστασης της συσκευής και την σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο, και θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Για το είδος αυτό θα παρέχεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 12.000 Btu/h	ΤΕΜ.	10	450	4.500
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 18.000 Btu/h	ΤΕΜ.	6	695	4.170
4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SPLIT 24.000 Btu/h	ΤΕΜ.	1	1000	1.000
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					9.670,00
ΦΠΑ 24%					2.320,80
ΣΥΝΟΛΟ					11.990,80

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της πλήρους εγκατάστασης των συστημάτων και της παράδοσής τους σε πλήρη λειτουργία.

- Το Τμήμα Προμηθειών θα δεχθεί προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα αποστολής τους βαρύνουν τον οικονομικό φορέα.

Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή οικονομικού φορέα είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α) ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2022.
- ❖ Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την **Δευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 09:00 π. μ.**
- ❖ Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στην οδό **Πλατεία Ελευθερίας αριθ. 1** μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την **Παρασκευή 08 Ιουλίου 2021** μέχρι τις **14:00 μ.μ.**
- ❖ Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία (προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος.

Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Κακάκη Υπακοή.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών**
2. **Δ/ση Οικονομικών**
3. **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου**
4. **Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών**
5. **Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.**